
91.084




## CUADRO DE CONSTRUCCION

| LADO EST | LADO PV | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS Y | COORDENADAS X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2,202,899.9966 | 472,571.3998 |
| 1 | 2 | S 52°47'29.31" W | 149.652 | 2 | 2,202,809.4994 | 472,452.2109 |
| 2 | 3 | S 37°12'30.69" E | 146.413 | 3 | 2,202,692.8902 | 472,540.7494 |
| 3 | 4 | N 52°47'29.31" E | 149.652 | 4 | 2,202,783.3874 | 472,659.9383 |
| 4 | 1 | N 37°12'30.69" W | 146.413 | 1 | 2,202,899.9966 | 472,571.3998 |

SUPERFICIE = 21,911.015 m2


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- VERTICES CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
- CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
- LÍMITE DE PROPIEDAD
- CURVAS DE NIVEL 1M
- CURVAS DE NIVEL 5M

VEGETACIÓN EXISTENTE:

- ÁRBOL.
- PAPELILLO.
- CACTUS.
- NOPAL.

GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: TOPOGRÁFICO EDIFICIO A Y B — ESCALA: 1:500

CLAVE: AG — NOMBRE ARCHIVO: AG-01-TOPOGRAFÍA — FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:500 — 0 5 15 35

NO. DE PLANO: 1/38





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- PLATAFORMA 1
- PLATAFORMA 2
- PLATAFORMAS ÁRES EXTERIORES
- NPT+0.29 — NIVEL DE PISO TERMINADO (DE PROYECTO)
- NPT +0.56 — NIVEL DE PISO TERMINADO (DE PROYECTO EN PERFILES)
- NIVEL DE TERRENO NATURAL
- DIRECCIÓN DE PENDIENTE
- 44.00 — CURVA DE NIVEL
- N+0.10 — NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)
- 01 — NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE
- R — PENDIENTE DE LA RAMPA
- 03 — NIVEL REMATE DE PENDIENTE
- ARBOLADO PROPUESTO.

VEGETACIÓN EXISTENTE:

- ÁRBOL.
- PAPELILLO.
- CACTUS.
- NOPAL.

NOTA: LA COTA 43.85 CON RESPECTO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORRESPONDE A LA COTA (N± 0.00) DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLATAFORMACIONES

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-02-PLATAFORMAS


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 — 1 0 4 8 12


NO. DE PLANO: 2/38





PERFIL 1
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000




PERFIL 2
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000




PERFIL 3
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000




PERFIL 4
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- PLATAFORMA 1
- PLATAFORMA 2
- PLATAFORMAS ÁREES EXTERIORES
- NPT+0.29 — NIVEL DE PISO TERMINADO (DE PROYECTO)
- NPT +0.56 — NIVEL DE PISO TERMINADO (DE PROYECTO EN PERFILES)
- NIVEL DE TERRENO NATURAL
- DIRECCIÓN DE PENDIENTE
- 44.00 — CURVA DE NIVEL
- N+0.10 — NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)
- 01 — NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE
- 8 — PENDIENTE DE LA RAMPA
- 03 — NIVEL REMATE DE PENDIENTE
- ARBOLADO PROPUESTO.

VEGETACIÓN EXISTENTE:

- ARBOL.
- PAPELILLO.
- CACTUS.
- NOPAL.

NOTA: LA COTA 43.85 CON RESPECTO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORRESPONDE A LA COTA (N± 0.00) DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: L.U.M.A. MARTÍNEZ MÁRQUEZ J. CARLOS — CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PERFILES

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 — 1 0 4 8 12

NO. DE PLANO: 0/00





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: TRAZO DE EMPLAZAMIENTO

ESCALA: 1:250


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-04-TRAZO GENERAL

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 4/38




**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-05-PLANTA DE CONJUNTO


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:200 — 0 4 8 12

NO. DE PLANO: 5/38




ALTERNATIVA AUDITORIO GRANDE








**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN

NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle / número de dibujo / número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2018

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: SÓTANO Y PLANTA BAJA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-06-SOTANO PB

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:200 (0, 1, 5, 12)

NO. DE PLANO: 6/38




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLANTA ALTA Y AZOTEA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-07-PA AZOTEA


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0, 1, 5, 12)

NO. DE PLANO: 7/38




# ALZADO 1




# ALZADO 2

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- EJE
- NÚMERO DE DIBUJO / SECCIÓN / NÚMERO DE PLANO
- NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.
- NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)
- NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)
- NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE
- PENDIENTE DE LA RAMPA
- NIVEL REMATE DE PENDIENTE
- CAMBIO DE NIVEL
- CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
- CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
- INICIO DE DESPIECE
- llamada de detalle: número de dibujo / número de plano
- NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 1 y 2

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-08-ALZ 1 2


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 — 0 1 3 7

NO. DE PLANO: 8/38




# ALZADO 1 CON CELOSIA




# ALZADO 2 CON CELOSIA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- EJE
- NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN
- NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.
- NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)
- NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)
- NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE
- PENDIENTE DE LA RAMPA
- NIVEL REMATE DE PENDIENTE
- CAMBIO DE NIVEL
- CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
- CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
- INICIO DE DESPIECE
- llamada de detalle, número de dibujo, número de plano
- NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 1 y 2 CON CELOSIA

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-09-ALZ CEL 1 2


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7)


NO. DE PLANO: 9/38




ALZADO 3




ALZADO 4




ALZADO 5

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN

NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle
número de dibujo
número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 3, 4 y 5

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-10-ALZ 3 4 5


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)


NO. DE PLANO: 10/38




ALZADO 3 CON CELOSIA




ALZADO 4 CON CELOSIA




ALZADO 5

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 3, 4 y 5 CON CELOSÍA

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-11-ALZ CEL 3 4 5


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)


NO. DE PLANO: 11/38




ALZADO 6




ALZADO 7




ALZADO 8

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- EJE
- NÚMERO DE DIBUJO / SECCIÓN / NÚMERO DE PLANO
- NÚMERO DE DIBUJO / SECCION nombre del dibujo / ESCALA 1:75 ACOT. MTS.
- NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)
- NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)
- NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE
- PENDIENTE DE LA RAMPA
- NIVEL REMATE DE PENDIENTE
- CAMBIO DE NIVEL
- CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
- CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
- INICIO DE DESPIECE
- llamada de detalle / número de dibujo / número de plano
- NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 6, 7 y 8

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-12-ALZ 6 7 8


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:100 (0, 1, 2, 3)


NO. DE PLANO: 12/38




ALZADO 6




ALZADO 7




ALZADO 8

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN

NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle / número de dibujo / número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALZADOS 6, 7 y 8 CON CELOSÍA

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-13-ALZ CEL 6 7 8

FECHA: NOV 2016


ESCALA GRAFICA: 1:100 — 0 1 3 7

NO. DE PLANO: 13/38




SECCIÓN A-A'

ESC 1:200




SECCIÓN B-B'




SECCIÓN C-C'

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN

NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle / número de dibujo / número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: SECCIONES A, B y C

ESCALA: 1:75


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-14-SECCIONES A B C


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:75 (0, 0.5, 1, 3, 5)


NO. DE PLANO: 14/38




# SECCIÓN D-D'




# SECCIÓN E-E'




# SECCIÓN F-F'

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / NÚMERO DE PLANO — SECCIÓN

NÚMERO DE DIBUJO — SECCION nombre del dibujo — ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle / número de dibujo / número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: SECCIONES D E F

ESCALA: 1:75


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-15-SECCIONES D E F

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:75 (0 0.5 1 2 5)

NO. DE PLANO: 15/38




EDIFICIO A

# PLANTA BAJA

EDIFICIO A

# PLANTA ALTA


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

A — EJE

NÚMERO DE DIBUJO / SECCIÓN / NÚMERO DE PLANO

NÚMERO DE DIBUJO
01 SECCION nombre del dibujo
ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL
CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle
número de dibujo
número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

CONTENIDO: PLANO DE TRAZO EDIFICIO A
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

ESCALA: 1:125


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-16-TRAZO A PB PA

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:125 (0 1 2 5)

NO. DE PLANO: 16/36





EDIFICIO A

PLANTA AZOTEA
ESC 1:125


JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE APRIL 2018




TRAZO BAÑO EDIFICIO A
ESC 1:50




TRAZO ESCALERAS EDIFICIO A
ESC 1:50




TRAZO BAÑO EDIFICIO B
ESC 1:50


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLANO DE TRAZO EDIFICIO A AZOTEA, BAÑOS Y ESCALERAS

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-17-TRAZO A AZ BÑ ESC

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: INDICADA

NO. DE PLANO: 17/36




EDIFICIO B
SÓTANO

EDIFICIO B
PLANTA BAJA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018.


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO
SECCIÓN
NÚMERO DE PLANO

NÚMERO DE DIBUJO
01 SECCION nombre del dibujo
ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle
número de dibujo
número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLANO DE TRAZO EDIFICIO B SÓTANO Y PLANTA BAJA

ESCALA: 1:125


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-18-TRAZO B SOT PB

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:125 (0 1 2 3)

NO. DE PLANO: 18/36




EDIFICIO B
PLANTA ALTA




EDIFICIO B
AZOTEA


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

| REVISIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: PLANO DE TRAZO EDIFICIO B PLANTA ALTA Y AZOTEA

ESCALA: 1:125


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-19-TRAZO B PA AZ


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:125 — 0 1 5 7


NO. DE PLANO: 19/36





ALZADO 1 DE CELOSIA — ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75



ALZADO 1 DE CELOSIA — ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75




ALZADO 2 DE CELOSIA — ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75



ALZADO 2 DE CELOSIA — ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLE DE CELOSIA/ ALZADOS A1 Y A2

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-20-DET CELOSIA A1 A2


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: INDICADA


NO. DE PLANO: 20/38





ALZADO 3 DE CELOSIA ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75





ALZADO 4 DE CELOSIA ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75




ALZADO 4 DE CELOSIA ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75





DETALLE - 01 CELOSIA ESC.: S/E





ALZADO 5 DE CELOSIA ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75


CABLE GALVANIZADO TIPO COBRA 6x19 de 1/4"




ALZADO 5 DE CELOSIA ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75




DETALLE - 02 CELOSIA ESC.: S/E




DETALLE - 03 CELOSIA ESC.: S/E

C:\Users\Secretaria\Tec Desktop\DIEGO TEMATLAN\CELOSIA 2.PNG

C:\Users\Secretaria\Tec Desktop\DIEGO TEMATLAN\CELOSIA.PNG

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ — FIRMA:

CÉDULA:

CONTENIDO: DETALLE DE CELOSIA/ ALZADOS A3 - A4 - A5

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-21-DET CELOSIA A3 A4 A5


ESCALA GRÁFICA: INDICADA

FECHA: NOV 2016


NO. DE PLANO: 21/38





ALZADO 6 DE CELOSIA — ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75




ALZADO 6 DE CELOSIA — ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75




DETALLE - 04
CONEXIÓN DE ELEMENTOS
CELOSIA




DETALLE - 05
ENTRETEJIDO DE CARRIZO. ESC.: S/E

.\CARRIZO.jpg

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:


CONTENIDO: DETALLE DE CELOSIA/ ALZADOS A6 — ESCALA: INDICADA

CLAVE: AG — NOMBRE ARCHIVO: AG-22-DET CELOSIA A6 — FECHA: NOV 2016


ESCALA GRAFICA: INDICADA — NO. DE PLANO: 22/38




ALZADO 7 DE CELOSIA — ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75




ALZADO 8 DE CELOSIA — ESTRUCTURA DE ACERO CORTEN. ESCALA 1:75




ALZADO 7 DE CELOSIA — ESTRUCTURA BLOCK DE CONCRETO ESCALA 1:75


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLE DE CELOSIA/ ALZADOS A7-A8

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-23-DET CELOSIA A7 A8


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: INDICADA


NO. DE PLANO: 23/38





**PLANTA W.C** EDIFICIO A
ESCALA 1:75





**DETALLE** SECCIÓN S-S' / WC. HOMBRES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN T-T' / WC. HOMBRES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN U-U' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN V-V' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN W-W' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN X-X' / WC.
ESCALA 1:50


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ
L.U.M.A. J.CARLOS MARTÍNEZ MARQUEZ
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLE BAÑO DE HOMBRES EN EDIFICIO A

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-24-DET BAÑOS A H

FECHA: NOV 2016


ESCALA GRÁFICA: INDICADA

NO. DE PLANO: 24/38





**PLANTA W.C** EDIFICIO A

ESCALA 1:75





**DETALLE** SECCIÓN Y-Y' / WC. MUJERES

ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN Z-Z' / WC. MUJERES

ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN U-U' / WC.

ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN V-V' / WC.

ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN W-W' / WC.

ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN X-X' / WC.

ESCALA 1:50

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ
L.U.M.A. J.CARLOS MARTÍNEZ MARQUEZ
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLE BAÑO DE MUJERES EN EDIFICIO A

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-25-DET BAÑOS A M


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRÁFICA: INDICADA


NO. DE PLANO: 25/38





**PLANTA W.C** EDIFICIO B
ESCALA 1:75





**DETALLE** SECCIÓN S-S' / WC. HOMBRES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN T-T' / WC. HOMBRES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN U-U' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN V-V' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN W-W' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN X-X' / WC.
ESCALA 1:50

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:


"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
CUMBRE-TOMATLÁN
CUMBRE-TOMATLÁN





**PLANTA W.C** EDIFICIO B
ESCALA 1:75





**DETALLE** SECCIÓN Z-Z' / WC. MUJERES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN Y-Y' / WC. MUJERES
ESCALA 1:50





**DETALLE** SECCIÓN U-U' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN V-V' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN W-W' / WC.
ESCALA 1:50




**DETALLE** SECCIÓN X-X' / WC.
ESCALA 1:50

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2016


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO
SECCIÓN
NÚMERO DE PLANO

NÚMERO DE DIBUJO
01 SECCION nombre del dibujo
ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle
número de dibujo
número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. — FIRMA:
CÉDULA:

CONTENIDO: DETALLE BAÑO DE MUJERES EN EDIFICIO B

ESCALA: 1:50

CLAVE: AG


NOMBRE ARCHIVO: AG-26-DET BAÑOS M B

FECHA: NOV 2016


ESCALA GRAFICA: 1:50 — 0 1 2 3.5m

NO. DE PLANO: 27/38


## MUROS:





**M1- MURO** TAPON DE BLOCK DE CONCRETO 11-14-28




**M2-MURO** ESTRUCTURAL DE CONCRETO





**M4-MURO** TABLAROCA





**M5-MURO** TABLAROCA EN BAÑOS

ESC.:1 : 20





ESC.:1 : 20


## DUCTOS PARA INSTALACIONES:





DETALLE - 01
PLANTA DE DUCTOS (3 NIVELES)
EDIFICIO B




DETALLE - 02
PLANTA DE DUCTOS (3 NIVELES)
EDIFICIO B





DETALLE - 03
PLANTA DE DUCTOS (2 NIVELES)
EDIFICO A





DETALLE - 04
PLANTA DE DUCTOS (2 NIVELES)
EDIFICO B

ESC.:1 : 20


## ESCALERA MARINA A AZOTEA:
## DETALLE 5





ESC.:1 : 20





ESC.:1 : 20




ESC.:1 : 20





DETALLE DE ANCLAJE




ESC.: S/E

## DETALLE DE CONEXIÓN DE PERFILES DE CELOSIA A EDIFICIO.




ESC.:1 : 20


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 2 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ, L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS

ESCALA: INDICADA


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-28-DETALLES ARQ

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: INDICADA

NO. DE PLANO: 28/38





## NOMENCLATURA

### MUROS

- 1 / 1 MURO TAPIAL APISONADO
- 2 / 1 MURO DE CONCRETO ARMADO
- 3 / 1 MURO DE CONCRETO ARMADO- PINTURA VINILICA EASY CLEAN COLOR BLANCO
- 4 / 11 MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- 4 / 1 C MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO
- 5 / 2 2 APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- 5 / 2 3 APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - AZULEJO CERAMICO TESSUTO HERRINGBONE BLACK
- 6 / 2 2 PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- 6 / 11 MURO TABLAROCA PARA INTERIORES - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- 6 / 1 PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - PINTURA BLANCA EASY CLEAN

### PLAFONES

- 1 / C LOSA DE CONCRETO ALIGERADA
- 1 / 1 LOSA DE CONCRETO ALIGERADA-ENJARRE PULIDO-PINTURA VINILICA BLANCA




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2015


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

MUROS (MEDIO / INICIAL / FINAL)

INICIAL

1 MURO DE BLOCK 11X14X28 EN SOGA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3
2 PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH 12.7 MM
3 MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE CON DUELA HORIZONTAL DE 10 CM
4 MURO TAPIAL APISONADO
5 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3
6 MURO TABLAROCA PARA INTERIORES

MEDIO

1 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RÍO ACABADO PULIDO PROPORCIÓN 1:3
2 ADHESIVO PARA AZULEJO MARCA INTERCERAMIC
3 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3

FINAL

1 PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR BLANCO
2 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY 40X60
3 AZULEJO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TESSUTO HERRINGBONE BLACK 30X60 DECO PRIMERA
4 PINTURA VINILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR DOMINO H5-09

PLAFONES (MEDIO / INICIAL / FINAL)

INICIAL

1 LOSA DE CONCRETO ALIGERADA

MEDIO

FINAL

1 PINTURA VINILICA EASY CLEAN MARCA COMEX COLOR BLANCA

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. — FIRMA:
CÉDULA:

CONTENIDO: ACABADOS MUROS Y PLAFONES SOTANO Y PLANTA BAJA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-29-ACAB MUROS Y PLAFONES

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0 1 5 12)

NO. DE PLANO: 29/38




EDIFICIO A

PLANTA ALTA
ESC 1:200

EDIFICIO B

## NOMENCLATURA

### MUROS

- MURO TAPIAL APISONADO
- MURO DE CONCRETO ARMADO
- MURO DE CONCRETO ARMADO- PINTURA VINILICA EASY CLEAN COLOR BLANCO
- MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO
- APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - AZULEJO CERAMICO TESSUTO HERRINGBONE BLACK
- PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- MURO TABLAROCA PARA INTERIORES - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - PINTURA BLANCA EASY CLEAN

### PLAFONES

- LOSA DE CONCRETO ALIGERADA
- LOSA DE CONCRETO ALIGERADA-ENJARRE PULIDO-PINTURA VINILICA BLANCA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

MUROS (MEDIO: 2 | 4; INICIAL; FINAL)

INICIAL

1 MURO DE BLOCK 11X14X28 EN SOGA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3
2 PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH 12.7 MM
3 MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE CON DUELA HORIZONTAL DE 10 CM
4 MURO TAPIAL APISONADO
5 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3
6 MURO TABLAROCA PARA INTERIORES

MEDIO

1 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RÍO ACABADO PULIDO PROPORCIÓN 1:3
2 ADHESIVO PARA AZULEJO MARCA INTERCERAMIC
3 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3

FINAL

1 PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR BLANCO
2 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY 40X60
3 AZULEJO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TESSUTO HERRINGBONE BLACK 30X60 DECO PRIMERA
4 PINTURA VIILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR DOMINO H5-09

PLAFONES (INICIAL; MEDIO; FINAL)

INICIAL

1 LOSA DE CONCRETO ALIGERADA

MEDIO

FINAL

1 PINTURA VINILICA EASY CLEAN MARCA COMEX COLOR BLANCA

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ACABADOS MUROS Y PLAFONES PRIMER NIVEL

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-30-ACAB MUROS Y PLAFONES

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0, 1, 5, 12)

NO. DE PLANO: 30/38




## NOMENCLATURA

### MUROS

- MURO TAPIAL APISONADO
- MURO DE CONCRETO ARMADO
- MURO DE CONCRETO ARMADO- PINTURA VINILICA EASY CLEAN COLOR BLANCO
- MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- MURO DE BLOCK EN SOGA - APLANADO MORTERO TERMINADO PULIDO
- APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- APLANADO MORTERO CEMENTO ACABADO REPELLADO- ADHESIVO PARA AZULEJO - AZULEJO CERAMICO TESSUTO HERRINGBONE BLACK
- PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - ADHESIVO PARA AZULEJO - PISO CERAMICO INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY
- MURO TABLAROCA PARA INTERIORES - PINTURA BLANCA EASY CLEAN
- PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH - PINTURA BLANCA EASY CLEAN

### PLAFONES

- LOSA DE CONCRETO ALIGERADA
- LOSA DE CONCRETO ALIGERADA-ENJARRE PULIDO-PINTURA VINILICA BLANCA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 25 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

MUROS (MEDIO: INICIAL / FINAL)

INICIAL

1 MURO DE BLOCK 11X14X28 EN SOGA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3
2 PANEL MURO TABLAROCA PARA BAÑOS WR O RH 12.7 MM
3 MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE CON DUELA HORIZONTAL DE 10 CM
4 MURO TAPIAL APISONADO
5 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3
6 MURO TABLAROCA PARA INTERIORES

MEDIO

1 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RÍO ACABADO PULIDO PROPORCIÓN 1:3
2 ADHESIVO PARA AZULEJO MARCA INTERCERAMIC
3 APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO ACABADO REPELLADO PROPORCIÓN 1:3

FINAL

1 PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR BLANCO
2 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY 40X60
3 AZULEJO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TESSUTO HERRINGBONE BLACK 30X60 DECO PRIMERA
4 PINTURA VIILICA MARCA COMEX EASY CLEAN COLOR DOMINO H5-09

PLAFONES (INICIAL / MEDIO / FINAL)

INICIAL

1 LOSA DE CONCRETO ALIGERADA

MEDIO

FINAL

1 PINTURA VINILICA EASY CLEAN MARCA COMEX COLOR BLANCA

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ACABADOS MUROS Y PLAFONES PRIMER NIVEL

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-30-ACAB MUROS Y PLAFONES

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 — 0 1 5 12

NO. DE PLANO: 30/38




## NOMENCLATURA

| | |
|---|---|
| 3 / 1 1 | FIRME CONCRETO 10 CM - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 1 / 1 1 | LOSA CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 3 / 1 2 | FIRME CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO CERAMICO TRIO GRAY |
| 4 / - 3 | BASE COMPACTADA - PISO CONCRETO ESCOBILLADO 10 CM ESPESOR |
| 2 / 3 4 | HORMIGÓN A BASE DE JALCRETO - LADRILLO DE BARRO PARA AZOTEA- IMPERMEABILIZANTE |
| - / - 5 | LOSA DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

PISOS — MEDIO — INICIAL / FINAL

### INICIAL

1 LOSA DE CONCRETO ARMADO (ENTREPISO)
2 HORMIGON A BASE DE JALCRETO DE CEMENTO GRIS , ARENA DE RIO,JAL PROPORCIÓN 1-2-6
3 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
4 BASE COMPACTADA

### MEDIO

1 ADHESIVO GRIS PISO INTERCERAMIC
2 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
3 LADRILLO DE BARRO PARA AZOTEA 22 X 22
4 HORMIGON A BASE DE JALCRETO DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, JAL PROPORCIÓN 1-2-6

### FINAL

1 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC HABITAT OYSTER 60X60 PRIMERA
2 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY 60X60 PRIMERA
3 PISO DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO 10 CM DE ESPESOR
4 IMPERMEABILIZANTE
5 LOSA DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2015

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ACABADOS DE PISO EN SOTANO Y PLANTA BAJA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-31-ACAB PISOS SOT PB

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 — 0 1 5 12

NO. DE PLANO: 31/38




## NOMENCLATURA

| | |
|---|---|
| 3 / 1 1 | FIRME CONCRETO 10 CM - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 1 / 1 1 | LOSA CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 3 / 1 2 | FIRME CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO CERAMICO TRIO GRAY |
| 4 / - 3 | BASE COMPACTADA - PISO CONCRETO ESCOBILLADO 10 CM ESPESOR |
| 2 / 3 4 | HORMIGÓN A BASE DE JALCRETO - LADRILLO DE BARRO PARA AZOTEA- IMPERMEABILIZANTE |
| - / - 5 | Llosa DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO |

JALISCO FIDEICOMISO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ — FIRMA:
CÉDULA:

CONTENIDO: ACABADOS DE PISO EN PLANTA ALTA Y AZOTEA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-30-ACAB PISOS PA AZ

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0 1 5 12)

NO. DE PLANO: 30/36




## NOMENCLATURA

| | |
|---|---|
| 3 / 1 1 | FIRME CONCRETO 10 CM - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 1 / 1 1 | LOSA CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO HABITAT OYSTER |
| 3 / 1 2 | FIRME CONCRETO - ADHESIVO PARA PISO - PISO CERAMICO TRIO GRAY |
| 4 / - 3 | BASE COMPACTADA - PISO CONCRETO ESCOBILLADO 10 CM ESPESOR |
| 2 / 3 4 | HORMIGÓN A BASE DE JALCRETO - LADRILLO DE BARRO PARA AZOTEA- IMPERMEABILIZANTE |
| - / - 5 | LOSA DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

PISOS — MEDIO — INICIAL / FINAL

### INICIAL

1 LOSA DE CONCRETO ARMADO (ENTREPISO)
2 HORMIGON A BASE DE JALCRETO DE CEMENTO GRIS , ARENA DE RIO,JAL PROPORCIÓN 1-2-6
3 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
4 BASE COMPACTADA

### MEDIO

1 ADHESIVO GRIS PISO INTERCERAMIC
2 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
3 LADRILLO DE BARRO PARA AZOTEA 22 X 22
4 HORMIGON A BASE DE JALCRETO DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, JAL PROPORCIÓN 1-2-6

### FINAL

1 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC HABITAT OYSTER 60X60 PRIMERA
2 PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC TRIO CEMENTO GRAY 60X60 PRIMERA
3 PISO DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO 10 CM DE ESPESOR
4 IMPERMEABILIZANTE
5 LOSA DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ACABADOS DE PISO EN PLANTA ALTA Y AZOTEA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-32-ACAB PISOS PA AZ

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0, 6, 12)

NO. DE PLANO: 32/38




**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / SECCIÓN / NÚMERO DE PLANO

NÚMERO DE DIBUJO / SECCION nombre del dibujo / ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle / número de dibujo / número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: CARPINTERIA SOTANO Y PB

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG


NOMBRE ARCHIVO: AG-33-CARPINTERIA SOT PB

FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0, 3, 6, 12)


NO. DE PLANO: 33/38





**P1**

Puerta Multiusos Plus Sin Certificado Ancho mm: 1200 Alto mm: 2100
Marco mm: 83 Calibre de hoja: 22 Sencilla:
Puerta Metálica Sencilla Multiusos Plus ASTURMEX formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 22 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Se entrega con pintura electrostática en color gris RAL7001 e incluye: marco de acero galvanizado MCB3 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor , buzón anti-palanca de acero, cerradura CF anti-enganche marca Tesa, picaporte de acero sinterizado, bombillos de laton de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida.
Mirilla Anemostat Modelo: LoPro 127x508mm:
Mirilla Metálica Anemostat modelo Lopro, de acero laminado calibre 20. Se entrega con pintura polyester termoendurecible en color gris RAL7001 o color blanco RAL9010. Incluye: cristal de seguridad de 6 mm con protección contra incendio. Certificación UL 90 min.




**P2**


Puerta Multiusos Plus Sin Certificado Ancho mm: 1200 Alto mm: 2100
Marco mm: 83 Calibre de hoja: 22 Sencilla:
Puerta Metálica Sencilla Multiusos Plus ASTURMEX formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 22 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Se entrega con pintura electrostática en color gris RAL7001 e incluye: marco de acero galvanizado MCB3 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor , buzón anti-palanca de acero, cerradura CF anti-enganche marca Tesa, picaporte de acero sinterizado, bombillos de laton de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida.
Juego de Embelecedores para Rejilla 20x20 cm
Placa De Empuje Acero Inoxidable
Jaladera




**P3**

AUDITORIOS FLEXIBLES


Puerta Multiusos Plus Sin Certificado Ancho mm: 2000 Alto mm: 2100
Marco mm: 83 Calibre de hoja: 22 Doble:
Puerta Metálica Doble Multiusos Plus ASTURMEX formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 22 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Se entrega con pintura electrostática en color gris RAL7001 e incluye: marco de acero galvanizado MCB3 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor , buzón anti-palanca de acero, cerradura CF anti-enganche marca Tesa, picaporte de acero sinterizado, bombillos de laton de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida.
Juego de Embelecedores para Rejilla 20x20 cm
Placa De Empuje Acero Inoxidable
Jaladera




**P4**

SÓTANO

Puerta Multiusos Plus Sin Certificado Ancho mm: 900 Alto mm: 2100
Marco mm: 83 Calibre de hoja: 22 Sencilla:
Puerta Metálica Sencilla Multiusos Plus ASTURMEX formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 22 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Se entrega con pintura electrostática en color gris RAL7001 e incluye: marco de acero galvanizado MCB3 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor , buzón anti-palanca de acero, cerradura CF anti-enganche marca Tesa, picaporte de acero sinterizado, bombillos de laton de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida.
Certificado: Sin Certificado.




**P5**

SÓTANO

Puerta Multiusos Plus Sin Certificado Ancho mm: 800 Alto mm: 2100
Marco mm: 83 Calibre de hoja: 22 Sencilla:
Puerta Metálica Sencilla Multiusos Plus ASTURMEX formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 22 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Se entrega con pintura electrostática en color gris RAL7001 e incluye: marco de acero galvanizado MCB3 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor , buzón anti-palanca de acero, cerradura CF anti-enganche marca Tesa, picaporte de acero sinterizado, bombillos de laton de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida.
Certificado: Sin Certificado.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: CARPINTERÍA PLANTA ALTA - DETALLES

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-34-CARPINTERÍA DET


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 (0 1 5 12)


NO. DE PLANO: 34/38





ALZADO 1




ALZADO 2




SECCIÓN C-C'




ALZADO 4

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 25 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALUMINIO

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-35-ALUMINIO


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7)


NO. DE PLANO: 35/38





ALZADO 5






ALZADO 6






ALZADO 7












**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ — FIRMA:
CÉDULA:

CONTENIDO: DETALLES DE ALUMINIO

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)


NO. DE PLANO: 36/38





ALZADO 1




ALZADO 2




SECCIÓN C-C'




ALZADO 4


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 2% DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: ALUMINIO

ESCALA: 1:100


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-35-ALUMINIO


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7)


NO. DE PLANO: 35/38





ALZADO 5 ESC:1:100





ALZADO 6 ESC:1:100





ALZADO 7 ESC:1:100





ESC 1:50





ESC 1:50





ESC 1:50





ESC 1:50





ESC 1:50




ESC 1:50




ESC 1:50




ESC 1:50

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


**uniterra.** INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLES DE ALUMINIO — ESCALA: INDICADA

CLAVE: AG — NOMBRE ARCHIVO: AG-36-ALUMINIO DET — FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: INDICADA — NO. DE PLANO: 36/38





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"


LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ. L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ. CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: HERRERÍA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG


NOMBRE ARCHIVO: AG-37-HERRERÍA


FECHA: NOV 2016


ESCALA GRAFICA: 1:200 0 4 8 12


NO. DE PLANO: 37/38









































**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**uniterra.** INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

EJE

NÚMERO DE DIBUJO / SECCIÓN / NÚMERO DE PLANO

01 SECCION nombre del dibujo
ESCALA 1:75 ACOT. MTS.

NIVEL DE PROYECTO (ALZADOS Y CORTES)

NIVEL DE PROYECTO (ACABADO FINAL)

NIVEL ARRANQUE DE PENDIENTE

PENDIENTE DE LA RAMPA

NIVEL REMATE DE PENDIENTE

CAMBIO DE NIVEL

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

INICIO DE DESPIECE

llamada de detalle
número de dibujo
número de plano

NOMENCLATURA MATERIAL

| | |
|---|---|
| R | RADIO |
| V | VISTA |
| D | DENTRO |
| A | ABRE |
| F | FUERA |
| C | CORRE |
| S | SUBE |
| B | BAJA |
| V | VENTANA |
| P | PUERTA |
| H | HERRERÍA |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ARQ. DIEGO ARIAS LÓPEZ.
L.U.M.A. J. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.
CÉDULA: — FIRMA:

CONTENIDO: DETALLES DE HERRERÍA

ESCALA: 1:200


CLAVE: AG

NOMBRE ARCHIVO: AG-38-HERRERÍA DET


FECHA: NOV 2016

ESCALA GRAFICA: 1:200 — 0 1 5 12


NO. DE PLANO: 38/38





PLANTA CIMENTACION
ESCALA 1:75





C-1





C-2





CT-1





CT-2






MC-1





MC-2




SECCION VERTICAL




PLANTA
DETALLE TIPICO DE ZAPATA CENTRAL

TABLA DE ZAPATAS


CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO = 19 Ton/m² A 1.20m RESPECTO DEL N.T.N.

| TIPO | DIMENSION A | DIMENSION B | H | DADO DA-1 | DADO DA-2 | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASA | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASB | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-1 | 160 | 160 | 25 | * | * | 14#4 | 14#4 | CENTRAL |
| Z-2 | 120 | 160 | 25 | * | * | 16#4 | 12#4 | LINDERO |
| Z-3 | 330 | 120 | 25 | * | * | 1#4@15 | 1#4@15 | CENTRAL |

* DADO 5 cm MAYOR QUE LA COLUMNA




MC-1
MURO DE CONTENCION
ESCALA 1:20




CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1:75


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS


NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:


CONTENIDO: PLANTA CIMENTACION Y ARMADOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_01

NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT-MODULO-A

FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:75


NO. DE PLANO: 1/07






## LOSA PLANTA ENTREPISO


ESCALA 1:75













SECCION TIPO DE LOSA (H=27)




SECCION TIPO DE MURO

### ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION DE MUROS

MATERIALES A USAR

ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y DALAS — fy = 4200 Kg/cm2

CONCRETO PARA COLADO DE:

| | |
|---|---|
| CASTILLOS | f'c = 250 Kg/cm2 |
| DALAS DE DESPLANTE | f'c = 250 Kg/cm2 |
| LOSAS Y TRABES | f'c = 250 Kg/cm2 |

BLOCK O TABIQUE PARA MUROS — *fp = 60 Kg/cm2

*fp ES LA RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION (NORMAS 2.2)

MORTERO PARA PEGAR MUROS

RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION — = 125 Kg/cm2

EN EL MORTERO LA RELACION VOLUMETRICA ENTRE ARENA/SUMA DE CEMENTANTES SE ENCONTRARA ENTRE 2.25 Y 3 (NORMAS 2.2)

### REQUISITOS DE CONSTRUCCION

EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2cm

LAS DIMENSIONES DE LOS TABIQUES O BLOCKS NO DEBEN DIFERIR EN MAS DEL 3% DE LAS NOMINALES (ESPECIFICADAS)

EL DESPLOME DE LOS MUROS NO SERA MAYOR DE 0.004 VECES SU ALTURA O DE 1.5cm. LA DESVIACION MAXIMA DEL ANCLAJE DEL REFUERZO VERTICAL NO SERA MAYOR DE 1/8, DE NO SER ASI, SE PROLONGARA UNA BARRA ADECUADAMENTE ANCLADA.

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA", LAS NORMAS CITADAS SE REFIEREN AL MISMO REGLAMENTO.

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm2

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m2
ENTREPISO = 350 Kg/m2

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-155-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA,
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA,
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 | 180 Cm | |


LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

| CALIBRE DE VARILLA | DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ |
|---|---|
| # 3 AL # 8 | 6 Diametros de Varilla |
| # 9 AL # 11 | 8 Diametros de Varilla |




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

| CALIBRE DE VARILLA | DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ |
|---|---|
| # 2 AL # 5 | 4 Diametros de varilla |
| Todas las otras varillas | Ver tabla anterior |




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:


PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE PLANTA BAJA Y ARMADOS
ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_02
NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT-MODULO-A
FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:75


NO. DE PLANO: 2/07






LOSA PLANTA ALTA
ESCALA 1:75













SECCION TIPO DE LOSA (H=27)

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS $f'c = 250\ Kg/cm^2$

ACERO DE REFUERZO $fy = 4200\ Kg/cm^2$

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 $Kg/m^2$
ENTREPISO = 350 $Kg/m^2$

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-155-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE;
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DEAZOTEA Y ARMADOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_03

NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT-MODULO-A


FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:75

NO. DE PLANO: 3/07





RAMPA R-1
REFUERZO
ESCALA 1:25





RAMPA R-2
REFUERZO
ESCALA 1:25

MC-1




DETALLE TIPICO ANCLAJE
DE ESCALON




DETALLE DE ESCALERA MARINA

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS $f'c = 250\ Kg/cm^2$

ACERO DE REFUERZO $fy = 4200\ Kg/cm^2$
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO
CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 $Kg/m^2$
ENTREPISO = 350 $Kg/m^2$

NORMAS:
COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-155-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE;
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO | 2cm |
| Y ZAPATAS | 5cm |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.


SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 25 DE ABRIL 2019

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: ING. JOSE ARMANDO RAMOS PEREZ CEDULA: 2848290 | FIRMA: |
| CONTENIDO: REFUERZO DE RAMPAS DE ESCALERA | ESCALA: 1:75 |
| CLAVE: EC_04 / NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT-MODULO-A | FECHA: OCTUBRE 2016 |
| ESCALA GRAFICA: 1:75 | NO. DE PLANO: 4/07 |




## ALZADO SUR-ORIENTE

COTAS EN MMS ESCALA 1:75

SS-450




### GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CABLE SS-450

| Tamaño Cable (pulg.) | Tamaño Cable (mm) | SS-450 No. de Parte | Cantidad en Pkg. Estandar | Peso por 100 (lbs.) | Dimensiones (pulg.) A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3-4 | 1011250 | granel | 8 | .22 | .72 | .44 | .47 | .41 | .38 | .81 | .94 |
| 3/16 | 5 | 1011261 | granel | 10 | .25 | .97 | .56 | .59 | .50 | .44 | .94 | 1.16 |
| 1/4 | 6-7 | 1011272 | granel | 20 | .31 | 1.03 | .50 | .75 | .66 | .56 | 1.19 | 1.44 |
| 3/8 | 9-10 | 1011283 | granel | 47 | .44 | 1.50 | .75 | 1.00 | .91 | .75 | 1.63 | 1.94 |
| 1/2 | 12-13 | 1011305 | granel | 77 | .50 | 1.88 | 1.00 | 1.19 | 1.13 | .88 | 1.91 | 2.28 |
| 5/8 | 16 | 1011327 | granel | 100 | .56 | 2.38 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | .94 | 2.06 | 2.50 |

### G-429 Grapas Fist Grip®


| Tamaño Cable (pulg.) | Tamaño Cable (mm) | G-429 No. de Parte | Presente Std. Cant. | Peso por 100 (lbs.) | Dimensiones (pulg.) C | D | E | G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 - 1/4 | 5-7 | 1060471 | 100 | 23 | .40 | .94 | .38 | 1.41 | 1.44 |
| 5/16 | 8 | 1060499 | 100 | 38 | .47 | 1.06 | .38 | 1.60 | 1.84 |
| 3/8 | 10 | 1060514 | 50 | 40 | .51 | 1.06 | .44 | 1.84 | 1.78 |
| 7/16 - 1/2 | 11-13 | 1060532 | 50 | 62 | .59 | 1.25 | .50 | 2.21 | 2.15 |
| 9/16 - 5/8 | 14-16 | 1060550 | 50 | 103 | .72 | 1.50 | .63 | 2.72 | 2.57 |
| 3/4 | 18-20 | 1060578 | 25 | 175 | .88 | 1.81 | .75 | 2.94 | 2.67 |
| 7/8 | 22 | 1060586 | 25 | 225 | .97 | 2.13 | .75 | 3.31 | 2.86 |
| 1 | 24-26 | 1060612 | 10 | 300 | 1.13 | 2.25 | .75 | 3.72 | 3.06 |
| 1-1/8 | 28-30 | 1060630 | 10 | 400 | 1.28 | 2.38 | .88 | 4.22 | 3.44 |
| 1-1/4 | 32-34 | 1060658 | 10 | 400 | 1.34 | 2.50 | .88 | 4.25 | 3.56 |
| 1-3/8 - 1-1/2 | 36-40 | 1060678 | Algrasel | 700 | 1.56 | 3.00 | 1.00 | 5.56 | 4.12 |

- La grapa en su totalidad es galvanizada para resistir la acción corrosiva y oxidante.
- Basado en la carga de ruptura del cable de acero indicado en el catálogo, las grapas Crosby tienen una eficiencia del 80% para tamaños de 3/16" a 7/8", y 90% para tamaños de 1" hasta 1 ½".
- Los pernos son una parte integral de la base o "silla". Las tuercas se pueden instalar de tal manera que permiten al operador girar la llave inglesa con un arco completo, lo que facilita la instalación.
- Todos los tamaños de bases son de acero forjado.
- Todas las grapas se empaquetan y etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y las advertencias apropiadas.
- Cumple o excede todos los requerimientos todas las normativas de ASME B30.26 incluyendo identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y requisitos de temperatura. Es importante notar que los productos Crosby cumplen con otros requisitos críticos de rendimiento que incluyen índices de fatiga, propiedades de impacto, y capacidad de rastrear el material que no han sido abordados por ASME B30.26.
- Ensamblados con tuercas hexagonales estándar reforzadas.





**Conexion de Elementos**

ESCALA 1:7.5





**Cajon 3/8"**





**Cajon 1/2"**

ESCALA 1:7.5





**Cajon 5/8"**


Notas: El acero a utilizarse es del tipo CORTEN, Aleación de Acero con Níquel, Cromo, Cobre y Fosforo resistente a la Oxidación, la soldadura a utilizarse es del tipo: E308-16, E308H-16 o algo similar (Soldadura para Acero Inoxidable. )






DESPLANTE DE CAJON





PLACA DE SOPORTE PARA CABLE





DETALLE DE TENSOR PARA CABLE
(O SIMILAR)




DETALLE DE CONEXION DE PERFILES DE CELOSIA A EDIFICIO


ESCALA 1:5








GEOMETRIA PLACA


(RECIBE CELOSIA)




LOCALIZACION PUNTOS DE APOYO DE CELOSIA




SECCION CT-3




ZAPATA CORRIDA ZC-3

(PARA DESPLANTE DE CELOSIAS)

COTAS EN CMS

---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMANDO RAMOS PEREZ
CÉDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CELOSIA SURORIENTE Y DETALLES

ESCALA: 1:75


CLAVE: EM-01

NOMBRE ARCHIVO: EM_CUT-CELOSIAS.DWG

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:500 (0 8 16 24)


NO. DE PLANO: 5/07




## ALZADO NOR-PONIENTE

COTAS EN MMS ESCALA 1:75

SS-450




## GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CABLE SS-450

| Tamaño Cable (pulg.) | Tamaño Cable (mm) | SS-450 No. de Parte | Cantidad en Paq. Estandar | Peso por 100 (lbs.) | Dimensiones (pulg.) A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3-4 | 1011250 | granel | 6 | .22 | .72 | .44 | .47 | .41 | .38 | .81 | .94 |
| 3/16 | 5 | 1011251 | granel | 10 | .25 | .97 | .56 | .59 | .50 | .44 | .94 | 1.16 |
| 1/4 | 6-7 | 1011272 | granel | 20 | .31 | 1.03 | .50 | .75 | .66 | .56 | 1.19 | 1.44 |
| 3/8 | 9-10 | 1011283 | granel | 47 | .44 | 1.50 | .75 | 1.00 | .91 | .75 | 1.63 | 1.94 |
| 1/2 | 12-13 | 1011305 | granel | 77 | .50 | 1.88 | 1.00 | 1.19 | 1.13 | .88 | 1.91 | 2.28 |
| 5/8 | 16 | 1011327 | granel | 106 | .56 | 2.38 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | .94 | 2.06 | 2.50 |

## G-429 Grapas Fist Grip®


| Tamaño Cable (pulg.) | Tamaño Cable (mm) | G-429 No. de Parte | Paquete Std. Cant. | Peso (por 100 lbs.) | Dimensiones (pulg.) C | D | E | G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 - 1/4 | 5-7 | 1015471 | 100 | 23 | .40 | .94 | .38 | 1.41 | 1.44 |
| 5/16 | 8 | 1015499 | 100 | 28 | .47 | 1.06 | .38 | 1.59 | 1.54 |
| 3/8 | 10 | 1015514 | 50 | 40 | .51 | 1.06 | .44 | 1.84 | 1.78 |
| 7/16 - 1/2 | 11-13 | 1015532 | 50 | 62 | .59 | 1.25 | .50 | 2.21 | 2.15 |
| 9/16 - 5/8 | 14-16 | 1015550 | 50 | 103 | .72 | 1.50 | .63 | 2.72 | 2.57 |
| 3/4 | 18-20 | 1015578 | 25 | 175 | .86 | 1.81 | .75 | 2.94 | 2.67 |
| 7/8 | 22 | 1015596 | 25 | 225 | .97 | 2.12 | .75 | 3.31 | 2.68 |
| 1 | 24-26 | 1015612 | 10 | 300 | 1.13 | 2.25 | .75 | 3.72 | 3.06 |
| 1-1/8 | 28-30 | 1015630 | 10 | 400 | 1.25 | 2.38 | .88 | 4.22 | 3.44 |
| 1-1/4 | 32-34 | 1015658 | 10 | 400 | 1.34 | 2.50 | .88 | 4.25 | 3.56 |
| 1-3/8 - 1-1/2 | 36-40 | 1015676 | Algranel | 700 | 1.56 | 3.00 | 1.00 | 5.56 | 4.12 |

- La grapa en su totalidad es galvanizada para resistir la acción corrosiva y oxidante.
- Basado en la carga de ruptura del cable de acero indicado en el catálogo, las grapas Crosby tienen una eficiencia del 80% para tamaños de 3/16" a 7/8", y 90% para tamaños de 1" hasta 1 ½".
- Los pernos son una parte integral de la base o "silla". Las tuercas se pueden instalar de tal manera que permiten al operador girar la llave inglesa con un arco completo, lo que facilita la instalación.
- Todos los tamaños de bases son de acero forjado.
- Todas las grapas se empaquetan y etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y las advertencias apropiadas.
- Cumple o excede todos los requerimientos todas las normativas de ASME B30.26 incluyendo identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y requisitos de temperatura. Es importante notar que los productos Crosby cumplen con otros requisitos críticos de rendimiento que incluyen índices de fatiga, propiedades de impacto, y capacidad de rastrear el material que no han sido abordados por ASME B30.26.
- Ensamblados con tuercas hexagonales estándar reforzadas.




**Conexion de Elementos**


ESCALA 1:7.5





**Cajon 3/8"** **Cajon 1/2"** **Cajon 5/8"**

ESCALA 1:7.5


Notas: El acero a utilizarse es del tipo CORTEN, Aleación de Acero con Niquel, Cromo, Cobre y Fosforo resistente a la Oxidación, la soldadura a utilizarse es del tipo: E308-16, E308H-16 o algo similar (Soldadura para Acero inoxidable. )






DESPLANTE DE CAJON





PLACA DE SOPORTE PARA CABLE








DETALLE DE TENSOR PARA CABLE
(O SIMILAR)





DETALLE DE CONEXION DE PERFILES DE CELOSIA A EDIFICIO

ESCALA 1:5





GEOMETRIA PLACA


(RECIBE CELOSIA)




LOCALIZACION PUNTOS DE APOYO DE CELOSIA




SECCION CT-3




ZAPATA CORRIDA ZC-3

(PARA DESPLANTE DE CELOSIAS)

COTAS EN CMS

# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMANDO RAMOS PEREZ
CÉDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CELOSIA NORPONIENTE Y DETALLES

ESCALA: 1:75


CLAVE: EM-02

NOMBRE ARCHIVO: EM_CUT-CELOSIAS.DWG

FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:500 (0 5 15 35)

NO. DE PLANO: 6/07




PLANTA DE ENTREPISO, LOCALIZACION DE POSTES, BARANDAL


ESC 1: 75




ALZADO, DETALLE DE BARANDAL

ESCALA 1:5

NOTAS:
TODAS LAS PLACAS SON DE ACERO INOXIDABLE
LOS REDONDOS LISOS SON DE ACERO A-36




PLACA BASE

(RECIBE BARANDAL)

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMANDO RAMOS PEREZ
CÉDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL BARANDAL

ESCALA: 1:75


CLAVE: EM-03

NOMBRE ARCHIVO: EM_CUT-CELOSIAS.DWG


FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:500 — 0 5 15 35


NO. DE PLANO: 7/07





PLANTA CIMENTACION SOTANO
N.P.T. -3.60m ESCALA 1:75





C-3S




C-3PB





C-4PB




K-0 o' D-0




D-D




SECCION TIPO DE MURO

### ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION DE MUROS

MATERIALES A USAR


ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y DALAS: $f_y$ = 4200 Kg/cm2
CONCRETO PARA COLADO DE:
CASTILLOS: $f'c$ = 150 Kg/cm2
DALAS DE DESPLANTE: $f'c$ = 150 Kg/cm2
LOSAS Y TRABES: $f'c$ = 200 Kg/cm2

BLOCK O TABIQUE PARA MURO: *fp = 60 Kg/cm2
*fp ES LA RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION (NORMAS 2.2)
MORTERO PARA PEGAR MUROS:
RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION: = 125 Kg/cm2
EN EL MORTERO LA RELACION VOLUMETRICA ENTRE ARENA/SUMA DE CEMENTANTES SE ENCONTRARA ENTRE 2.25 Y 3 (NORMAS 2.2)


REQUISITOS DE CONSTRUCCION

EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2cm
LAS DIMENSIONES DE LOS TABIQUES O BLOCKS NO DEBEN DIFERIR EN MAS DEL 3% DE LAS NOMINALES (ESPECIFICADAS)
EL DESPLOME DE LOS MUROS NO SERA MAYOR DE 0.004 VECES SU ALTURA O DE 1.5cm. LA DESVIACION MAXIMA DEL ANCLAJE DEL REFUERZO VERTICAL NO SERA MAYOR DE 1/6 DE NO SER ASI, SE PROLONGARA UNA BARRA ADECUADAMENTE ANCLADA.


EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA", LAS NORMAS CITADAS SE REFIEREN AL MISMO REGLAMENTO.






CT-2





CT-3








D-1




ALZADO TIPO ZAPATA





PLANTA
DETALLE TIPICO DE ZAPATA CENTRAL

### TABLA DE ZAPATAS


CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO = 19 Ton/m² A 1.20m RESPECTO DEL N.T.N.

| TIPO | DIMENSION A | DIMENSION B | H | DADO DA-1 | DADO DA-2 | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASA | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASB | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-4 | 200 | 200 | 30 | * | * | 16#4 | 16#4 | CENTRAL |
| Z-5 | 170 | 170 | 25 | * | * | 15#4 | 15#4 | CENTRAL |
| Z-6 | 100 | 225 | 25 | * | * | 15#4 | 15#4 | CENTRAL |

* DADO 5 cm MAYOR QUE LA COLUMNA




MC-2
MURO DE CONTENCION
ESCALA 1:20




MC-3
MURO DE CONTENCION
ESCALA 1:20

### ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS $f'c$ = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO $f_y$= 4200 Kg/cm²
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE;
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA # 3 AL # 8 / # 9 AL # 11
DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ 6 Diametros de Varilla / 8 Diametros de Varilla
Diametro de doblez
12 Diametros de varilla
4 Diametros de varilla minimo 10 Cm.

GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA # 2 AL # 5 Todos los otros varillas
DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ 4 Diametros de varilla Ver tabla anterior
12 Diametros de varilla minimo 10 Cm.
Diametro de doblez
Diametro de doblez

TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE MAYO 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:


DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:


PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ — FIRMA:
CEDULA: 2848290


CONTENIDO: PLANTA CIMENTACION Y ARMADOS SOTANO
ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_01
NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G
FECHA: OCTUBRE 2016
ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 — 5)
NO. DE PLANO: 1/19








## TABLA DE ZAPATAS

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO = 19 Ton/m² A 1.20m RESPECTO DEL N.T.N.

| TIPO | DIMENSION A | DIMENSION B | H | DADO DA-1 | DADO DA-2 | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASA | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASB | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-4 | 200 | 200 | 30 | * | * | 16#4 | 16#4 | CENTRAL |
| Z-5 | 170 | 170 | 25 | * | * | 15#4 | 15#4 | CENTRAL |
| Z-6 | 100 | 225 | 25 | * | * | 15#4 | 15#4 | CENTRAL |

* DADO 5 cm MAYOR QUE LA COLUMNA




## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO
CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:
COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DEL
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL


PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2016


REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ CEDULA: 2848290 | FIRMA: |
| CONTENIDO: PLANTA CIMENTACION Y ARMADOS PLANTA NIVEL +0.00m | ESCALA: 1:75 |
| CLAVE: EC_02 | NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G |
| FECHA: OCTUBRE 2016 | |
| ESCALA GRAFICA: 1:75 | NO. DE PLANO: 2/19 |


# PLANTA CIMENTACION Y LOSA PLANTA
N.P.T. + 0.0m SOTANO ESCALA 1:75









## SECCION TIPO DE LOSA (H=27)




C-3S

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-155-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA,
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11


DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE PLANTA SOTANO, ARMADOS PLANTA CIMENTACION NPT+0.00m

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_03


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G

FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 5)

NO. DE PLANO: 3/19





C-3PB




C-4PB




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE ENTREPISO MODULO NORMAL Y ARMADOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_04


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G

FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 5)


NO. DE PLANO: 4/19









C-4PB





SECCION TIPO DE LOSA (H=27)




| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| No. | REVISION | FECHA |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS $f'c$ = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO $f_y$= 4200 Kg/cm²
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318–11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMANO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE:
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DANAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318–11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 | 180 Cm | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla

Diametro de doblez
12 Diametros de varilla
Diametro de doblez
4 Diametros de varilla mínimo 10 Cm.

GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior
12 Diametros de varilla mínimo 10 Cm.

Diametro de doblez
Diametro de doblez

TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE ENTREPISO MODULO NORMAL ARMADOS COMPLEMENTARIOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_04A


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G


ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 5)


FECHA: OCTUBRE 2016


NO. DE PLANO: 5/19









## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 | 180 Cm | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11


DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todos las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 2cm<br>5cm |

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL


PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ<br>CEDULA: 2848290 | FIRMA: |
| CONTENIDO: LOSA DE AZOTEA MODULO NORMAL Y ARMADOS | ESCALA: 1:75 |
| CLAVE: EC_05 | NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G |
| FECHA: OCTUBRE 2016 | |
| ESCALA GRAFICA: 1:75 | NO. DE PLANO: 6/19 |

PLANTA LOSA AZOTEA
N.P.T. + 7.20m ESCALA 1:75




C-3PA




C-4PA



















| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, NI DE;
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE, SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE AZOTEA MODULO NORMAL Y ARMADOS COMPLEMENTARIOS

ESCALA: 1:75

CLAVE: EC_05A


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G


ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 2)

FECHA: OCTUBRE 2016

NO. DE PLANO: 7/19

## PLANTA LOSA ENTREPISO
N.P.T. + 3.60m
ESCALA 1:75




C-3PB





C-4PB





T-B1
ENTREPISO





T-B
ENTREPISO




N-L





SECCION TIPO DE LOSA (H=27)





N-3
AZOTEA


N-3A
AZOTEA





T-6
ENTREPISO




T-6A
ENTREPISO




T-2B
ENTREPISO




T-2C
ENTREPISO


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS


NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE ENTREPISO MODULO 40G Y ARMADOS

ESCALA: 1:75

CLAVE: EC_06


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:75

NO. DE PLANO: 8/19

# PLANTA LOSA AZOTEA
N.P.T. + 7.20m ESCALA 1:75







C-3PA





C-4PA





T-B
AZOTEA

T-B1
ENTREPISO










SECCION TIPO DE LOSA (H=22)





SECCION TIPO DE LOSA (H=27)




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 22 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE AZOTEA MODULO 40G Y ARMADOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_07

NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G

FECHA: OCTUBRE 2016


ESCALA GRAFICA: 1:75

NO. DE PLANO: 9/19




RAMPA R-1
REFUERZO
ESCALA 1:20


MC-2
MURO DE RAMPA
ESCALA 1:20




RAMPA R-1
REFUERZO
ESCALA 1:20

MC-3
MURO DE CONTENCION
ESCALA 1:20




| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, N. DE.
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla

Diametro de doblez
12 Diametros de varilla
Diametro de doblez
4 Diametros de varilla mínimo 10 Cm.

GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior
12 Diametros de varilla mínimo 10 Cm.

Diametro de doblez
Diametro de doblez

TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: REFUERZO DE RAMPA Y ARMADOS

ESCALA: 1:75


CLAVE: EC_08

NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MODULO B_40G


FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 5)


NO. DE PLANO: 10/19





PLANTA CIMENTACION MODULO CIRCULO
N.P.T. 0.00m ESCALA 1:75





ZAPATA CORRIDA
ZC-1




C-C





CT-1





ALZADO

SECCION VERTICAL




PLANTA
DETALLE TIPICO DE ZAPATA CENTRAL




CT-2

## TABLA DE ZAPATAS

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO = 19 Ton/m² A 1.20m RESPECTO DEL N.T.N.

| TIPO | DIMENSION A | DIMENSION B | H | DADO DA-1 | DADO DA-2 | ARMADO DE LECHO SUPERIOR ASA | ARMADO DE LECHO SUPERIOR ASB | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASA | ARMADO DE LECHO INFERIOR ASB | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-1 | 250 | 250 | 30 | * | * | 1#4@12 | 1#4@12 | 1#5@10 | 1#5@10 | CENTRAL |
| Z-2 | 170 | 170 | 25 | * | * | 1#4@12 | 1#4@12 | 1#4@12 | 1#4@12 | LINDERO |

* DADO 5 cm MAYOR QUE LA COLUMNA

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS $f'c = 250\ Kg/cm^2$

ACERO DE REFUERZO $fy = 4200\ Kg/cm^2$
EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO
CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:
COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA, N DE.
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE. SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| | No. 10 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL




GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS




TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES


JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ CEDULA: 2848290 | FIRMA: |
| CONTENIDO: PLANTA CIMENTACION Y ARMADOS MODULO CIRCULO | ESCALA: 1:75 |
| CLAVE: EC_09 / NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT1-MOD_CIR | FECHA: OCTUBRE 2016 |
| ESCALA GRAFICA: 1:75 (0 1 2) | NO. DE PLANO: 11/19 |





LOSA PLANTA ENTREPISO
ESCALA 1:75






LOSA PLANTA AZOTEA
ESCALA 1:75






SECCION TIPO DE LOSA (H=22)













T-C




T-B
ENTREPISO








T-B
AZOTEA




## ESPECIFICACIONES

CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS f'c = 250 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm²

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI 318-11

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

CARGA VIVA DE: AZOTEA = 100 Kg/m²
ENTREPISO = 350 Kg/m²

NORMAS:

COEFICIENTE SISMICO (C) = 0.86
FACTOR DE DUCTILIDAD (Q) = 4.0

EL CONCRETO SERA DE GRADO B SEGUN NOM C-455-1987

EL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO NO SERA SUPERIOR A:
a) 1/5 DE LA SEPARACION MENOR ENTRE LOS LADOS DE LA CIMBRA,
ni DE:
b) 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA
c) 3/4 DEL ESPACIAMIENTO MINIMO LIBRE ENTRE LAS VARILLAS O ALAMBRES INDIVIDUALES DE REFUERZO O PAQUETES

EL CONCRETO QUE SEA EXPUESTO A SALES DESCONGELANTES, AGUA SALOBRE, AGUA DE MAR, O SALPICADURAS DE ESTAS FUENTES DEBERA CUMPLIR CON LA RELACION AGUA/CEMENTO=0.40 SIN AIRE INCLUIDO.

EN CLIMA CALIENTE DEBERA DARSE LA ATENCION ADECUADA A LOS COMPONENTES, A LOS METODOS DE PRODUCCION, AL MANEJO, A LA COLOCACION, A LA PROTECCION Y AL CURADO A FIN DE EVITAR TEMPERATURAS EXCESIVAS EN EL CONCRETO O EVAPORACION DEL AGUA, QUE PODRIAN DAÑAR LA RESISTENCIA REQUERIDA O LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL ELEMENTO O DE LA ESTRUCTURA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS DIMENSIONES A ESCALA EN LOS PLANOS Y LOS NUMEROS DE LAS ACOTACIONES, REGIRAN LOS NUMEROS.

NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS DE CADA LECHO DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE, SECCIONES 12.4 12.15 12.16 ACI 318-11

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO INFERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 40 Cm | No. 5. | 60 Cm |
| No. 3. | 40 Cm | No. 6. | 80 Cm |
| No. 4. | 50 Cm | No. 8. | 125 Cm |
| No. 10 | 180 Cm | | |

LONGITUD DE TRASLAPE PARA VARILLA INDIVIDUAL EN LECHO SUPERIOR DE TRABES Y LOSAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 2.5 | 50 Cm | No. 5. | 90 Cm |
| No. 3. | 50 Cm | No. 6. | 110 Cm |
| No. 4. | 70 Cm | No. 8. | 175 Cm |

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE DEBERAN MULTIPLICARSE POR 1.20 EN PAQUETES DE 3 VARILLAS, Y POR 1.33 EN PAQUETES DE 4 VARILLAS

GANCHO ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL

CALIBRE DE VARILLA
# 3 AL # 8
# 9 AL # 11

Diametro de doblez
12 Diametros de varilla

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
6 Diametros de Varilla
8 Diametros de Varilla
Diametro de doblez
4 Diametros de varilla minimo 10 Cm.

GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBOS

CALIBRE DE VARILLA
# 2 AL # 5
Todas las otras varillas

DIAMETRO MINIMO DE DOBLEZ
4 Diametros de varilla
Ver tabla anterior

12 Diametros de varilla minimo 10 Cm.
Diametro de doblez
Diametro de doblez

TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA ACERO DE REFUERZO

| | |
|---|---|
| EN TRABES Y COLUMNAS DE MARCOS | 4cm |
| EN TRABES SECUNDARIAS, NERVADURAS, LOSAS Y MUROS | 2cm |
| EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO Y ZAPATAS | 5cm |

| No. | REVISION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: ING. JOSE ARMAND RAMOS PEREZ
CEDULA: 2848290 — FIRMA:

CONTENIDO: LOSA DE PLANTA DE ENTREPISO DE AZOTEA Y ARMADOS

ESCALA: 1:75

CLAVE: EC_10


NOMBRE ARCHIVO: EC_CUT-MOD_CIR


FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:75


NO. DE PLANO: 12/19

# VRV IV





**Round flow with sensing**




# SÓTANO
ESC 1:100

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

## UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETTE

| CLAVE | SERVICIO | LOCALIZACION | CAPACIDAD BTU/HR | REFRIGERANTE | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KW | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| UCAS-01 | S BIBLIOTECA | TECHO | 38,200 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ100AVE |
| UCAS-02 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-03 | S RECEPCION | TECHO | 38,200 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ100AVE |
| UCAS-04 | S OFICINA | TECHO | 24,200 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ63AVE |
| UCAS-05 | PB AULA 1 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-06 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-07 | PB AULA 2 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-08 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-09 | PB AULA 3 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-10 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-11 | PB AULA 4 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-12 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-13 | PB AULA 5 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-14 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-15 | PB COMPUTO | TECHO | 47,800 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ125AVE |
| UCAS-16 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-17 | PB AULA 6 | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-18 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-19 | PB MINI AUDITORIO | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-20 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-21 | PB MINI AUDITORIO | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-22 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-23 | PB MINI AUDITORIO | TECHO | 30,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ80AVE |
| UCAS-24 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-25 | PA AULA 7 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-26 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-27 | PA AULA 8 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-28 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-29 | PA AULA 9 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-30 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-31 | PA AULA 10 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-32 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-33 | PA AULA 11 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-34 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-35 | PA AULA 12 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-36 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-37 | PA AULA 13 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-38 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-39 | PA AULA 14 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-40 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-41 | PA AULA 15 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-42 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-43 | PA AULA 16 | TECHO | 34,100 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ90AVE |
| UCAS-44 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-45 | PA LABORATORIO | TECHO | 42,700 | R410A | 0.210 | 220 | 1 | 60 | 288 / 840 / 840 | 26 | DAIKIN | FXFSQ112AVE |
| UCAS-46 | | | | | | | | | | | | |
| UCAS-47 | | | | | | | | | | | | |

## UNIDADES EVAPORADORAS TIPO MINISPLIT

| CLAVE | SERVICIO | LOCALIZACION | CAPACIDAD BTU/HR | REFRIGERANTE | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Amp. | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| MS-01 | PB INGRESO COMPUTO | MURO | 12,300 | R410A | 0.4 | 220 | 1 | 60 | 290 / 238 / 795 | 11 | DAIKIN | FXAQ32PVE |

## EQUIPO DE PRESIÓN

| CLAVE | SERVICIO | LOCALIZACION | CAPACIDAD BTU/HR | REFRIGERANTE | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Amp. | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| MS-02 | SITE | MURO | 24,000 | R410A | 15.0 | 220 | 1 | 60 | 325 / 1078 / 246 | 17 | DAIKIN | FTKS24EL216-3 |
| MS-03 | SITE | TECHO | 30,000 | R410A | 23.5 | 220 | 3 | 60 | 610 / 1295 / 675 | 210 | DATA AIR | DAPA-2.5-AO |

## UNIDADES CONDENSADORAS

| CLAVE | LOCALIZACION | CAPACIDAD BTU/HR | REFRIGERANTE | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KW | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| UC-01 | Planta Baja | 201,000 | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |
| UC-02 | | | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |
| UC-03 | | | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |
| UC-04 | Azotea | 114,000 | R410A | 8.01 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 930 / 765 | 213 | DAIKIN | RHXYQ12ATL |
| UC-05 | | | R410A | 8.01 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 930 / 765 | 213 | DAIKIN | RHXYQ12ATL |
| UC-06 | Planta Baja | 201,000 | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |
| UC-07 | | | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |
| UC-08 | | | R410A | 17 | 220 | 3 | 60 | 1657 / 1240 / 765 | 317 | DAIKIN | RHXYQ22ATL |

## UNIDADES CONDENSADORAS SITE

| CLAVE | LOCALIZACION | CAPACIDAD BTU/HR | REFRIGERANTE | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| UC-09 | Azotea | 30,000 | R410A | 19.6 | 220 | 3 | 60 | 838 / 737 / 915 | 173 | DATA AIR | DRCU-0532-2.5 |
| UC-10 | Azotea | 24,000 | R410A | 25 | 220 | 1 | 60 | 840 / 1020 / 410 | 47 | DAIKIN | RKS24EL216 |

## EXTRACTORES

| CLAVE | SERVICIO | LOCALIZACION | CAPACIDAD CFM | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | DIMENSIONES | PESO | SELECCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Amp. | V | F | Hz | Al / An / Prof (mm) | KG | MARCA | MODELO |
| EXT-01 | SOTANO BAÑOS | TECHO | 142 | - | 127 | 1 | 60 | 214/214/147 | 1.3 | SOLER&PALAU | SILENT 300 |
| EXT-02 | SOTANO BAÑOS | TECHO | 142 | - | 127 | 1 | 60 | 214/214/147 | 1.3 | SOLER&PALAU | SILENT 300 |
| EXT-03 | ED. "A" WC HOMBRES | TECHO | 640 | 0.95 | 120 | 1 | 60 | 406Ø/406Ø/227 | 3.5 | SYSTEM AIR | K 300 EC |
| EXT-04 | ED. "A" WC MUJERES | TECHO | 640 | 0.95 | 120 | 1 | 60 | 406Ø/406Ø/227 | 3.5 | SYSTEM AIR | K 300 EC |
| EXT-05 | ED. "B" WC HOMBRES | TECHO | 640 | 0.95 | 120 | 1 | 60 | 406Ø/406Ø/227 | 3.5 | SYSTEM AIR | K 300 EC |
| EXT-06 | ED. "B" WC MUJERES | TECHO | 640 | 0.95 | 120 | 1 | 60 | 406Ø/406Ø/227 | 3.5 | SYSTEM AIR | K 300 EC |


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:


CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - CUADROS DE EQUIPOS Y PLANTA SOTANO — ESCALA: 1:100

CLAVE: IAA-01 — NOMBRE ARCHIVO: IAA-01-ST-CE.dwg — FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 2, 3)


NO. DE PLANO: 01/07


A8




# PLANTA BAJA

ESC 1:100



JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - PLANTA BAJA, EDIFICIO A

ESCALA: 1:100


CLAVE: IAA-02


NOMBRE ARCHIVO: IAA-02-PB-A.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 02/07



JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - PLANTA BAJA, EDIFICIO B

ESCALA: 1:100


CLAVE: IAA-03

NOMBRE ARCHIVO: IAA-03-PB-B.dwg

FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 03/07





# PLANTA ALTA


ESC 1:100

A1


## DETALLES





DETALLES DE EQUIPOS CASSETTE





DETALLES DE DRENES CASSETTE





ALZADO DE AREAS DE ESPACIO LIBRE PARA EVAPORADORAS





DETALLES, ISOMETRICOS E INSTALACION




DETALLES, ISOMETRICOS E INSTALACION




DETALLE DE RANURAS PARA TUBERIAS




UBICACION DE PREPARACIONES ELECTRICAS Y DREN

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - PLANTA ALTA, EDIFICIO A

ESCALA: 1:100


CLAVE: IAA-04

NOMBRE ARCHIVO: IAA-04-PA-A.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)


NO. DE PLANO: 04/07





## SOPORTERIA





EJEMPLO DETALLE DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERÍAS





DETALLE DE SOPORTERIA PARA TUBERÍAS INTERIORES



DETALLE DE SOPORTERIA PARA TUBERÍAS VERTICALES




DETALLES DE EQUIPOS CASSETTE




DETALLE DE SOPORTERIA DE FLEJE GALVANIZADO

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - PLANTA ALTA, EDIFICIO B

ESCALA: 1:100


CLAVE: IAA-05

NOMBRE ARCHIVO: IAA-05-PA-B.dwg

FECHA: 28/OCT/2016


ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 05/07





A5


| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CLIO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(TL) Piping schematics RHXYQ24ATL | Date 26/10/2016 | Rev CLIO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CLIO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(TL) Wiring schematics RHXYQ24ATL | Date 26/10/2016 | Rev CLIO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |





# TUBERIAS
# AIRE ACONDICIONADO




DETALLE DE TUBERIA




DETALLE DE INSTALACION
DE BRANCH




DISTINCIAS REQUERIDAS PARA
INSTALACION DE BRANCH

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES


- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES


| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - PLANTA AZOTEA Y DIAGRAMA ESQUEMÁTICO | ESCALA: 1:100 |
| CLAVE: IAA-06 / NOMBRE ARCHIVO: IAA-06-AZ.dwg | FECHA: 28/OCT/2016 |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7) | NO. DE PLANO: 06/07 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CUO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(T1) Piping schematics RHXYQ66ATL | Date 26/10/2016 | Rev CUO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CUO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(T1) Wiring schematics RHXYQ66ATL | Date 26/10/2016 | Rev CUO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CUO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(T1) Piping schematics RHXYQ66ATL | Date 26/10/2016 | Rev CUO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Client CUO | | | |
| Project UDG TOMATLAN | | | |
| Title Heat pump VRV IV 220V(T1) Wiring schematics RHXYQ66ATL | Date 26/10/2016 | Rev CUO | Drawing No HVAC SELECCION DE EQUIPOS TOMATLAN OCT 2016 |




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TUBERIA DE COBRE
- BRANCH
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
- UNIDAD EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
- EQUIPO DE PRECISIÓN
- UNIDAD CONDESANDORA VRV IV
- UNIDAD CONDESANDORA SISTEMA 1 A 1
- EXTRACTOR K 300 EC SYSTEM AIR
- LAMINA GALVANIZADA DE INYECCIÓN
- LAMINA GALVANIZADA DE RETORNO
- DUCTO FLEXIBLE DE INYECCIÓN
- DUCTO FLEXIBLE DE RETORNO
- REJILLA DE INYECCION
- REJILLA DE RETORNO
- SUBIDA/BAJADA DE TUBERIA DE COBRE

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO - DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS

ESCALA: S/E


CLAVE: IAA-07

NOMBRE ARCHIVO: IAA-07-DE.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 07/07



PLANTA SOTANO



PLANTA AZOTEA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑON PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH 3.5 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA INVERSORES |
| | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA MINIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, PLANTA SOTANO - SEMBRADO DE DISPOSITIVOS

ESCALA: 1:200


CLAVE: IIE-01

NOMBRE ARCHIVO: IIE-01-SOT-SEM.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 1/14



PLANTA BAJA




PLANTA ALTA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE APRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑON PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH - 2.5 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA SWERGONES |
| | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA MINIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, PLANTAS BAJA Y ALTA - SEMBRADO DE DISPOSITIVOS

ESCALA: 1:200

CLAVE: IIE-02


NOMBRE ARCHIVO: IIE-02-PAB-SEM.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 2/14

## SEMBRADO DE DISPOSITIVO
## LABORATORIO DE COMPUTO



BOCINAS PARA AUDIO



AMPLIFICADOR


ENTRADAS DE AUDIO







PANTALLA TOUCH


PROYECTOR PARA AULAS EPSON 570




PROYECTOR PARA AUDITORIO EPSON G6150





RACKS DE TELECOMUNICACIONES



MODELO CPI 55053-703

## SEMBRADO DE DISPOSITIVO
## AUDITORIOS




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE MARZO 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑON PROYECTOR |
| B | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| 3.5 | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| BT | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH - 3.5 |
| HDMI | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| D | SALIDA DE V DATOS |
| V | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| M | SALIDA DE DATOS 3 MODOS |
| P | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| P | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| C | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| AP | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| R | SALIDA DE RED PARA INVERSORES |
| CCTV | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| CCTV | CAMARA MINIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, LAB. DE CÓMPUTO Y AUDITORIO - SEMBRADO DE DISPOSITIVOS

ESCALA: 1:100,1:50

CLAVE: IIE-03


NOMBRE ARCHIVO: IIE-03-LCA-SEM.dwg


FECHA: 28/OCT/2016


ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 3/14


DETALLE INSTALACION DUCTO





12
13
14
15
16
17
18
19
A
B
C
CAFE
BAÑOS
BAÑOS
CUARTO DE ASEO
CUARTO DE TRIO
CUARTO DE ASEO
CUARTO DE ASEO
CUARTO DE ASE




PLANTA BAJA




PLANTA ALTA


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 3/4"Ø BOQUILLAS |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1"Ø |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1 1/2"Ø |
| | DUCTO METALICO RT GAMA |
| | SUBE TUBERIA 1-1/2"Ø PARED DELGADA |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA CIEGA 4-11/16" x 2-3/4" x 3-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA REALZADA 4-11/16" x 2-3/4" x 3-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA CIEGA |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA REALZADA |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON TAQUETE DE EXPANSION A LOSA |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON MORDAZA A ESTRUCTURA METALICA |

CEDULA DE CABLEADO EN TUBERIA

| ID | TUBO | DIAMETRO | #TUBOS | CABLE | #CABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC | 1"ø | 1 | UTP--6A | 1 |
| 2 | PVC | 1"ø | 1 | UTP--6A | 2 |
| 3 | PVC | 1"ø | 1 | UTP--6A | 3 |
| 4 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP--6A | 4 |
| 5 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP--6A | 5 |
| 6 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP--6A | 6 |
| 7 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP--6A | 7 |
| 1 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 1 |
| 2 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 2 |
| 1 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 1 |
| 2 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 2 |
| 3 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 3 |
| 3 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 3 |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, PLANTAS BAJA Y ALTA - CANALIZACIONES Y CABLEADOS

ESCALA: 1:200

CLAVE: IIE-05


NOMBRE ARCHIVO: IIE-05-PBA-CA.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 5/14


# LABORATORIO DE COMPUTO





DETALLE DE CANASTILLA DE ALAMBRE

DETALLE DE SOPORTE PARA CANASTILLA




DETALLE TIPICO DE SOPORTERIA
PARA CHAROLA TIPO MALLA
CADA 1.50 MTS.

DETALLE DE SOPORTE PARA CANASTILLA




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

| SIMBOLOGÍA | |
|---|---|
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 3/4"Ø BIOCINAS |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1"Ø |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1 1/2"Ø |
| | DUCTO METÁLICO RT GAMA |
| | SUBE TUBERIA 1-1/2"Ø PARED DELGADA |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA CIEGA 4-11/16" x 2-3/4" x 3-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA REALZADA 4-11/16" x 2-3/4" x 2-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA CIEGA |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA REALZADA |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON TAQUETE DE EXPANSOR A LOSA |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON MENSULA A ESTRUCTURA METÁLICA |

CEDULA DE CABLEADO EN TUBERIA

| ID. | TUBO | DIAMETRO | #TUBOS | CABLE | #CABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 1 |
| 2 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 2 |
| 3 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 3 |
| 4 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 4 |
| 5 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 5 |
| 6 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 6 |
| 7 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 7 |
| 1 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 1 |
| 2 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 2 |
| 1 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 1 |
| 2 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 2 |
| 3 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 3 |
| 3 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 3 |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, LAB. DE CÓMPUTO - CANALIZACIONES Y CABLEADOS

ESCALA: 1:40

CLAVE: IIE-06


NOMBRE ARCHIVO: IIE-06-LC-CA.dwg

FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRÁFICA:

NO. DE PLANO: 6/14

# MINI AUDITORIO MOVIL.




MINI AUDITORIO MOVIL.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 3/4"Ø (BOCINAS |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1"Ø |
| | TUBERIA PVC AHOGADA EN LOSA O MURO DE 1 1/2"Ø |
| | DUCTO METALICO RT GAMA |
| | SUBE TUBERIA 1-1/2"Ø PARED DELGADA |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA CIEGA 4-11/16" x 7-3/4" x 3-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO TIPO RACO 263 CON TAPA REALZADA 4-11/16" x 7-3/4" x 3-1/4" Deep Box |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA CIEGA |
| | CAJA REGISTRO 4 11/16" CON TAPA REALZADA |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON TAQUETE DE EXPANSION A CONCRETO |
| | SOPORTES COLGANTE CADA 1.50 mts CON TIJERILLAS A ESTRUCTURA METALICA |

CEDULA DE CABLEADO EN TUBERIA

| ID. | TUBO | DIAMETRO | #TUBOS | CABLE | #CABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 1 |
| 2 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 2 |
| 3 | PVC | 1"ø | 1 | UTP-6A | 3 |
| 4 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 4 |
| 5 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 5 |
| 6 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 6 |
| 7 | PVC | 1 1/2"ø | 1 | UTP-6A | 7 |
| 1 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 1 |
| 2 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 2 |
| 1 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 1 |
| 2 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 2 |
| 3 | PVC | 3/4"ø | 1 | SPK16 | 3 |
| 3 | PVC | 1-1/2"ø | 1 | HDM/VGA | 3 |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS, AUDITORIO - CANALIZACIONES Y CABLEADOS

ESCALA: 1:40

CLAVE: IIE-07


NOMBRE ARCHIVO: IIE-07-A-CA.dwg

FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:


NO. DE PLANO: 7/14

# DETALLES DE FIJACION 10





DETALLE 01

DETALLE TIPICO DE LLEGADA DE TUBO A DUCTO METALICO.




DETALLE 02


DETALLE TIPICO DE SOPORTERIA TIPO COLUMPIO PARA DUCTO METALICO




DETALLE 03


TIPICO DE SOPORTERIA COLGANTE PARA TUBERIA ANCLADA A LOSA

# CAJA DE PISO AUDITORIO





DETALLE 7

DETALLE DE CAJA DE PISO HBLCFB301BASE (10X"X10"X4") 4 GANG





DETALLE 04

DETALLE TIPICO DE SOPORTERIA DE TUBERIA DE 2"ø FIJADA EN MURO (INSTALACION VERTICAL)




DETALLE 05

PASE DE LOSA A NIVEL SUPERIOR PARA TUBERIA. TERMINACIÓN EN CAJA DE PISO





DETALLE 6

DETALLE TIPICO PARA TERMINACION DE NODO EN TECHO

# DETALLE BARRA DE TIERRAS

NOMENCLATURA


1. BARRA DE COBRE DE 50cm x 10cm x 0.635cm
2. TORNILLO CABEZA EXAGONAL DE 1" x 3/8" DE COBRE AL SILICIO
3. ROLDANA PLANA 3/8" DE COBRE AL SILICIO
4. ROLDANA DE PRESION 3/8" DE COBRE AL SILICIO
5. AISLADOR DE RESINA EPOXICA TIPO PEERA
6. SOPORTE A BASE DE SOLERA NEGRA DE 3/4"
7. TORNILLO MARIPOSA DE 1/4"
8. ROLDANA PLANA DE 1/4"
9. TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"
10. BARRENO PARA INSTALACION DE ZAPATA MECANICA EL DIMAETRO DEL BARRENO SERA DE 0.20" (5.08mm)





DETALLE DE LA BARRA DE TIERRA

DETALLE 08


# MONTAJE DE PANTALLA




DETALLE 09

# MONTAJE PANTALLA DE PROYECCION




DETALLE 10

JALISCO INFRAESTRUCTURA

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑON PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH 3.5 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCION PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCION PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA RACKS/GRES |
| | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA WINDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESCALA: S/E

CLAVE: IIE-08


NOMBRE ARCHIVO: IIE-08-DET.dwg

FECHA: 28/OCT/2016


ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 8/14


# DETALLE AULA TIPO




2 HDMI
1 JACK CAT 6A
1 VGA
1 ENTRADA DE AUDIO
1 CONTACTO ELECTRICO




2 HDMI
2 JACK CAT 6A
1 ENTRADA DE AUDIO
1 CONTACTO ELECTRICO





DETALLE SALIDA MAESTRO



2 HDMI
1 JACK CAT 6A
1 VGA
1 CONTACTO ELECTRICO



2 HDMI
1 CONTACTO ELECTRICO

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA 23 DE AGO. 2018

---


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑON PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH - 3.5 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA INVERSORES |
| | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA MINIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DETALLE AULA TIPO

ESCALA: S/E

CLAVE: IIE-09


NOMBRE ARCHIVO: IIE-09-AULA.dwg

FECHA: 28/OCT/2016


ESCALA GRAFICA:

NO. DE PLANO: 9/14


# DETALLE AUDITORIO




1 HDMI
1 JACK CAT 6A
1 ENTRADA DE AUDIO
1 CONTACTO ELECTRICO



# DIAGRAMA ESQUEMATICO




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PAREO |
| | CAÑÓN PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH - 3.5 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA INVERSORES |
| | CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA MINIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DETALLE AUDITORIO

ESCALA: S/E

CLAVE: IIE-10


NOMBRE ARCHIVO: IIE-10-AUD.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:


NO. DE PLANO: 10/14

# DETALLE LABORATORIO DE COMPUTO








## RACK EN LABORATORIO DE COMPUTO





MODELO CPI 55053-703

CABLE UTP CAT 6A



SALIDA DE TELECOM 3 NODOS
3 SALIDAS DUPLEX




SALIDA DE TELECOM 3 NODOS
15 SALIDAS TRIPLEX




JACK CAT 6A



ACOPLADOR HDMI



PLACA 2 GANG



PLACA 1 GANG



ACOPLADOR VGA

JALISCO INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

AUDIO Y VIDEO

| | |
|---|---|
| | BOCINA EN PARED |
| | CAÑÓN PROYECTOR |
| | BOTONERA CONTROL DE VOLUMEN |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO 3.5 |
| | ENTRADA DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH 4.0 |
| | PLACA CON CONECTOR HDMI |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO |
| | PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA MONTAJE EN TECHO CON PROYECTOR TIRO CORTO |
| | PANTALLA LCD |

VOZ Y DATOS

| | |
|---|---|
| | SALIDA DE 1 DATOS |
| | SALIDA PARA VOZ Y DATOS |
| | SALIDA DE DATOS 3 NODOS |
| | SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR |
| | SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA LCD |
| | SALIDA DE DATOS PARA CCTV |
| | SALIDA DE DATOS PARA ACCESS POINT |
| | SALIDA DE RED PARA SWEEBORES |
| | CAMARA DE VIGILANCIA CCTV |
| | CAMARA SEMIDOMO CCTV |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DETALLE LABORATORIO DE CÓMPUTO

ESCALA: 1:50


CLAVE: IIE-11

NOMBRE ARCHIVO: IIE-11-LC.dwg


FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:


NO. DE PLANO: 11/14





## DETALLE PUESTA A TIERRA





ESCALERILLA - RACKS




UNION DE ESCALERILLA




NOTAS:
KEY NOTES:

1. RACK ABIERTO 19" DE DOS POSTES (CPI 55053-712)
2. ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE 7" DE ANCHO CON PUERTAS (CPI 30095-703)
3. ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU CON PUERTAS (CPI 30530-719 )
4. PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 5E RJ45-RJ45 (108208935)
5. EQUIPO ACTIVO SWITCH
6. BARRA DE CONTACTOS (208V/50A)
7. ESCALERILLA PORTACABLE, 12"W X 9' 11-1/2"L, NEGRO (CPI 10250-712)
8. ANGULO DE PARED PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO (CPI 11421-712)
9. PLACA DE MONTAJE DE RACK A ESCALERILLA PORTACABLE; NEGRO (CPI 10595-712)
10. KIT DE UNION PARA ESCALERILLA USO PESADO, (CPI 11299-001)
11. KIT DE UNION EN "T" PARA ESCALERILLA USO PESADO (CPI 11298-001)
12. BARRA DE TIERRA HORIZONTAL 19" (CPI 10610-719)
13. CABLE PARA TIERRA FISICA #6 AWG
14. CONECTOR DE COMPRESION DOS HOYOS
15. BARRA DE TIERRAS ANSI/EIA/TIA (CPI 40153-012)
16. BARRA PRINCIPAL DE TIERRAS ANSI/EIA/TIA (CPI 10622-012)


JALISCO | INFEJAL
GOBIERNO DEL ESTADO
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:
"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:
CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DISEÑO DE CUARTO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES | ESCALA: 1:10 |
| CLAVE: IIE-12 / NOMBRE ARCHIVO: IIE-12-MDF.dwg | FECHA: 28/OCT/2016 |
| ESCALA GRAFICA: | NO. DE PLANO: 12/14 |

RACK 4
SERVIDORES

RACK 3
EQUIPO DE AUDIO


RACK 2
EQUIPO ACTIVO

RACK 1
CARRIERS Y CABLEADO




# SIMBOLOGIA



PATCH PANEL 24 PUERTOS



ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR



SWITCH 24 PTOS POE


SWITCH 48 PTOS POE


PLACA CIEGA 2UR



EQUIPO DE AUDIO HiFi2
8x8


JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:
"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:
CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO EN SITE

ESCALA: S/E


CLAVE: IIE-13

NOMBRE ARCHIVO: IIE-13-RACK.dwg

FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRAFICA:


NO. DE PLANO: 13/14




DETALLE 01
DETALLE DE REGISTRO PREFABRICADO
REGISTRO-2
PARA TRAZO NUEVO DE DUCTOS EXTERIOR

ESPECIFICACIONES
1.- CONCRETO F'c= 200KG/CM2
2.- TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 6MM F.y= (6000 KG/cm2)
3.- MARCO DE ANGULO DE ACERO 2"X2"X1/4"
4.- CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO ( 1 1/2"X1 1/2"X1/4")
5.- EXPESOR DE LOS MUROS DE CONCRETO ARMADO PUEDE
6.- INCLUSION DE MEMBRANA DE PLASTICO PARA EL CONCRETO
7.- ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO
8.- REGISTRO SIN POZO

CANALIZACION TIPO




CANALIZACION TIPO






**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

CANALIZACION PROPUESTA

R1 REGISTRO TIPO RBTBCC-2

BANCO DE DUCTOS CON SEPARADOR

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 22 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS - ACOMETIDA DE CARRIER

ESCALA: 1:400

CLAVE: IIE-14


NOMBRE ARCHIVO: IIE-14-ACO.dwg

FECHA: 28/OCT/2016

ESCALA GRÁFICA:

NO. DE PLANO: 14/14




# CLAVES DE CONDUCTORES

**A** — 3 — 85.000 mm² AWG (3/0 AWG) F
1 — 33.820 mm² (2) T
1T — 78 mm Ø (3") PAD RD-17

**B** — 4 — 67.400 mm² (2/0) F
1 — 13.300 mm² (6) T
1T — 78 mm Ø (3") PAD RD-17

**C** — 4 — 53.500 mm² (1/0) F
1 — 13.300 mm² (6) T
1T — 78 mm Ø (3") PAD RD-17

TABLERO "A/A", NF424AB62, 3F-4H CON GENERAL DE 3x500A, 220V. 60 HZ. "AIRE ACONDICIONADO"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | UNIDAD CONDENSADORA 225,000 BTU | UNIDAD CONDENSADORA 114,000 BTU | UNIDAD CONDENSADORA 30,000 BTU | UNIDAD CONDENSADORA 24,000 BTU | EXTRACTOR 0.85 AMPS. | UNIDAD EVAPORADORA 570 WATTS | UNIDAD EVAPORADORA 88 WATTS | EQUIPO DE PRESIÓN 1200 WATTS | EQUIPO DE PRESIÓN 2032 WATTS | TOTAL DE WATTS | VA A | POR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-01 | EDIFICIO "B" | 1 | | | | | 6 | | | | 18,260 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 220 | 46.05 | 3P-70A | 150 | 1.6% | 3/0 |
| UC-02 | EDIFICIO "B" | 1 | | | | | 6 | | | | 18,260 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 220 | 46.05 | 3P-70A | 150 | 1.6% | 3/0 |
| UC-03 | EDIFICIO "B" | 1 | | | | | 7 | | | | 18,470 | 6,157 | 6,157 | 6,157 | 220 | 46.61 | 3P-70A | 150 | 1.6% | 3/0 |
| UC-04 | AZOTEA | | 1 | | | | 3 | 1 | | | 8,726 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | 220 | 22.97 | 3P-50A | 75 | 1.3% | 4 |
| UC-05 | AZOTEA | | 1 | | | | 3 | | | | 8,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 220 | 22.74 | 3P-50A | 75 | 1.3% | 4 |
| UC-06 | EDIFICIO "A" | 1 | | | | | 7 | | | | 18,470 | 6,157 | 6,157 | 6,157 | 220 | 46.61 | 3P-70A | 6 | 0.3% | 6 |
| UC-07 | EDIFICIO "A" | 1 | | | | | 7 | | | | 18,470 | 6,157 | 6,157 | 6,157 | 220 | 46.61 | 3P-70A | 6 | 0.3% | 6 |
| UC-08 | EDIFICIO "A" | 1 | | | | | 8 | | | | 18,680 | 6,227 | 6,227 | 6,227 | 220 | 47.18 | 3P-70A | 6 | 0.4% | 6 |
| UC-09 | AZOTEA | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 19,678 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 220 | 51.78 | 3P-70A | 60 | 1.5% | 2 |
| UC-10 | AZOTEA | | | | 1 | | | | | | 5,500 | 2,750 | 2,750 | | 220 | 25.00 | 3P-30A | 60 | 1.3% | 4 |
| EXT | EXTRACTORES BAÑOS | | | | | 6 | | | | | 724 | | | 724 | 127 | 5.70 | 1P-15A | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 47 | 1 | 1 | 1 | 153,880 | 51,969 | 51,969 | 49,943 | 220 | 404.95 | 3P-500A | 6 | 0.2% | 2 x 4/0 |

INT. GENERAL 3 POLOS 500 AMP. — % DE DESBALANCEO = (51969 − 49943) / 51969 X 100 = 3.899%

Cálculo de Caída de Tensión (CT%) — 2 x 4/0 THW-LS — D=6 m — = 0.2%

TABLERO I-LINE MG800M82B, 3F-4H CON GENERAL DE 3x800A, 220V. 60 HZ. "GENERAL"


| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | TOTAL DE WATTS | VA A | POR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB A/A | AIRE ACONDICIONADO | 153,880 | 46,943 | 51,969 | 51,969 | 220 | 404.95 | 3P-500A | 6 | 0.3% | 2x3/0 |
| TAB A | EDIFICIO "A" | 44,515 | 15,046 | 14,784 | 14,677 | 220 | 117.14 | 3P-150A | 55 | 1.8% | 2/0 |
| TAB B | EDIFICIO "B" | 31,907 | 10,804 | 10,734 | 10,569 | 220 | 83.97 | 3P-125A | 55 | 1.5% | 1/0 |
| TAB C | COMPUTO | 27,046 | 9,900 | 9,024 | 9,024 | 220 | 71.18 | 3P-100A | 55 | 1.8% | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 257,350 | 85,493 | 86,519 | 86,239 | 220 | 677.24 | 3P-800A | 6 | 0.4% | 2 x 350 |

INT. GENERAL 3 POLOS 800 AMP. — % DE DESBALANCEO = (86519 − 85493) / 86519 X 100 = 1.186%

Cálculo de Caída de Tensión (CT%) — 2 x 350 THW-LS — D=8 m — = 0.4%

Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.

DIAGRAMA UNIFILAR




JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- Trp — TRANSFORMADOR DE 300 KVA, TIPO PEDESTAL, OPERACIÓN EN ANILLO, PARA 23 KV EN ALTA TENSIÓN, 220 / 127 V EN BAJA TENSIÓN.
- REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, CON VENTANA PARA UN TRANSFORMADOR, DE 1.76x1.76x1.50m, NORMA C.F.E. TN-BT3FRMTB4.
- R — REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, DE 1.16x1.16x0.90m, NORMA C.F.E. TN-RMTA-3.
- R5 — REGISTRO DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, DE 0.66x1.00x0.65m., NORMA C.F.E. TN-CFE-RBTB-2.
- LÍNEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN, EN DUCTO TIPO PAD RD-17 DIÁMETRO Y CABLEADO INDICADO EN CLAVE DE CONDUCTORES.
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN, MODELO INDICADO EN CUADROS DE CARGA.
- CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE VARILLA TIPO COOPER WELD DE 3 m DE LONG. INTERCONECTADO A LOS CABLES DE TIERRA FÍSICA, Y ESTOS A SU VEZ A TABLEROS.

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN - TABLERO GENERAL

ESCALA: 1:200


CLAVE: IEL-01


NOMBRE ARCHIVO: IEL-01-SUB.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 1/15




## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado glaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0-10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66.<br><br>Montaje directamente a techo con bracketa incluidos. | LITHONIA LIGHTING | Wed Location – DMW2 LED | DMW2-L24-4000LM-PFL-WD-120-GZ1-40K-80CRI-NOM | 23 |
| | --- | a) Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado glaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0-10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66. Montada directamente a caja registro con bracket accesorio.<br><br>b) Montado en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LITHONIA LIGHTING<br><br>b) RACO | a) Wed Location – DMW2 LED<br><br>b) Concrete rings | a) DMW2-L24-4000LM-PFL-WD-120-GZ1-40K-80CRI-USB-NOM<br><br>b) 276(+892) | 4 |
| | --- | Contacto dúplex | --- | --- | --- | 19 |
| | --- | a) Fotocelda para medición de luz ambiental. Para interiores, con rango de 1–1,600 fc, orientación vertical. Operacion a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br><br>b) Instalada en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) Energy Management – Sensing Control<br><br>b) Concrete rings | a) ODC0P-00W<br><br>b) 276(+892) | 1 |
| | :CZ1: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 9 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colganteado en plafón<br>– Línea punteada indica índica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Líneas y punto indica tramo de transición de embedida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br><br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1–1/4") de ø | --- | --- | --- | 32 |
| | --- | Cordón flexible para conexión de luminaria instalada en plafón, de cable armado tipo MC con conductores con aislamiento THHN, configuración 2x12 AWG para conductores de circuito más 1x12 AWG para conductor de tierra física. Longitud mínima de 45 cm y máxima de 1.80 m. Conecta una luminaria individual a una caja registro ubicada a al menos 30 cm | VIAKON | Armoflex | SLDM44 | 29 |

## TABLERO "B", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x125A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO B"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 50W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | INVERSOR 11.4 KW | TABLERO "F" | TABLERO "D" | TOTAL DE VA | VA A | VA POR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CÁLCULO CAIDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR CU THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P8 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P9 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 6 | | | | | | | 4 | | | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A13 | Contactos – Aula 13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A14 | Contactos – Aula 14 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A15 | Contactos – Aula 15 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A16 | Contactos – Aula 16 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CPB | Contactos – Edificio B, pasillos [NPT] | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| 1A4 | Iluml → Aula 6, Lab.Cómputo y baños edif. B | | 11 | | | | | | | | | | | 1815 | | 1815 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| 1A5 | Iluminación – Aulas 13 a 16 | 39 | | | | | | | | | | | | 1580 | 1580 | | | 127 | 15.58 | 1P–20A | | | 10 |
| 1PBa | Iluml. Pasillos – Edificio B, planta alta | 48 | | | | | | | | | | | | 1920 | | 1920 | | 127 | 12.28 | 1P–20A | | | 10 |
| 1PBb | Iluminación Pasillos–Edificio B, planta baja | | 33 | | | | | | | | | | | 1320 | | | 1320 | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| 1ST | Iluminación Sótano | | 28 | | | | | | | | | | | 1040 | 1040 | | | 127 | 10.39 | 1P–20A | | | 10 |
| TAB. "I" | TABLERO LABORATORIO DE PRACTICAS – Edificio "B" | | 23 | | | | | | | | | | | 920 | | 920 | | 127 | 8.82 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "D" | TABLERO AUDITORIOS FLEXIBLES – Edificio "B" | | | | | | | | | | | 1 | | 3680 | 1320 | 1320 | 1320 | 220 | 9.47 | 3P–30A | | | 10 |
| IFVB1 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 7920 | 2480 | 2940 | 2490 | 220 | 20.84 | 3P–40A | | | 10 |
| IFVB2 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFVB3 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFVB4 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| TOTAL | | 87 | 82 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 31,907 | 10,604 | 10,734 | 10,569 | 220 | 63.97 | 3P–125A | 55 | 1.53% | 1/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 125 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{10734 - 10569}{10734}$ X 100 = 1.537%

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 1/0 THW–LS 0–55 m = 1.2%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE MARZO 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, SÓTANO - ILUMINACIÓN Y CONTACTOS

ESCALA: 1:100


CLAVE: IEL-02

NOMBRE ARCHIVO: IEL-02-ST.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 2/15




# PLANTA BAJA

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA BAJA, EDIFICIO A – ILUMINACIÓN

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| | --- | a) Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado gaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0-10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66. Montada directamente a caja registro con bracket accesorio.<br><br>b) Montado en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LITHONIA LIGHTING<br><br>b) RACO | a) Wed Location – DMW2 LED<br><br>b) Concrete rings | a) DMW2-L24-4000LM-PFL-WD-120-GZ1-40K-80CRI-JSB-NOM<br><br>b) 276(+892) | 85 |
| PS | --- | Control integrado para un espacio. Permite controlar una habitación en 2 zonas con switcheo y dimeo de 0-10V. Alimenta y recibe señal de sensores de ocupación, fotoceldas y botoneras. Permite la automatización de toda la iluminacion de la habitación con un solo dispositivo independiente. Se puede integrar a la automatización general del edificio.<br><br>Montaje sobrepuesto, directo a losa. | LEVITON | INTEGRATED ROOM CONTROL | MZD20-102 | 5 |
| BR<br>BG | --- | a) Doble botonera compuesta por:<br>– Dos botoneras de 4 botones: ON, OFF, BRIGHT, DIM. Funcionamiento a 24VCD, con luz piloto, color blanco.<br>– Instaladas con kit color marfil.<br>– Instaladas con placa de acero inoxidable tipo 304, acabado pulido. 2-gang.<br><br>b) Montaje en caja de albañilería 2-gang, 2-1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) – IRC – DECORA<br><br>b) Masonry Boxes | a) – (2) RLVSW-4LW – (2) RDGSW-4EI – 84409-40<br><br>b) 691 | 5 |
| FC | --- | a) Fotoceldla para medición de luz ambiental. Para interiores, con rango de 1–1,600 fc, orientación vertical. Operacion a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br><br>b) Instalada en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) Energy Management – Sensing Control<br><br>b) Concrete rings | a) OCOOP-00W<br><br>b) 276(+892) | 6 |
| | --- | a) Sensor de ocupación multi-tecnología (infrarroja y ultrasónica), montaje a techo. 360° de cobertura y 2,000 sq.ft. a 8' de altura (185.8 m² a 2.44 m). Alimentación y señal a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br><br>b) Instalado en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) Sensing control – Low Voltaje Sensors<br><br>b) Concrete rings | a) OSC20-M0W<br><br>b) 276(+892) | 5 |
| C21 | C21: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 2 |
| | --- | – Caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø.<br>– Instalada con tapa impermeable con una apertura roscada de 1/2" | RACO | Concrete Rings | – 276<br>– 5193-0 | 16 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgantesado en plafón.<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embedida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br><br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1-1/4") de ø | --- | --- | --- | 200 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED DMW2 40W | LUMINARIO LED AWN 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO | INVERSOR | TOTAL DE VA | VA | POR FASES A | POR FASES B | POR FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR CU THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [ICFT] | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | 1850 | | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | | 540 | 540 | | | | 127 | 4.25 | 1P–15A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | 2280 | 2280 | | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | 12 | | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | | 127 | 15.43 | 1P–20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | | 1760 | 127 | 13.86 | 1P–20A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | | 1520 | | 1520 | | | 127 | 9.74 | 1P–15A | | | 10 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7121 | 3048 | 2184 | 1889 | | 220 | 18.74 | 3P–30A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 3 | | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | | 220 | 118.96 | 3P–150A | 55 | 1.6% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW-LS D=55 m = 1.6%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capitulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO — INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE MARZO 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA BAJA, EDIFICIO A - ILUMINACIÓN

ESCALA: 1:100


CLAVE: IEL-03

NOMBRE ARCHIVO: IEL-03-PB-A-IL.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 3/15




# PLANTA BAJA

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO SITE | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA | POR FASES B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSION % | CONDUCTOR Cu THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.25 | 1P–15A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [ICFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | 2260 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | | 12 | | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 o 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P–20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 o 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.86 | 1P–20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | 1 | | 1520 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | | 7121 | 3048 | 2184 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P–30A | | | 8 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 1 | 3 | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P–150A | 55 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW–LS D=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS


NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA BAJA, EDIFICIO A - CONTACTOS

ESCALA: 1:100

CLAVE: IEL-04

NOMBRE ARCHIVO: IEL-04-PB-A-CN.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 4/15

## TABLERO "B", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x125A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO B"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | CONTACTO 489 | LUMINARIO 409 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | INVERSOR VLA 828 | TABLERO "1" | TABLERO "2" | TOTAL DE VA | VA A | FOR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | ESTIMADA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSION % | CONDUCTOR THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 | Contactos – Proyectoras aulas 2 y 6 | | | | | | | 4 | | | | | | 864 | 432 | 432 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| F8 | Contactos – Proyectoras aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | 864 | | 432 | 432 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| F9 | Contactos – Proyectoras aulas 4 y 10 | | | | | | | 4 | | | | | | 864 | 432 | | 432 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A6 | Contactos – Aula 6 | | | | | | | 4 | | | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| A13 | Contactos – Aula 13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| A14 | Contactos – Aula 14 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1650 | | | 1650 | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| A15 | Contactos – Aula 15 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| A16 | Contactos – Aula 16 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| CFB | Contactos – Edificio B, pasillos (KIT) | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| LA4 | Iluml – Aula 6, Lab.Cómputo y baños edif. B | 39 | | 11 | | | | | | | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.97 | 1P–20A | | | 10 |
| LA5 | Iluminación – Aulas 13 a 16 | 48 | | | | | | | | | | | | 1815 | | | 1815 | 127 | 16.09 | 1P–20A | | | 10 |
| IPBs | Iluml. Pasillos – Edificio B, planta sótano | | 33 | | | | | | | | | | | 1920 | 1560 | 1920 | | 127 | 15.29 | 1P–20A | | | 10 |
| IPBb | Iluminación Pasillos–Edificio B, planta baja | | 28 | | | | | | | | | | | 1320 | | | 1320 | 127 | 18.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IEST | Iluminación Sótano | | 23 | | | | | | | | | | | 1040 | 1040 | | | 127 | 10.38 | 1P–20A | | | 10 |
| TAB. "I" | TABLERO LABORATORIO DE PRACTICAS – Edificio "B" | | | | | | | | | | | | | 920 | | | 920 | 127 | 8.82 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "D" | TABLERO AUDITORIOS FLEXIBLES – Edificio "B" | | | | | | | | | | | | | 3920 | 1320 | 1320 | 1320 | 220 | 8.47 | 3P–30A | | | 10 |
| IFVB1 | INVERSOR FVI – Edificio B | | | | | | | | | | | | | 7920 | 2640 | 2640 | 2640 | 220 | 20.84 | 3P–50A | | | 10 |
| IFVB2 | INVERSOR FVI – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFVB3 | INVERSOR FVI – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFVB4 | INVERSOR FVI – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| TOTAL | | 87 | 82 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 31,807 | 10,604 | 10,734 | 10,569 | 220 | 83.97 | 3P–125A | 50 | 1.5% | 1/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 125 AMP.** — % DE DESBALANCEO = (10734 − 10569) / 10734 X 100 = 1.537%

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 1/9 THW–LS — D=50 m — = 1.5%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

## TABLERO "C", NQ304AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x100A, 220V. 60 HZ. "CÓMPUTO"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TOTAL DE VA | VA A | FOR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | ESTIMADA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSION % | CONDUCTOR THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | Contactos Lab. de Cómput | | | 1 | | | 1 | 3 | 1500 | 150 | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| M1 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | 1 | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M2 | Contacto para mueble prefabricado | | 1 | | | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M3 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M4 | Contacto para mueble prefabricado | | 1 | | | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M5 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M6 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M7 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M8 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M9 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M10 | Contacto para mueble prefabricado | | 1 | | | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M11 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M12 | Contacto para mueble prefabricado | | 1 | | | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M13 | Contacto para mueble prefabricado | | 1 | | | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M14 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| M15 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| RC1 | RACK | | | | | | 1 | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | | | 10 |
| RC2 | RACK | | | | | | 1 | | 1524 | | | 1524 | 127 | 12.00 | 1P–15A | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 27,045 | 9,900 | 9,024 | 8,024 | 220 | 71.16 | 3P–100A | 80 | 1.5% | 2/0 |


**INT. GENERAL 3 POLOS 100 AMP.** — % DE DESBALANCEO = (9,024 − 8,024) / 9,024 X 100 = 0.57%

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 2/0 THW–LS — D=80 m — = 1.5%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA BAJA, EDIFICIO B – ILUMINACIÓN

| SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | a) Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado glaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0–10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66. Montada directamente a caja registro con bracket accesorio.<br>b) Montado en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LITHONIA LIGHTING<br>b) RACO | a) Wed Location – DMW2 LED<br>b) Concrete rings | a) DMW2–L24–4000LM–PFL–WD–120–GZ1–40K–80CRI–JSB–NOM<br>b) 276(+892) | 92 |
| I | Apagador sencillo | --- | --- | --- | 1 |
| --- | Control integrado para un espacio. Permite controlar una habitación en 2 zonas con switches y dimeo de 0–10V. Alimenta y recibe señal de sensores de ocupación, fotoceldas y botoneras. Permite la automatización de toda la iluminacion de la habitación con un solo dispositivo independiente. Se puede integrar a la automatización general del edificio.<br>Montaje sobrepuesto, directo a losa. | LEVITON | INTEGRATED ROOM CONTROL | MZD20–102 | 2 |
| --- | a) Apagador sencillo, tipo palanca. 15A 120/277VAC, color marfil, grado industrial. Instalado con cubierta para intemperie con palanca para su accionamiento, de polímero Valox PBT color gris y palanca roja.<br>b) Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 20A, 125V, NEMA 5–20R. Grado industrial. Protectores Tamper–Resistant y Weather–Resistant. Instalado con cubierta protectora de líquidos, permite el uso seguro del contacto protegiéndolo del impacto directo de agua.<br>c) Montaje en caja tipo FS de 2–gangs, fabricada en PVC color gris, acepta tubería conduit de PVC de hasta 1". Instalación sobrepuesta en muro. | | a) Traditional + Wetguard<br>b) Extra–Heavy Duty Industrial Grade Self–Test Duplex GFCI + Raintight While–In–Use Covers<br>c) Wetguard | a) 1201–2I + COVER–GS<br>b) GS362–WTI + 5972–DGL<br>c) FDBX2–QY | 1 |
| --- | a) Doble botonera compuesta por:<br>– Dos botoneras de 4 botones: ON, OFF, BRIGHT, DIM. Funcionamiento a 24VCD, con luz piloto, color blanco.<br>– Instaladas con kit color marfil.<br>– Instaladas con placa de acero inoxidable tipo 304, acabado pulido.<br>– 2–gang<br>b) Montaje en caja de albañilería 2–gang, 2–1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) – IRC – DECORA<br>b) Masonry Boxes | a) – (2) RLVSW–4LW – (2) RDGSW–4EI – 84409–40<br>b) 691 | 2 |
| --- | a) Fotocelda para medición de luz ambiental. Para interiores, con rango de 1–1,600 fc, orientación vertical. Operacion a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br>b) Instalada en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Energy Management – Sensing Control<br>b) Concrete rings | a) ODC0P–C0W<br>b) 276(+892) | 3 |
| --- | a) Sensor de ocupación multi–tecnología (infrarroja y ultrasónica), montaje a techo, 360° de cobertura y 2,000 sqft, a 8' de altura (185.8 m² a 2.44 m). Alimentación y señal a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br>b) Instalado en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Sensing control – Low Voltaje Sensors<br>b) Concrete rings | a) OSC20–M0W<br>b) 276(+892) | 3 |
| C21: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 3 |
| --- | – Caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø.<br>– Instalada con tapa impermeable con una apertura roscada de 1/2" | RACO | Concrete Rings | – 276<br>– 5193–0 | 10 |
| --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW–LS cal. 12 AWG.<br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC–SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC–SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgantesado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embedida a aparente<br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1–1/4") de ø | --- | --- | --- | 169 |




## TABLERO "D", NQ184AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x50A, 220V. 60 HZ. "AUDITORIOS – FLEXIBLES"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | CONTACTO 30 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TOTAL DE VA | VA A | FOR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | CONDUCTOR THW–LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI | Iluminación – Auditorio Flexibles | 26 | | | | | 1440 | 1440 | | | 127 | 11.34 | 1P–15A | 12 |
| DI1 | Contacto – Auditorio 1 | | 2 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | 12 |
| DI2 | Contacto – Auditorio 2 | | 2 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1P–15A | 10 |
| DI3 | Contacto – Auditorio 3 | | 2 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1P–15A | 10 |
| DI2 | Contacto Cobúspides | | | 1 | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1P–15A | 10 |
| DP | Cenizeros | | | | | 3 | 330 | | | 330 | 127 | 2.60 | 1P–15A | 10 |
| DE | Canterlus Exterior | | | | 4 | | 880 | | | 880 | 127 | 7.00 | 1P–15A | 10 |
| | | | | | | | 660 | | 660 | | 127 | 5.20 | 1P–15A | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| TOTAL | | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7,920 | 2,940 | 2,460 | 2,460 | 220 | 20.84 | 3P–50A | 6 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 50 AMP.** — % DE DESBALANCEO = (2,940 − 2,460) / 2,940 X 100 = 8

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 4 THW–LS — D=60 m — = 1.5%


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**uniterra.** INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA BAJA, EDIFICIO B - ILUMINACIÓN

ESCALA: 1:100

CLAVE: IEL-05

NOMBRE ARCHIVO: IEL-05-PB-B-IL.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100

NO. DE PLANO: 5/15

## TABLERO "C", NQ304AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x100A, 220V. 60 HZ. "CÓMPUTO"

| CIRCUITO NÚM. | CIRCUITO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TOTAL DE VA | VA | FDP | FASES | VOLTS | CORRIENTE | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | TUBERÍA EN MTS. | CALIBRE DE FASE | CONDUCTORES CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | | AMPS. | | | | |
| LC | Centrales Lab. de Cómput | | 1 | | | | 1 | 3 | 1800 | | | | 127 | 11.81 | 1F–20A | | | 10 |
| M1 | Contacto para mueble prefabricado | | | 1 | | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M2 | Contacto para mueble prefabricado | 1 | | | | | | | 1200 | | | 1000 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M3 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | 1200 | | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M4 | Contacto para mueble prefabricado | 1 | | | | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M5 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M6 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M7 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M8 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M10 | Contacto para mueble prefabricado | 1 | | | | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M11 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M12 | Contacto para mueble prefabricado | 1 | | | | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M13 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M14 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| M15 | Contacto para mueble prefabricado | | | | 1 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| RC1 | RACK | | | | | 1 | | | 1524 | | 1524 | | 127 | 12.00 | 1F–15A | | | 10 |
| RC2 | RACK | | | | | 1 | | | 1524 | | 1524 | | 127 | 12.00 | 1F–15A | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 27,048 | 9,600 | 9,024 | 9,024 | 220 | 71.38 | 3F–100A | | 90 | 1/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 100 AMP.** — N DE DESBALANCEO = $\frac{9,024 - 9,000}{9,024} \times 100 = 0.27\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 2/0 THW–LS — D=20 m — = 1.05

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA BAJA, EDIFICIO B – CONTACTOS

| SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| --- | a) Apagador sencillo, tipo palanca. 15A 120/277VAC, color marfil, grado industrial. Instalado con cubierta para intemperie con palanca para su accionamiento, de polímero Valox PBT color gris y palanca roja.<br>b) Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 2P+T, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Grado industrial. Protecciones Tamper-Resistant y Weather-Resistant. Instalado con cubierta protectora de líquidos, permite el uso seguro del contacto protegiéndolo del impacto directo de agua.<br>c) Montaje en caja tipo FS de 2-gangs, fabricada en PVC color gris, acepta tubería conduit de PVC de hasta 1", Instalación sobrepuesta en muro. | LEVITON | a) Traditional + Wetguard<br>b) Extra-Heavy Duty Industrial Grade Self-Test Duplex GFCI + Raintight While-In-Use Covers<br>c) Wetguard | a) 1201-2I + COVER-GS<br>b) GS362-WTI + 5977-DCL<br>c) FDSX2-GY | 1 |
| --- | Contacto cuádruple | --- | --- | --- | 2 |
| --- | Contacto sencillo, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A. 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil. | LEVITON | Decora | 16251 | 17 |
| --- | a) – Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 2P+T, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Grado Industrial. Protecciones Tamper-Resistant y Weather-Resistant.<br>– Instalado con tapa para exteriores, Weather-Resistant, de fundición de zinc color gris. Montaje vertical a caja chalupa.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) – Extra-Heavy Duty Industrial Grade Self-Test Duplex GFCI – Weather-Resistant Covers<br>b) Masonry Boxes | a) – GS362-WTI – 4992<br>b) 695 | 11 |
| --- | a) – Contacto sencillo, configuración NEMA 6-15R 250V, 15A, 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable para 4 gangs.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 4-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Decora<br>b) Masonry boxes | a) –16651–I – 84412–40<br>b) – 698 – 971 | 4 |
| --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 2-gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 2-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) 16262–I – 84409–40<br>b) 696 – 971 | 1 |
| --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 3-gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 3-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) 16262–I – 84411–40<br>b) 697 – 971 | 5 |
| --- | a) – Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 2P+T, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Grado industrial. Protecciones Tamper-Resistant y Weather-Resistant.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 2–1/2" de profundidad. | | a) Extra-Heavy Duty Industrial Grade Self-Test Duplex GFCI – Decora<br>b) Masonry Boxes | a) GS262-WTI – 84401–40<br>b) 690 | 6 |
| --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en caja cuadrada galvanizada de 3-3/4" por lado y 3–1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) 3–3/4" Square boxes | a) 1254–I<br>b) 256 | 3 |
| --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) Masonry boxes | a) 1254–I<br>b) 695 | 3 |
| --- | a) Contacto sencillo de media vuelta, 2P+T, 15A, 125V, NEMA L5–15R, grado industrial, color negro.<br>– Instalado con placa para contacto sencillo de media vuelta combinada con ciego, de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 2-gang.<br>b) Montaje en caja de albañilería 2–gang, 3–1/2" de profundidad. | | a) Locking Devices – – Wallplates · Traditional · Combination<br>b) Masonry Boxes | a) 4710 – 84084–40<br>b) 696 | 5 |

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA BAJA, EDIFICIO B – CONTACTOS

| SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | a) Contacto sencillo de media vuelta, 2P+T, 15A, 125V, NEMA L5–15R, grado industrial, color negro.<br>– Instalado con placa para contacto sencillo de media vuelta de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Locking Devices – – Wallplates · Traditional · Receptacles<br>b) Masonry Boxes | a) 4710 – 84004–40<br>b) 698 | 10 |
| --- | a) – Contacto dúplex color almendra claro, 2P+T, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Grado Industrial.<br>b) Montaje en caja colada en piso 4 gangs.<br>– Instalado con tapa cuarenta de aluminio. | a) LEVITON<br>b) WIREMOLD | a) Traditional Receptacles – Industrial Grade<br>b) RFB4 Series | a) 5362–ST<br>b) RFB4–SS – FPBTOAL | 6 |
| --- | a) Contacto dúplex de media vuelta con conexión a 2 circuitos independientes, 2P+T, 15A, 125V, NEMA L5–15R, grado industrial, color negro.<br>– Instalado con placa para contacto dúplex de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Locking Devices – Wallplates · Traditional · Duplex receptacles<br>b) Masonry Boxes | a) 4703–IIR – 84003–40<br>b) 690 | 2 |
| C21: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 1 |
| --- | Registro prefabricado de concreto de 40x40x60cm con marco y contramarco de ángulo de acero galvanizado. | --- | --- | --- | 3 |
| --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW–LS cal. 12 AWG.<br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con líneas diagonal para tierra física.<br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC–SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC–SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC o IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colganteado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Líneas y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1–1/4") de ø | --- | --- | --- | 73 |


## TABLERO "B", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x125A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO B"


| CIRCUITO NÚM. | CIRCUITO | ALUMBRADO LED | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | EQUIPO AIRE ACOND. | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO | TABLERO | TOTAL DE VA | VA | FDP | FASES | VOLTS | CORRIENTE | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | TUBERÍA EN MTS. | CALIBRE DE FASE | CONDUCTORES CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1127 | | | | | | | | | | | | | A | B | C | | AMPS. | | | | |
| P7 | Contactos – Proyectores núm 2 y 6 | | | | | | 4 | | | | | | | 624 | 427 | 197 | | 220 | 8.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P9 | Contactos – Proyectores núm 4 y 10 | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 457 | 457 | 220 | 8.72 | 2P–30A | | | 10 |
| A6 | Contactos – Aula 6 | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 854 | 457 | | 457 | 220 | 8.72 | 2P–30A | | | 10 |
| A13 | Contactos – Aula 13 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A14 | Contactos – Aula 14 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A15 | Contactos – Aula 15 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A16 | Contactos – Aula 16 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CP8 | Centrales – Edificio B, pasillos (CP7) | 38 | | 11 | | | | | 4 | | | | | 1515 | | | 1515 | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA4 | Aumi – Aula 6, Lab.Cómputo y baños edif. B | +8 | | | | | | | | | | | | 1560 | 1560 | | | 127 | 17.38 | 1P–20A | | | 10 |
| IA5 | Iluminación – Aulas 15 a 18 | | | | | | | | | | | | | 1620 | | 1620 | | 127 | 14.18 | 1P–20A | | | 10 |
| PTA4 | Aumi. Posites – Edificio B, planta alta | | 33 | | | | | | | | | | | 1320 | | | 1320 | 127 | 10.79 | 1P–20A | | | 10 |
| PTB4 | Aumisalida Posites–Edificio B, planta baja | | 25 | | | | | | | | | | | 1040 | 1040 | | | 127 | 8.82 | 1P–15A | | | 10 |
| ST | Subestación Eléctrica | | 23 | | | | | | | | | | | 920 | | | 920 | 127 | 8.83 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "F" | TABLERO LABORATORIO DE PRÁCTICAS – Edificio "F" | | | | | | | | | | | 1 | | 3600 | 1320 | 1320 | 1320 | 220 | 9.47 | 3P–30A | | | 10 |
| TAB. "D" | TABLERO AUDITORIOS FLEXIBLES – Edificio "D" | | | | | | | | | | | | 1 | 7220 | 2480 | 2840 | 2160 | 220 | 30.84 | 3P–40A | | | 10 |
| PYB1 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.59 | 3P–30A | | | 8 |
| PYB2 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.59 | 3P–30A | | | 8 |
| PYB3 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.59 | 3P–30A | | | 8 |
| PYB4 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 211–264 | 31.59 | 3P–30A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 87 | 82 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 31,807 | 10,804 | 10,734 | 10,569 | 220 | 83.87 | 3P–125A | 56 | 1.05 | 1/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 125 AMP.** — N DE DESBALANCEO = $\frac{10734 - 10569}{10734} \times 100 = 1.53\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 1/0 THW–LS — D=50 m — = 1.05

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**




## TABLERO "D", NQ184AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x50A, 220V. 60 HZ. "AUDITORIOS – FLEXIBLES"

| CIRCUITO NÚM. | CIRCUITO | ALUMBRADO LED | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TOTAL DE VA | VA | FDP | FASES | VOLTS | CORRIENTE | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | TUBERÍA EN MTS. | CALIBRE DE FASE | CONDUCTORES CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1127 | | | | | | A | B | C | | AMPS. | | | | |
| DI | Iluminación – Auditorios Flexibles | 36 | | | | | 1440 | 1440 | | | 127 | 11.34 | 1F–15A | | | 12 |
| D1 | Contacto – Auditorio 1 | | 2 | | | | 1500 | | 1500 | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| D2 | Contacto – Auditorio 2 | | 2 | | | | 1500 | | | 1500 | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| D3 | Contacto – Auditorio 3 | | 2 | | | | 1500 | 1500 | | | 127 | 11.81 | 1F–15A | | | 10 |
| DD | Contacto Cubículos | | | 1 | | | 330 | | 330 | | 127 | 2.60 | 1P–10A | | | 10 |
| DP | Contacto | | | | | 3 | 990 | | | 990 | 127 | 7.80 | 1P–15A | | | 10 |
| DE | Contactos Exterior | | | | 4 | | 660 | | 660 | | 127 | 5.20 | 1F–15A | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 36 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7,920 | 2,940 | 2,490 | 2,490 | 220 | 20.84 | 3F–50A | | | 4 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 50 AMP.** — N DE DESBALANCEO = $\frac{2490 - 2490}{2490} \times 100 = 0$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 4 THW–LS — D=62 m — = 1.26

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA BAJA, EDIFICIO B - CONTACTOS — ESCALA: 1:100

CLAVE: IEL-06 — NOMBRE ARCHIVO: IEL-06-PB-B-CN.dwg — FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7) — NO. DE PLANO: 6/15




# PLANTA ALTA

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA ALTA, EDIFICIO A – ILUMINACIÓN

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | a) Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado glaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0-10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66. Montada directamente a caja registro con bracket accesorio.<br><br>b) Montado en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LITHONIA LIGHTING<br><br>b) RACO | a) Wed Location – DMW2 LED<br><br>b) Concrete rings | a) DMW2-L24-4000LM-PFL-WD-120-GZ1-40K-80CRI-JSB-NOM<br><br>b) 276(+892) | 106 |
| F | --- | Control integrado para un espacio. Permite controlar una habitación en 2 zonas con switcheo y dimeo de 0-10V. Alimenta y recibe señal de sensores de ocupación, fotoceldas y botoneras. Permite la automatización de toda la iluminacion de la habitación con un solo dispositivo independiente. Se puede integrar a la automatización general del edificio.<br><br>Montaje sobrepuesto, directo a losa. | LEVITON | INTEGRATED ROOM CONTROL | MZD20-102 | 6 |
| | --- | a) Doble botonera compuesta por:<br>– Dos botoneras de 4 botones: ON, OFF, BRGHT, DIM. Funcionamiento a 24VCD, con luz piloto, color blanco.<br>– Instaladas con kit color marfil.<br>– Instaladas con placa de acero inoxidable tipo 304, acabado pulido. 2-gang.<br><br>b) Montaje en caja de albañilería 2-gang, 2-1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) – 3RG – DECORA<br><br>b) Masonry Boxes | a) – (2) RLVSW-4LW – (2) RDGSW-4EI – 84409-40<br><br>b) 691 | 6 |
| FC | --- | a) Fotocelda para medición de luz ambiental. Para interiores, con rango de 1–1,600 fc, orientación vertical. Operacion a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br><br>b) Instalada en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) Energy Management – Sensing Control<br><br>b) Concrete rings | a) ODC0P-00W<br><br>b) 276(+892) | 10 |
| | --- | a) Sensor de ocupación multi-tecnología (infrarroja y ultrasónica), montaje a techo, 360° de cobertura y 2,000 sq.ft. a 8' de altura (185.8 m² a 2.44 m). Alimentación y señal a 24 VCD, entrega señal a equipo de control.<br><br>b) Instalado en una tapa ciega montada en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LEVITON<br><br>b) RACO | a) Sensing control – Low Voltaje Sensors<br><br>b) Concrete rings | a) OSC20-M0W<br><br>b) 276(+892) | 6 |
| J XX1 | :C21: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 2 |
| | --- | – Caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø.<br>– Instalada con tapa impermeable con una apertura roscada de 1/2" | RACO | Concrete Rings | – 276<br>– 5193-0 | 13 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgantesado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br><br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1-1/4") de ø | --- | --- | --- | 259 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO SITE | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA A | POR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSION % | CONDUCTOR Cu THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.25 | 1P–15A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [ICFT] | | | 3 | | | | | 12 | | | | | | 2280 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | | 12 | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P–20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.86 | 1P–20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | | 1520 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | 1 | | 7121 | 3048 | 2184 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P–30A | | | 8 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 3 | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P–150A | 55 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW–LS 0=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA ALTA, EDIFICIO A - ILUMINACIÓN

ESCALA: 1:100


CLAVE: IEL-07

NOMBRE ARCHIVO: IEL-07-PA-A-IL.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 7/15




## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA ALTA, EDIFICIO A – CONTACTOS

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | --- | Contacto sencillo, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A, 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil. | LEVITON | Decora | 16251 | 17 |
| ⑰ | --- | a) – Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 2P-T, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Grado industrial. Protecciones Tamper-Resistant y Weather-Resistant.<br>– Instalado con tapa para exteriores, Weather-Resistant, de fundición de zinc color gris. Montaje vertical a caja chalupa.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 3-1/2" de profundidad. | | a) – Extra-Heavy Duty Industrial Grade Self-Test Duplex GFCI<br>– Weather-Resistant Covers<br>b) Masonry Boxes | a) – GS362-WTI – 4992<br>b) 695 | 4 |
| ⑱ | --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 2-gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 2-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Decora<br>b) Masonry boxes | a) 16262-I – 84409-40<br>b) 696 – 971 | 6 |
| ⑲ | --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5-15R. 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 3-gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 3-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) 16262-I – 84411-40<br>b) 697 – 971 | 6 |
| ⑳ | --- | a) – Contacto sencillo, configuración NEMA 5-15R. 250V, 15A, 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable para 4 gangs.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 4-gang, 3-1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) –16651-I – 84412-40<br>b) – 698 – 971 | 12 |
| ㉑ | --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en caja cuadrada galvanizada de 3-3/4" por lado y 3-1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) 3-3/4" Square boxes | a) 1254-I<br>b) 256 | 7 |
| ㉒ | --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en chalupa galvanizada de 3-1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) Masonry boxes | a) 1254-I<br>b) 695 | 17 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colganteado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embedida a aparente<br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1-1/4") de ø | --- | --- | --- | 58 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F-4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 60W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO SITE | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA A | POR B | FASES C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CALCULO CAIDA DE TENSION % | CONDUCTORES DE THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [GFT] | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [GFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [GFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.25 | 1P-15A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | 12 | | | | | | | | | | | 2280 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P-20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P-20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P-20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P-20A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | 1 | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.88 | 1P-20A | | | 10 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1520 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P-15A | | | 10 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7121 | 3048 | 2164 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P-30A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211-264 | 31.80 | 3P-30A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211-264 | 31.80 | 3P-30A | | | 8 |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 3 | | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P-150A | 53 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW-LS D=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 27 DE APRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA ALTA, EDIFICIO A - CONTACTOS

ESCALA: 1:100

CLAVE: IEL-08

NOMBRE ARCHIVO: IEL-08-PA-A-CN.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 3 7)

NO. DE PLANO: 8/15

## TABLERO "S", NQ184AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x40A, 220V. 60 HZ. "SITE"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | | TOTAL DE VA | | VA | POR FASES | | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | CONDUCTOR Cu THW–LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | C | | | | | |
| S1 | Contactos – SITE | | | | 1 | | 165 | | | | 165 | 127 | 1.30 | 1P–20A | | 10 |
| S2 | Contactos – SITE | | 2 | | | | 660 | | | 660 | | 127 | 5.20 | 1P–20A | | 10 |
| R1 | RACK 1 | | | 1 | | | 1524 | | 1524 | | | 127 | 12.00 | 1P–20A | | 10 |
| R2 | RACK 2 | | | 1 | | | 1524 | | | 1524 | | 127 | 12.00 | 1P–20A | | 10 |
| R3 | RACK 3 | | | 1 | | | 1524 | | | | 1524 | 127 | 12.00 | 1P–20A | | 10 |
| R4 | RACK 4 | | | 1 | | | 1524 | | 1524 | | | 127 | 12.00 | 1P–20A | | 10 |
| SITE | Sit – Iluminación y contactos generales | 5 | | | | | 200 | | | | 200 | 127 | 1.57 | 1P–15A | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5 | 2 | 4 | 1 | | 7,121 | | 3,048 | 2,184 | 1,889 | 220 | 18.74 | 3P–40A | | 8 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 40 AMP.** % DE DESBALANCEO = (3,048 – 1,889) / 3,048 X 100 = %

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 8 THW–LS D=55 m = 1.9%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


## TABLERO "T", NQ184AB100, 3F–4H CON GENERAL DE 3x40A, 220V. 60 HZ. "LABORATORIO – PRACTICAS"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | | | | | | TOTAL DE VA | | VA | POR FASES | | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | CONDUCTOR Cu THW–LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | A | B | C | | | | | |
| T1 | Iluminación – Laboratorio de Practicas Demostrativas | 24 | | | | | | | 960 | | 960 | | | 127 | 7.56 | 1P–15A | | 12 |
| TC1 | Contacto – Laboratorio de Practicas Demostrativa | | 4 | | | | | | 1320 | | | 1320 | | 127 | 10.39 | 1P–20A | | 10 |
| TC2 | Contacto – Laboratorio de Practicas Demostrativa | | 4 | | | | | | 1320 | | | | 1320 | 127 | 10.39 | 1P–20A | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 24 | 8 | | | | | | 3,600 | | 960 | 1320 | 1320 | 220 | 9.47 | 3P–40A | | 8 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 40 AMP.** % DE DESBALANCEO = (1320 – 960) / 1320 X 100 = %

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 8 THW–LS D=82 m = 1.6%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**




## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE PLANTA ALTA, EDIFICIO B – CONTACTOS

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | --- | a) Luminario industrial hermético a vapor y líquidos. Cuerpo de fibra de vidrio. Difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV, con acabado glaseado para evitar deslumbramiento, resistente al impacto. Empaque continuo para garantizar la hermeticidad. Driver electrónico 120V, dimeable 0–10V. Fuente luminosa de LED's, 40W, 4,000lm, 4,000° K, 80 IRC. Grado de protección IP66. Montada directamente a caja registro con bracket accesorio.<br>b) Montado en caja octagonal embebida en losa de 6" de alto. Recibe tubería de 16 y 21 mm de Ø. | a) LITHONIA LIGHTING<br>b) RACO | a) Wed Location – DMW2 LED<br>b) Concrete rings | a) DMW2–L24–4000LM–PFL–WD–120–GZ1–40K–80CRI–JSB–NOM<br>b) 276(–892) | 3 |
| | --- | Apagador sencillo | --- | --- | --- | 1 |
| | --- | Contacto cuádruple | --- | --- | --- | 1 |
| | --- | Contacto sencillo, configuración NEMA 5–15R, 125V, 15A, 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil. | LEVITON | Decora | 16251 | 17 |
| | --- | a) – Contacto dúplex con interruptor de falla a tierra (GCFT) color marfil, 2P+T, 20A, 125V, NEMA 5–20R, Grado industrial. Protecciones Tamper–Resistant y Weather–Resistant.<br>– Instalado con tapa para exteriores, Weather–Resistant, de fundición de zinc color gris. Montaje vertical a caja chalupa.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | | a) – Extra–Heavy Duty Industrial Grade Self–Test Duplex GFCI<br>– Weather–Resistant Covers<br>b) Masonry Boxes | a) – GS362–WTI – 4992<br>b) 695 | 5 |
| | --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5–15R, 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado, 2–gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 2–gang, 3–1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) 16262–I – 84409–40<br>b) 696 – 971 | 4 |
| | --- | a) – Contacto sencillo, configuración NEMA 5–15R, 250V, 15A, 2 polos, 3 hilos, grado comercial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable para 4 gangs.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 4–gang, 3–1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Decora<br>b) Masonry boxes | a) –16651–I – 84412–40<br>b) – 698 – 971 | 8 |
| | --- | a) Contacto dúplex, configuración NEMA 5–15R, 125V, 15A, 2 polos, 3hilos, grado industrial, color marfil.<br>– Instalado con placa de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado. 3–gang.<br>b) – Montaje en caja de albañilería 3–gang, 3–1/2" de profundidad.<br>– Con barrera de separación para artefactos de bajo voltaje. | | | a) 16262–I – 84411–40<br>b) 697 – 971 | 4 |
| | --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en caja cuadrada galvanizada de 3–3/4" por lado y 3–1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) 3–3/4" Square boxes | a) 1254–1<br>b) 256 | 12 |
| | --- | a) Contacto cuádruple, grado industrial, 15A, color marfil.<br>b) Instalado en chalupa galvanizada de 3–1/2" de profundidad. | | a) Industrial Grade<br>b) Masonry boxes | a) 1254–1<br>b) 695 | 10 |
| | --- | a) Contacto dúplex de media vuelta con conexión a 2 circuitos independientes, 2P+T, 15A, 125V, NEMA L5–15R, grado industrial, color negro.<br>– Instalado con placa para contacto dúplex de acero inoxidable tipo 302, acabado cepillado.<br>b) Montaje en chalupa galvanizada de 2–1/2" de profundidad. | a) LEVITON<br>b) RACO | a) Locking Devices – Wallplates - Traditional - Duplex receptacles<br>b) Masonry Boxes | a) 4703–BR – 84003–40<br>b) 690 | 4 |
| | --- | Registro prefabricado de concreto de 40x40x60cm con marco y contramarco de ángulo de acero galvanizado. | --- | --- | --- | 4 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW–LS cal. 12 AWG.<br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con líneas diagonal para tierra física.<br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC–SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC–SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colganteado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1–1/4") de ø | --- | --- | --- | 69 |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 25 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, PLANTA ALTA, EDIFICIO B - CONTACTOS

ESCALA: 1:100


CLAVE: IEL-10

NOMBRE ARCHIVO: IEL-10-PA-B-CN.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 10/15




# PLANTA AZOTEA

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊖ | --- | Contacto dúplex. | --- | --- | --- | 1 |
| CO21 | CO21: | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 2 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colganteado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br><br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1-1/4") de ø | --- | --- | --- | 4 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F-4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NÚM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA | POR | FASES | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | DISTANCIA EN MTS. | CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR CU THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C | | | | | | |
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1650 | | | 1650 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1650 | | | 1650 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1650 | 1650 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1650 | | | 1650 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1650 | | | 1650 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 1650 | | 1650 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.23 | 1P-15A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [ICFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | 2280 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P-20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | | 12 | | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P-20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P-20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P-20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.88 | 1P-20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | | | 1520 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P-15A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "STE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7121 | 3048 | 2184 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P-30A | | | 8 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 3 | | 44,015 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P-150A | 55 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW-LS D=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, AZOTEA, EDIFICIO A - CONTACTOS

ESCALA: 1:100

CLAVE: IEL-11

NOMBRE ARCHIVO: IEL-11-AZ-A.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 11/15




## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊕ | --- | Contacto dúplex | --- | --- | --- | 2 |
| C21 | C21 | Caja cuadrada de lámina galvanizada para tubería de 16 y 21mm de Ø. De 10x10cm. Con tapa ciega | --- | --- | --- | 2 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: con conductores THW-LS cal. 12 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada. Si se omite: bastones con círculo relleno para conductores de fase; bastones con círculo vacío para conductores de neutro; bastón y con línea diagonal para tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: Blanco o gris claro para neutro; verde o desnudo para tierra física; cualquiera diferente a los anteriores para fases<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Negro: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Magenta: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgerteado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal el mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos<br><br>Diámetro de canalizaciones: de acuerdo al número de conductores (incluyendo el de tierra física) según lo siguiente:<br>– Hasta 4 conductores en 16mm (1/2") de ø<br>– Hasta 8 conductores en 21mm (3/4") de ø<br>– Hasta 13 conductores en 27mm (1") de ø<br>– Hasta 24 conductores en 35mm (1-1/4") de ø | --- | --- | --- | 4 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 42W | LUMINARIO LED 60W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO SITE | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA A | VA B | VA C | VOLTS | CORRIENTE AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | DESCARGA EN MTS. | CIRCUITO DE CARGA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR Cu THW-LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P6 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1850 | | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azotea [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.25 | 1P–15A | | | 10 |
| CB | Contactos – Baños [ICFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | 2280 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | | 12 | | | | | | | | | | | 1980 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P–20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 3, 11, 12, baños edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.88 | 1P–20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | | | 1520 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7121 | 3048 | 2184 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P–20A | | | 8 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 1 | 3 | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P–150A | 55 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = $\frac{15046 - 14677}{15046} \times 100 = 2.452\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW–LS D=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, AZOTEA, EDIFICIO B - CONTACTOS

ESCALA: 1:100


CLAVE: IEL-12

NOMBRE ARCHIVO: IEL-12-AZ-B.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 12/15




**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

ÁREA DE PROYECTOS EJE

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN
KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

uniterra.
PREPARATORIA UNIVERSITARIA

JALISCO INFEJAL
GOBIERNO DEL ESTADO

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 27 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: FIRMA:
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: FIRMA:
ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL

SUPERVISOR DE PROYECTO: FIRMA:
ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA

PROYECTISTA: FIRMA:
PHYMETRICA S.A. DE C.V.


CONTENIDO:
INGENIERÍA ELÉCTRICA,
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL.

ESCALA: 1:100

CLAVE: IEDIAG-13
NOMBRE ARCHIVO: IEDIAG-13.dwg
FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRÁFICA:

NO. DE PLANO: 13/15




# PLANTA AZOTEA

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES

| | SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LÍNEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | Módulo fotovoltaico (panel solar) de 60 celdas de silicón policristalino. 260Wp nominales (STC). | risen | High performance polycrystalline module – 60 cell | RSM60-6-260P | 155 |
| | --- | Inversor de corriente para sistema fotovoltaico interconectado a la red. Potencia de entrada: 9.70–13.10kWp. Potencia de salida máxima: 11.4kW, 3F en delta, 208/240V, 60Hz | Fronius | IG Plus Advanced | 11.4-3DELTA | 3 |
| | --- | Interruptor termomagnético en gabinete para exterior | --- | --- | --- | 17 |
| | --- | Cordón de interconexión de módulos fotovoltaicos instalado de fábrica. | | | --- | 143 |
| | --- | Cableado indicado. Si se omite: conductores con aislamiento XLR-S cal. 10 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada o por repetición de símbolos. Si se omite: círculo sin relleno indica calibre AWG de conductor positivo, y con relleno para conductor negativo; número entre paréntesis calibre AWG de conductor de tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: enteramente negro para negativo y rojo o negro con distintivo rojo para positivo; verde o desnudo para tierra física.<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Ocre: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC–SP<br>– Morado: tramo con transición entre PVC–SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgante ado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos.<br><br>Diámetro de canalizaciones: indicada en mm en círculo cruzado por línea. | --- | --- | --- | 29 |

## TABLERO "A", NQ424AB22514, 3F–4H CON GENERAL DE 3x150A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO A"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO LED 40W | LUMINARIO LED 40/30/ 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | TABLERO | INVERSOR 11.4 KW | TOTAL DE VA | VA A | VA B | VA C | FASES | VOLTS | CONDUCTOR AMPS. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | DISTANCIA EN MTS. | CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR Cu THW–LS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Contactos – Proyectores aulas 1 y 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P2 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P3 | Contactos – Proyectores aulas 3 y 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P4 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P5 | Contactos – Proyectores aulas 5 y 11 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| P8 | Contactos – Proyectores aula 12 | | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P–20A | | | 10 |
| A1 | Contactos – Aula 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A2 | Contactos – Aula 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A3 | Contactos – Aula 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A4 | Contactos – Aula 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A5 | Contactos – Aula 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A7 | Contactos – Aula 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A8 | Contactos – Aula 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A9 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A10 | Contactos – Aula 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A11 | Contactos – Aula 11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| A12 | Contactos – Aula 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P–20A | | | 10 |
| CA | Contactos – Azoteas [ICFT] | | | | | 3 | | | | | | | | | 540 | 540 | | | 127 | 4.25 | 1P–15A | | | 10 |
| CB | Contactos – Bañios [ICFT] | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | 2280 | 2280 | | | 127 | 11.81 | 1P–20A | | | 10 |
| CPA | Contactos – Edificio A, pasillos [ICFT] | | | | 12 | | | | | | | | | | 1850 | | 1980 | | 127 | 15.59 | 1P–20A | | | 10 |
| IA1 | Iluminación – Aulas 1 a 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | 1920 | | | 1920 | 127 | 15.43 | 1P–20A | | | 10 |
| IA2 | Iluminación – Aulas 7 a 10 | 48 | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1920 | | | 127 | 15.12 | 1P–20A | | | 10 |
| IA3 | Iluminación – Aulas 5, 11, 12, bañios edificio A | 44 | | | | | | | | | | | | | 1760 | | | 1760 | 127 | 13.86 | 1P–20A | | | 10 |
| IPA | Iluminación Pasillos – Edificio A | | 38 | | | | | | | | | | | | 1920 | | 1520 | | 127 | 9.74 | 1P–15A | | | 10 |
| TAB. "S" | TABLERO "SITE" – Edificio A | | | | | | | | | | | | 1 | | 7121 | 3046 | 2184 | 1889 | 220 | 18.74 | 3P–30A | | | 8 |
| IFV1 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV2 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| IFV3 | INVERSOR FV1 – Edificio A | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 211–264 | 31.60 | 3P–50A | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 140 | 38 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | 33 | 1 | 3 | 44,515 | 15,046 | 14,792 | 14,677 | 220 | 116.96 | 3P–150A | 55 | 1.8% | 2/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 150 AMP.** % DE DESBALANCEO = (15048 – 14677) / 15048 X 100 = 2.462%

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** 2/0 THW–LS 0=55 m = 1.8%

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO - AZOTEA, EDIFICIO A

ESCALA: 1:100


CLAVE: IFV-01

NOMBRE ARCHIVO: IFV-01-AZ-A.dwg

FECHA: 30/MARZO/201

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 1/2




TABLERO "B", NQ424AB22514, 3F-4H CON GENERAL DE 3x125A, 220V. 60 HZ. "GENERAL EDIFICIO B"

| CIRCUITO NOM. | CIRCUITO | LUMINARIO CFL 42W | LUMINARIO LED 40W | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | DIVISOR 1-1-1 FW | TABLERO "T" | TABLERO "D" | TOTAL DE VA | VA POR FASES A | B | C | VOLTS | CORRIENTE AMPS | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | ARMADA EN MTS. | CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN % | CONDUCTOR No. AWG/KCMILS CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | 427 | | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P8 | Contactos – Proyectores aulas 2 y 8 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | | 427 | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| P9 | Contactos – Proyectores aulas 4 y 10 | | | | | | | 4 | | | | | | 854 | 427 | | 427 | 220 | 6.72 | 2P-20A | | | 10 |
| A6 | Contactos – Aula 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A13 | Contactos – Aula 13 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A14 | Contactos – Aula 14 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1850 | | | 1850 | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A15 | Contactos – Aula 15 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1850 | 1850 | | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| A16 | Contactos – Aula 16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 1850 | | 1850 | | 127 | 14.57 | 1P-20A | | | 10 |
| CPB | Contactos – Edificio B, pasillos [CP1] | | | | 11 | | | | | | | | | 1815 | | | 1815 | 127 | 13.59 | 1P-20A | | | 10 |
| IA4 | Iluml – Aula 6, Lab.Cómputo y bafios edif. B | 39 | | | | | | | | | | | | 1580 | 1580 | | | 127 | 12.28 | 1P-20A | | | 10 |
| IA5 | Iluminación – Aulas 13 a 16 | 48 | | | | | | | | | | | | 1920 | | 1920 | | 127 | 15.12 | 1P-20A | | | 10 |
| IPBa | Iluml. Pasillos – Edificio B, planta alta | | 33 | | | | | | | | | | | 1320 | | | 1320 | 127 | 10.39 | 1P-20A | | | 10 |
| IPBb | Iluminación Pasillos-Edificio B, planta baja | | 28 | | | | | | | | | | | 1040 | 1040 | | | 127 | 8.82 | 1P-15A | | | 10 |
| IST | Iluminación Sótano | | 23 | | | | | | | | | | | 920 | | | 920 | 127 | 5.82 | 1P-15A | | | 10 |
| TAB. "T" | TABLERO LABORATORIO DE PRACTICAS – Edificio "B" | | | | | | | | | | | | 1 | 3960 | 1320 | 1320 | 1320 | 220 | 9.47 | 3P-30A | | | 10 |
| TAB. "D" | TABLERO AUDITORIOS FLEXIBLES – Edificio "B" | | | | | | | | | | | | | 7920 | 2480 | 2940 | 2480 | 220 | 20.84 | 3P-40A | | | 10 |
| IFV01 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 6 |
| IFV02 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 6 |
| IFV03 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 6 |
| IFV04 | INVERSOR FV1 – Edificio B | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 211-264 | 31.60 | 3P-50A | | | 6 |
| TOTAL | | 87 | 82 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 31,907 | 10,504 | 10,734 | 10,569 | 220 | 83.67 | 3P-125A | 50 | 1.58 | 1/0 |

**INT. GENERAL 3 POLOS 125 AMP.** — % DE DESBALANCEO = $\frac{10734 - 10569}{10734} \times 100 = 1.537\%$

**Cálculo de Caída de Tensión (CT%)** — 1/0 THW-LS — $\frac{0.02 \times 50}{1} = 1.58$

**Nota: Todos los valores de impedancia son tomados del capítulo 9, tabla 9 del NEC 2011.**

## SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES

| SPEC | DESCRIPCIÓN | MARCA | LINEA | MODELO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Módulo fotovoltaico (panel solar) de 60 celdas de silicón policristalino. 260Wp nominales (STC). | risen | High performance polycrystalline module – 60 cell | RSM60-6-260P | 163 |
| --- | Inversor de corriente para sistema fotovoltaico interconectado a la red. Potencia de entrada: 9.70–13.10kWp. Potencia de salida máxima: 11.4kW, 3F en delta, 208/240V, 60Hz | Fronius | IG Plus Advanced | 11.4-3DELTA | 4 |
| --- | Interruptor termomagnético en gabinete para exterior | --- | --- | --- | 16 |
| --- | Cordón de interconexión de módulos fotovoltaicos instalado de fábrica. | | | --- | 156 |
| --- | Cableado indicado. Si se omite: conductores con aislamiento XLR-S cal. 10 AWG.<br><br>Cantidad de conductores: indicada o por repetición de símbolos. Si se omite: círculo sin relleno indica calibre AWG de conductor positivo, y con relleno para conductor negativo; número entre paréntesis calibre AWG de conductor de tierra física.<br><br>Color de forro de conductores: enteramente negro para negativo y rojo o negro con distintivo rojo para positivo; verde o desnudo para tierra física.<br><br>Material de la canalización según color de la línea:<br>– Ocre: IMC (G.P.G.)<br>– Azul: EMT (G.P.D.)<br>– Verde: PVC-SP<br>– Morado: tramo con transición entre PVC-SP y EMT<br>– Rojo: tramo con transición entre PVC e IMC<br>– Naranja: polietileno de alta densidad<br><br>Colocación de la canalizaciones:<br>– Línea continua indica colocación aparente en muro o losa, o colgantesado en plafón<br>– Línea punteada indica indica colocación embebida en muro o losa, o directamente enterrada<br>– Línea y punto indica tramo de transición de embebida a aparente<br><br>Trayectoria de canalizaciones: líneas rectas o escuadras indican trayectoria horizontal al mismo nivel; líneas en arco indican cambio de nivel horizontal en alguno o varios puntos.<br><br>Diámetro de canalizaciones: indicada en mm en círculo cruzado por línea. | --- | --- | --- | 26 |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO - AZOTEA, EDIFICIO B

ESCALA: 1:100


CLAVE: IFV-02

NOMBRE ARCHIVO: IFV-02-AZ-B.dwg

FECHA: 30/MARZO/2017

ESCALA GRAFICA: 1:100

NO. DE PLANO: 2/2




## CLAVES DE CONDUCTORES

**A**
3 – 85.000 mm² AWG (3/0 AWG) F
1 – 33.820 mm² (2) T
1T – 78 mm Ø (3") PAD RD–17

**B**
4 – 67.400 mm² (2/0) F
1 – 13.300 mm² (6) T
1T – 78 mm Ø (3") PAD RD–17

**C**
4 – 53.500 mm² (1/0) F
1 – 13.300 mm² (6) T
1T – 78 mm Ø (3") PAD RD–17


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

- TRANSFORMADOR DE 300 KVA, TIPO PEDESTAL, OPERACIÓN EN ANILLO, PARA 23 KV EN ALTA TENSIÓN,220 / 127 V EN BAJA TENSIÓN.
- REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, CON VENTANA PARA UN TRANSFORMADOR, DE 1.76x1.76x1.50m, NORMA C.F.E. TN–BT3FRMTB4.
- (R) REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, DE 1.16x1.16x0.90m, NORMA C.F.E. TN–RMTA–3.
- REGISTRO DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, DE 0.66x1.00x0.65m., NORMA C.F.E. TN–CFE–RBTB–2. (R5)
- LÍNEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN, EN DUCTO TIPO PAD RD–17 DIÁMETRO Y CABLEADO INDICADO EN CLAVE DE CONDUCTORES.
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN, MODELO INDICADO EN CUADROS DE CARGA.

CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE VARILLA TIPO COOPER WELD DE 3 m DE LONG., INTERCONECTADO A LOS CABLES DE TIERRA FÍSICA, Y ESTOS A SU VEZ A TABLEROS.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, ALIMENTADORES GENERALES Y AIRE ACONDICIONADO. — ESCALA: 1:100

CLAVE: IETAB-14 — NOMBRE ARCHIVO: IETAB-14.dwg — FECHA: 30/MARZO/2017


ESCALA GRÁFICA: 1:100 — NO. DE PLANO: 14/15





ANILLO CERRADO DE TIERRA FORMADO POR UN CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 53.500 mm²(1/0) AWG 206m LONG.

ELECTRODO DE TIERRA A BASE DE UNA VARILLA TIPO COPPER WELD DE 5/8" (1.5875mm) DIAM POR 3.005m LONG.

PUENTE DE UNIÓN DE CABLE A CABLE, O CABLE A ELECTRODO DE TIERRA A BASE DE SOLDADURA TIPO FUNDENTE (TIPO CADWELL).




PROTECCIÓN DE CABLE DE TIERRAS A TRAVÉS DE LOSA DE PISO




DETALLE CONEXIÓN TIPO "TA"

GENERALES;

EL OBJETIVO DE LA PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO ASÍ COMO TODO LOS GABINETES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ANTE CONTACTOS INDIRECTOS.

EN LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, ANTES DE COMENZAR LA CIMENTACIÓN, EN EL FONDO DE LAS ZANJAS DE CIMENTACIÓN SE INSTALARÁ UN CABLE DE COBRE DESNUDO FORMANDO UN ANILLO CERRADO QUE CUBRA TODO EL PERÍMETRO DEL EDIFICIO.


A ESTE ANILLO SE LE CONECTARÁ LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO.

LAS UNIONES SE HARÁN MEDIANTE SOLDADURA TIPO FUNDENTE, DE FORMA QUE SE ASEGURE SU FIABILIDAD.


EL CONDUCTOR DEL ANILLO ESTARÁ ENTERRADO COMO MÍNIMO 0.75m PARA EVITAR QUE LA PÉRDIDA DE HUMEDAD O LA PRESENCIA DE HIELO EN LAS CAPAS MÁS SUPERFICIALES DEL TERRENO LES AFECTE, AUNQUE SE RECOMIENDA QUE EL CONDUCTOR ESTÉ ENTERRADO AL MENOS 0.8m.

EL ANILLO SERÁ DE COBRE DESNUDO CON SECCIÓN MÍNIMA DE 25mm2.


AL ANILLO SE CONECTARÁN ELECTRODOS VERTICALMENTE HINCADOS EN EL TERRENO PARA PREVER DISMINUIR LA RESISTENCIA DE TIERRA.




DETALLE CONEXION TIPO "PC"




DETALLE CONEXION TIPO "GT"




DETALLE DE CONEXION A TIERRA DE CERCA Y PUERTA

NOTA:

EL ATERRIZAMIENTO DE LA MALLA CICLONICA SE REALIZARA UNICAMENTE EN LAS ESQUINAS DEL SITIO


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ÁREA DE PROYECTOS EJE

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:



UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

uniterra. INNOVACIÓN UNIVERSITARIA

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE APRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:


SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:


CONTENIDO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, ANILLO DE TIERRA FÍSICA. — ESCALA: 1:100

CLAVE: IETIERRA-15 — NOMBRE ARCHIVO: IETIERRA-15.dwg — FECHA: 30/MARZO/2017


ESCALA GRÁFICA: 1:100 — NO. DE PLANO: 15/15




# PLANTA BAJA, HIDRAULICO.




DETALLE "A"




DETALLE "B"

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA AGUA POTANBLE

| | |
|---|---|
| AGUA POTABLE TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| AGUA DE REUSO TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| TUBERIA DE COBRE TIPO "M" | |
| BAJA AGUA FRIA | B.A.F. |
| SUBE AGUA FRIA | S.A.F. |
| TEE | |
| CODO DE 45° | |
| CODO DE 90° | |
| VALVULA DE RETENCION CHECK | |
| VALVULA ESFERA | |
| TUERCA UNION | |

NOTA:

PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER PLANO IAP-05

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL


PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2018


REVISIONES


| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA POTABLE, PLANTA BAJA | ESCALA: 1:200 |
| CLAVE: IAP-01 | NOMBRE ARCHIVO: IAP-01-PB.DWG |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 0 1 3 7 | FECHA: 21-OCTUBRE 2016 |
| | NO. DE PLANO: 1/15 |





PLANTA BAJA, HIDRAULICO.





TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS
SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL
ESCALA S/N





SOPORTE VERTICAL MULTIPLE
ESCALA S/N





DETALLE DE CUADRO DE CONTROL
ESCALA S/N

| EQUIPOS AGUA POTABLE. | |
|---|---|
| BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS MODELO 40S10-3 DE 1HP 40gpm-25mca | A |
| TANQUE PRECARGADO DE 64 GALONES MARCA AQUOR | B |
| TABLERO DE CONTROL DE VELOCIDAD VARIBLE Y PRESION CONSTANTE MARCA ADOMAR PARA BOMNAS DE 1 HP. 220 V. | C |
| INTERRUPTORES DE PRESION MCA. DANFOSS. | D |
| MANOMETRO MCA. ASCROFT | E |
| BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARNES MODELO IC11/4-2-2 SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2"X1 1/4,220 V. 3F. 60 HZ. | F |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAP. 25 ,000 LITROS. (3.90m ALTURA, 3.00m DIAMETRO) | G |





ISOMETRICO, HIDRAULICO.












INSTALACION DE TAQUE PRECARGADO
SIN ESCALA





DETALLE CONEXION BOMBA SUMERGIBLE
SIN ESCALA

| DIAMETRO NOMINAL | | Ancho | | Profundidad | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| milimetros | pulgadas | en cm. | | en cm. | por mtl. |
| 25.4 | 1 | 50 | | 70 | 0.35 m³ |
| 50.8 | 2 | 55 | | 70 | 0.39 m³ |
| 63.5 | 2.5 | 60 | | 100 | 0.60 m³ |
| 76.2 | 3 | 60 | | 100 | 0.60 m³ |
| 101.6 | 4 | 60 | | 100 | 0.60 m³ |
| 152.4 | 6 | 70 | | 110 | 0.77 m³ |
| 203.2 | 8 | 75 | | 115 | 0.86 m³ |
| 254.0 | 10 | 80 | | 120 | 0.96 m³ |
| 304.8 | 12 | 85 | | 125 | 1.06 m³ |
| 355.6 | 14 | 90 | | 130 | 1.17 m³ |
| 406.4 | 16 | 100 | | 140 | 1.40 m³ |
| 457.2 | 18 | 115 | | 145 | 1.67 m³ |
| 508.0 | 20 | 120 | | 150 | 1.80 m³ |
| 558.8 | 24 | 130 | | 165 | 2.15 m³ |
| 762.0 | 30 | 150 | | 185 | 2.78 m³ |
| 914.4 | 36 | 170 | | 220 | 3.74 m³ |




SECCION DE CONSTRUCCION
CONDICION ZANJA
SIN ESCALA

| ANCHO DE ZANJA | | |
|---|---|---|
| DIAMETRO NOMINAL | | ANCHO |
| CMS. | PULG. | CMS. |
| 25 | 10 | 80 |
| 30 | 12 | 85 |
| 40 | 16 | 95 |
| 61 | 24 | 130 |





CORTE A-A





DETALLE X




PLANTA




DETALLE Z




CORTE B-B CORTE C-C

## CAJA DE VALVULAS:

1). LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 MM. (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CONTRAMARCO, SERAN DEL TIPO LIVIANO.

2). EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA DEBERA QUEDAR CENTRADA CON LA TAPA DE LA CAJA.

3). A LOS CONTRAMARCOS SE LES SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRALMENTE CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR MAS SOLIDAMENTE AL CONTRAMARCO CON LA LOZA DEL TECHO.

4). LA LOZA DEL TECHO, LLEVARA UNA EMPARRILADA DE 3/8" Ø 10 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, EL FIERRO INFERIOR IRA EN LA DIRECCION CORTA.

5). LALOSA DEL PISO SERA DE 10 CM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" Ø 30 CM. EN AMBAS DIRECCIONES.

6). DEBERA CONSIDERAR PONER EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 MM. (2") Ø PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PARA QUE SIEMPRE QUE ESTA DESCARGUE A UN POZO DE ALCANTARILLADO.

7). EL PISO SE CONSTRUIRA SIEMPRE QUE SE DESPLANTE SOBRE TIERRA U OTRO MATERIAL SEMEJANTE. SI EL TERRENO TEPETATE ORDINARIO, ROCA ALTERADA O ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA SIN LA PLANTILLA Y SI ES ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DEL PISO DESPLANTANDOSE DE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO.

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

| POS. NO. | DIAMETRO DE VALVULA | DIAMETRO DE TUBERIA | A | B | C | D | E | F | G | CONTRAMARCO | | | | | | | NO. | PESO | LARGO | ANCHO | ALTO | VOL. DE CONCRETO | PESO DE CONCRETO | VOL. DE EXCAVACION | PESO DE EXCAVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PESO | LARGO | ANCHO | ALTO | VOL. DE CONCRETO | PESO DE CONCRETO | VOL. DE EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 1 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.160 | 0.384 | 0.800 | 1.920 |
| 2 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.320 | 0.768 | 1.600 | 3.840 |
| 3 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.480 | 1.152 | 2.400 | 5.760 |
| 4 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.640 | 1.536 | 3.200 | 7.680 |
| 5 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.800 | 1.920 | 4.000 | 9.600 |
| 6 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.960 | 2.304 | 4.800 | 11.520 |
| 7 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.120 | 2.688 | 5.600 | 13.440 |
| 8 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.280 | 3.072 | 6.400 | 15.360 |
| 9 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.440 | 3.456 | 7.200 | 17.280 |
| 10 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.600 | 3.840 | 8.000 | 19.200 |
| 11 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 11 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.760 | 4.224 | 8.800 | 21.120 |
| 12 | 50 a 63 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 30 | 12 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 12 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.920 | 4.608 | 9.600 | 23.040 |

| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: | FIRMA: |
|---|---|
| ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: | FIRMA: |
| ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: | FIRMA: |
| ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | |
| PROYECTISTA: | FIRMA: |
| PHYMETRICA S.A. DE C.V. | |

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA POTABLE, EQUIPOS

ESCALA: 1:200

CLAVE: IAP-02

NOMBRE ARCHIVO: IAP-02-EQ.DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 2/15

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

## SIMBOLOGIA AGUA POTANBLE

| | |
|---|---|
| AGUA POTABLE TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| AGUA DE REUSO TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| TUBERIA DE COBRE TIPO "M" | |
| BAJA AGUA FRIA | B.A.F. |
| SUBE AGUA FRIA | S.A.F. |
| TEE | |
| CODO DE 45° | |
| CODO DE 90° | |
| VALVULA DE RETENCION CHECK | |
| VALVULA ESFERA | |
| TUERCA UNION | |

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO


FECHA: 23 DE APRIL 2018

REVISIONES


| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## METODO DE CALCULO HIDRAULICO

| | TIPO DE OBRA | LITROS | CANTIDAD PERSONAS/M2 | EDIFICIOS | AREAS PROYECTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | 150 | 270 | 2 | | |
| | Riego de jardines | 5 | 320 | 1 | | |
| | | 5 | 320 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | POBLACIÓN PROYECTO | | | | 540.0 | HABITANTES |
| 3 | DOTACIÓN POR HABITANTE | | | | 150.0 | **LTS/HAB/DIA "PROMEDIO"** |
| 4 | DOTACION AREAS GENERALES | | | | 5.0 | LTS/M2 "PROMEDIO" |
| 5 | FÓRMULAS | | | | **DARCY Y HARDY CROSS** | |
| 6 | LONGITUD DE LA RED | | | | 350.00 | MTS |
| 7 | FUENTE DE ABASTO | | | | | CISTERNA |
| 8 | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN | | | | | BOMBEO |
| 9 | COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA | | | | 1.400 | |
| 10 | COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA | | | | 1.550 | |
| 11 | **GASTO HABITACIONAL** | | | | | |
| | MEDIO ANUAL | | | | 0.938 | L.P.S. |
| | MÁXIMO DIARIO | | | | 1.313 | L.P.S. |
| | MÁXIMO HORARIO | | | | 2.034 | L.P.S. |
| | **GASTO AREAS GENERALES EXTRAS** | | | | | |
| | MEDIO ANUAL | | | | 0.037 | L.P.S. |
| | MÁXIMO DIARIO | | | | 0.052 | L.P.S. |
| | MÁXIMO HORARIO | | | | 0.080 | L.P.S. |
| | **GASTO TOTAL** | | | | | |
| | MEDIO ANUAL | | | | **0.975** | **L.P.S.** |
| | MÁXIMO DIARIO | | | | **1.364** | **L.P.S.** |
| | MÁXIMO HORARIO | | | | **2.115** | **L.P.S.** |
| | | | | | | |





| DIAMETRO NOMINAL | | Ancho | Profundidad | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| milímetros | pulgadas | en cm. | en cm. | por mtl. |
| 25.4 | 1 | 50 | 70 | 0.35 m³ |
| 50.8 | 2 | 55 | 70 | 0.39 m³ |
| 63.5 | 2.5 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 76.2 | 3 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 101.6 | 4 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 152.4 | 6 | 70 | 110 | 0.77 m³ |
| 203.2 | 8 | 75 | 115 | 0.86 m³ |
| 254.0 | 10 | 80 | 120 | 0.96 m³ |
| 304.8 | 12 | 85 | 125 | 1.06 m³ |
| 355.6 | 14 | 90 | 130 | 1.17 m³ |
| 406.4 | 16 | 100 | 140 | 1.40 m³ |
| 457.2 | 18 | 115 | 145 | 1.67 m³ |
| 508.0 | 20 | 120 | 150 | 1.80 m³ |
| 558.8 | 24 | 130 | 165 | 2.15 m³ |
| 762.0 | 30 | 150 | 185 | 2.78 m³ |
| 914.4 | 36 | 170 | 220 | 3.74 m³ |






### ANCHO DE ZANJA


| DIAMETRO NOMINAL | | ANCHO |
|---|---|---|
| CMS | PULG. | CMS. |
| 25 | 10 | 80 |
| 30 | 12 | 85 |
| 40 | 16 | 95 |
| 61 | 24 | 130 |

SECCION DE CONSTRUCCION
CONDICION ZANJA
SIN ESCALA




## CAJA DE VALVULAS:

1). LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 MM. (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CONTRAMARCO, SERAN DEL TIPO LIVIANO.

2). EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA DEBERA QUEDAR CENTRADA CON LA TAPA DE LA CAJA.

3). A LOS CONTRAMARCOS SE LES SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRALMENTE CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR MAS SOLIDAMENTE AL CONTRAMARCO CON LA LOZA DEL TECHO.

4). LA LOZA DEL TECHO, LLEVARA UNA EMPARRILLADA DE 3/8" @ 10 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, EL FIERRO INFERIOR IRA EN LA DIRECCION CORTA.

5). LALOSA DEL PISO SERA DE 10 CM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBAS DIRECCIONES.


6). DEBERA CONSIDERAR PONER EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 MM. (2") O PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PARA QUE SIEMPRE QUE ESTA DESCARGUE A UN POZO DE ALCANTARILLADO.

7). EL PISO SE CONSTRUIRA SIEMPRE QUE SE DESPLANTE SOBRE TIERRA U OTRO MATERIAL SEMEJANTE. SI EL TERRENO TEPETATE ORDINARIO, ROCA ALTERADA O ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA SIN LA PLANTILLA Y SI ES ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DEL PISO DESPLANTANDOSE DE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO.

### DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

| CAJA TIPO No. | DIAMETRO DE VALVULAS | NUMERO DE VALVULAS | h (m. / cm.) | c (m. / cm.) | a (m. / cm.) | b (m. / cm.) | e (m. / cm.) | X (m. / cm.) | Y (m. / cm.) | CONTRAMARCOS SENCILLO | CONTRAMARCOS DOBLE | CANT. | EXC. m³ | PED.TAB. m² | LOSINC PISO m² | N. TAB MOR./LOZA m² | DOLA CON REF. 2vs 3/8" m² | PES CON REF. kg | APLAN. CON CAL. m² | L. CONC TECHO m³ | VARIL 3/8" KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Y 80 | 1 | 0.87 | 11.3 | 0.70 | 14 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | — | 1 | 100 | 0.85 | 0.66 | 0.10 | 1.85 | 0.041 | 1.04 | 0.085 | 21 |
| 2 | 75 A 100 | 1 | 1.27 | 11.3 | 1.00 | 0.90 | 14 | 1.26 | 1.16 | 1.10 | — | 1 | 100 | 1.92 | 1.51 | 0.15 | 3.79 | 0.083 | 2.60 | 0.151 | 32 |
| 3 | 200 A 250 | 1 | 1.50 | 16.3 | 1.40 | 1.20 | 28 | 1.86 | 1.76 | 1.40 | — | 1 | 150 | 5.24 | 3.45 | 0.35 | 8.76 | 0.178 | 5.86 | 0.343 | 69 |
| 4 | 400 A 900 | 1 | 1.97 | 16.3 | 1.70 | 1.60 | 28 | 2.26 | 2.16 | 1.80 | — | 1 | 150 | 8.01 | 4.88 | 0.49 | 11.88 | 0.218 | 12.30 | 0.786 | 94 |
| 5 | 50 A 100 | 2 | 1.13 | 11.3 | 1.30 | 0.90 | 14 | 1.66 | 1.16 | 1.10 | — | 2 | 100 | 2.18 | 1.98 | 0.19 | 3.72 | 0.089 | 3.74 | 0.164 | 39 |
| 6 | 150 A 200 | 2 | 1.37 | 16.3 | 1.40 | 1.20 | 28 | 1.66 | 1.76 | — | 1.80 | 1 | 150 | 4.73 | 3.45 | 0.35 | 8.69 | 0.178 | 5.20 | 0.300 | 68 |
| 7 | 250 A 350 | 2 | 1.72 | 16.3 | 1.80 | 1.60 | 28 | 2.46 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 9.13 | 5.31 | 0.53 | 10.15 | 0.227 | 9.45 | 0.617 | 99 |
| 8 | 350 A 400 | 2 | 1.87 | 16.3 | 2.20 | 1.80 | 28 | 2.76 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 9.85 | 5.88 | 0.60 | 10.48 | 0.244 | 9.80 | 0.827 | 112 |
| 9 | 50 A 150 | 2 | 1.32 | 11.3 | 1.20 | 0.90 | 14 | 1.46 | 1.46 | 1.40 | — | 2 | 100 | 2.31 | 1.75 | 0.18 | 4.35 | 0.098 | 4.20 | 0.148 | 37 |
| 10 | 150 A 200 | 2 | 1.27 | 11.3 | 1.30 | 1.20 | 14 | 1.86 | 1.46 | 1.40 | — | 2 | 100 | 2.97 | 2.34 | 0.24 | 4.73 | 0.078 | 4.75 | 0.220 | 48 |
| 11 | 250 A 300 | 2 | 1.52 | 16.3 | 1.70 | 1.60 | 28 | 2.26 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 7.42 | 4.88 | 0.49 | 8.10 | 0.218 | 7.58 | 0.744 | 93 |
| 12 | 50 A 150 | 3 | 1.27 | 11.3 | 1.40 | 1.10 | 28 | 1.66 | 1.66 | 1.80 | — | 2 | 100 | 4.13 | 3.23 | 0.35 | 9.20 | 0.171 | 4.75 | 0.300 | 55 |
| 13 | 200 A 400 | 3 | 1.87 | 16.3 | 2.10 | 1.80 | 28 | 2.66 | 2.16 | 1.80 | — | 3 | 150 | 10.32 | 5.15 | 0.82 | 10.70 | 0.248 | 10.16 | 0.821 | 114 |

PLANTA BAJA, HIDRAULICO.





DETALLE DE CUADRO DE CONTROL
ESCALA: S/N





TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS
SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL
ESCALA: S/N




SOPORTE VERTICAL MULTIPLE
ESCALA: S/N




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA AGUA POTANBLE

AGUA POTABLE TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA
AGUA DE REUSO TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA
TUBERIA DE COBRE TIPO "M".
BAJA AGUA FRIA — B.A.F.
SUBE AGUA FRIA — S.A.F.
TEE
CODO DE 45°
CODO DE 90°
VALVULA DE RETENCION CHECK
VALVULA ESFERA
TUERCA UNION

NOTA:
PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER PLANO IAP-05

CUCSCO INFEJAL
V°B° DE PROYECTO AUTORIZADO
23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA POTABLE, ISOMETRICO

ESCALA: 1:200

CLAVE: IAP-03

NOMBRE ARCHIVO: IAP-03-ISO.DWG


FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7)


NO. DE PLANO: 3/15





DETALLE "C"





PLANTA SOTANO, HIDRAULICO.





DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
INODORO PARA FLUXÓMETRO 4.8L MOD. TZF-1 HELVEX




TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS
SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL
ESCALA: S/N




SOPORTE VERTICAL MULTIPLE
ESCALA: S/N




INSTALACION DE LAVABO
SIN ESCALA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA AGUA POTANBLE

| | |
|---|---|
| AGUA POTABLE TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| AGUA DE RECISO TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA | |
| TUBERIA DE COBRE TIPO "M" | |
| BAJA AGUA FRIA | B.A.F. |
| SUBE AGUA FRIA | S.A.F. |
| TEE | |
| CODO DE 45° | |
| CODO DE 90° | |
| VALVULA DE RETENCION CHECK | |
| VALVULA ESFERA | |
| TUERCA UNION | |

NOTA:

PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER PLANO IAP-05

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL


PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES


| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA POTABLE, PLANTA SOTANO | ESCALA: 1:200 |
| CLAVE: IAP-04 / NOMBRE ARCHIVO: IAP-04-PS.DWG | FECHA: 28-OCTUBRE 2016 |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7) | NO. DE PLANO: 4/15 |





TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS
SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL

ESCALA: S/N





SOPORTE VERTICAL MULTIPLE

ESCALA: S/N





INSTALACION DE LAVABO

SIN ESCALA





CORTE A–A





PLANTA



DETALLE X




DETALLE Z



CORTE B–B



CORTE C–C

## CAJA DE VALVULAS:

1). LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 MM. (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CONTRAMARCO, SERAN DEL TIPO LIVIANO.

2). EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA DEBERA QUEDAR CENTRADA CON LA TAPA DE LA CAJA.

3). A LOS CONTRAMARCOS SE LES SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRALMENTE CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR MAS SOLIDAMENTE AL CONTRAMARCO CON LA LOZA DEL TECHO.

4). LA LOZA DEL TECHO, LLEVARA UNA EMPARRILLADA DE 3/8" @ 10 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, EL FIERRO INFERIOR IRA EN LA DIRECCION CORTA.

5). LALOSA DEL PISO SERA DE 10 CM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBAS DIRECCIONES.

6). DEBERA CONSIDERAR PONER EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 MM. (2") O PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PARA QUE SIEMPRE QUE ESTA DESCARGUE A UN POZO DE ALCANTARILLADO.

7). EL PISO SE CONSTRUIRA SIEMPRE QUE SE DESPLANTE SOBRE TIERRA U OTRO MATERIAL SEMEJANTE. SI EL TERRENO TEPETATE ORDINARIO, ROCA ALTERADA O ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA SIN LA PLANTILLA Y SI ES ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DEL PISO DESPLANTANDOSE DE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO.

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

| CAJA TIPO No. | DIAMETRO DE VALVULAS | NUMERO DE VALVULAS | h | c | a | b | e | X | Y | CONTRAMARCOS | | CANT. | PESO APROX. KGS. | EXC. | PED.TAB. | L.CONC. POBRE | M. TAB MORLOCON | DALA RED CON 2VS 3/8" | APLAN. CEM. | L. CONC TECHO | VARS. 3/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | SENCILLO | DOBLE | | | m³ | m² | m³ | m² | m³ | m² | m³ | |
| 1 | 50 Y 60 | 1 | 0.87 | 11.3 | 0.70 | 0.70 | 14 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | — | 1 | 100 | 0.85 | 0.88 | 0.10 | 1.55 | 0.047 | 1.54 | 0.088 | 21 |
| 2 | 75 A 150 | 1 | 1.27 | 11.3 | 1.00 | 0.80 | 14 | 1.28 | 1.18 | 1.10 | — | 1 | 100 | 1.82 | 1.51 | 0.15 | 3.75 | 0.081 | 3.80 | 0.151 | 33 |
| 3 | 200 A 300 | 1 | 1.52 | 16.3 | 1.40 | 1.20 | 28 | 1.56 | 1.76 | 1.40 | — | 1 | 150 | 5.24 | 3.45 | 0.35 | 8.70 | 0.178 | 8.98 | 0.543 | 69 |
| 4 | 400 A 500 | 1 | 1.97 | 16.3 | 1.70 | 1.40 | 28 | 2.26 | 2.16 | 1.80 | — | 1 | 150 | 8.61 | 4.88 | 0.48 | 11.68 | 0.218 | 12.35 | 0.788 | 84 |
| 5 | 50 A 150 | 2 | 1.17 | 11.3 | 1.30 | 0.80 | 14 | 1.56 | 1.18 | 1.10 | — | 2 | 100 | 2.18 | 1.66 | 0.19 | 3.72 | 0.088 | 3.76 | 0.184 | 36 |
| 6 | 150 A 200 | 2 | 1.37 | 16.3 | 1.40 | 1.20 | 28 | 1.66 | 1.76 | — | 1.80 | 1 | 150 | 4.73 | 3.45 | 0.35 | 8.89 | 0.178 | 9.20 | 0.800 | 68 |
| 7 | 250 A 350 | 2 | 1.72 | 16.3 | 1.80 | 1.60 | 28 | 2.46 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 8.13 | 5.31 | 0.53 | 10.15 | 0.227 | 9.45 | 0.817 | 89 |
| 8 | 350 A 400 | 2 | 1.87 | 18.3 | 2.20 | 1.80 | 28 | 2.70 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 8.95 | 5.98 | 0.60 | 10.48 | 0.244 | 9.88 | 0.827 | 112 |
| 9 | 50 A 150 | 2 | 1.32 | 11.3 | 1.20 | 0.80 | 14 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | — | 2 | 100 | 2.31 | 1.75 | 0.18 | 4.28 | 0.098 | 4.20 | 0.149 | 37 |
| 10 | 150 A 250 | 2 | 1.27 | 11.3 | 1.30 | 1.20 | 14 | 1.58 | 1.48 | 1.40 | — | 2 | 100 | 2.97 | 2.24 | 0.24 | 4.73 | 0.078 | 4.75 | 0.320 | 45 |
| 11 | 350 A 300 | 2 | 1.52 | 1.63 | 1.70 | 1.40 | 28 | 2.26 | 2.16 | 1.80 | — | 2 | 150 | 7.42 | 4.88 | 0.48 | 8.10 | 0.218 | 7.39 | 0.744 | 93 |
| 12 | 50 A 150 | 3 | 1.27 | 11.3 | 1.40 | 1.10 | 28 | 1.98 | 1.66 | 1.80 | 1.80 | 2 | 100 | 4.13 | 3.25 | 0.35 | 5.20 | 0.171 | 4.75 | 0.300 | 59 |
| 13 | 200 A 400 | 3 | 1.87 | 16.3 | 2.50 | 1.80 | 28 | 2.66 | 2.16 | 1.80 | — | 3 | 150 | 10.32 | 6.18 | 0.62 | 10.70 | 0.249 | 10.14 | 0.821 | 114 |

ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE

ANCHO. — (FIG. 1)

El ancho de la zanja debera ser de 50 cm. mas el diametro exterior del tubo para la tuberia con diametro ex. igual o menor de 50 cm. Cuando este sea mayor de 50 cm. el ancho de la zanja— sera de 60 cms. mas dicho diametro. En la tabla mostrada abajo, se indica el ancho minimo de — zanjas en funcion de la profundidad, debiendose usar este en caso de que el ancho calculado en — funcion de diametro exterior, sea menor.

PROFUNDIDAD.— (FIG. 1)

La profundidad de la excavacion sera la fijada en el proyecto. Si no se hace asi, la profundidad minima sera de 90 cm. mas el diametro exterior de la tuberia por instalar cuando se trate de — tuberias con diametro exterior igual o menor de 90 cm. y sera del doble de dicho diametro, pa— ra tuberias de diametro exterior mayor de 90 cm.
para tuberias menores de 5 cm. la profundidad minima sera de 70 cm. Si se tiene plantilla api— sonada, a las profundidades mencionadas se agregara lo necesario para alojar dicha plantilla.

FONDO.—

Deberan excavarse cuidadosamente a mano las cavidades o conchas (FIG. 2,3). para alo— jar la campana o cajon de las juntas de los tubos y permitir el junteo en toda el contorno de las mismas y para que la tuberia apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja a la plantilla consolidada.

RELLENO.—

Se utilizara el material exraido de las excavaciones, pero hasta 30 cm. arriba del lomo del tubo se usara tierra excenta de piedras.




FIG. 2



FIG. 3

| DIAMETRO NOMINAL | | Ancho | Profundidad | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| milimetros | pulgadas | en cm. | en cm. | por mtl. |
| 25.4 | 1 | 50 | 70 | 0.35 m³ |
| 50.8 | 2 | 55 | 70 | 0.39 m³ |
| 63.5 | 2.5 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 76.2 | 3 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 101.6 | 4 | 60 | 100 | 0.60 m³ |
| 152.4 | 6 | 70 | 110 | 0.77 m³ |
| 203.2 | 8 | 75 | 115 | 0.86 m³ |
| 254.0 | 10 | 80 | 120 | 0.96 m³ |
| 304.8 | 12 | 85 | 125 | 1.06 m³ |
| 355.6 | 14 | 90 | 130 | 1.17 m³ |
| 406.4 | 16 | 100 | 140 | 1.40 m³ |
| 457.2 | 18 | 115 | 145 | 1.67 m³ |
| 508.0 | 20 | 120 | 150 | 1.80 m³ |
| 558.8 | 24 | 130 | 165 | 2.15 m³ |
| 762.0 | 30 | 150 | 185 | 2.78 m³ |
| 914.4 | 36 | 170 | 220 | 3.74 m³ |





SECCION DE CONSTRUCCION
CONDICION ZANJA

SIN ESCALA

ANCHO DE ZANJA


| DIAMETRO NOMINAL | | ANCHO |
|---|---|---|
| CMS | PULG. | CMS. |
| 25 | 10 | 80 |
| 30 | 12 | 85 |
| 40 | 16 | 95 |
| 61 | 24 | 130 |





ELEVACION




LOSA Y CONTRAMARCO





1
PLANTA




MARCO DE F.F.





TAPA DE F.F.




CORTE B–B




CORTE A–A




DETALLE DE TAPA

# DETALLE DE REGISTRO TIPO CAMBIO DE DIRECCION Y CAJA DE VALVULAS

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA AGUA POTANBLE

AGUA POTABLE TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA
AGUA DE REUSO TUBO PVC CEDULA 40 AGUA FRIA
TUBERIA DE COBRE TIPO "M".
BAJA AGUA FRIA — B.A.F.
SUBE AGUA FRIA — S.A.F.
TEE
CODO DE 45°
CODO DE 90°
VALVULA DE RETENCION CHECK
VALVULA ESFERA
TUERCA UNION

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA POTABLE, DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESCALA: SIN


CLAVE: IAP-05

NOMBRE ARCHIVO: IAP-05-DET.DWG


FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100


NO. DE PLANO: 5/15




# PLANTA BAJA, AGUAS NEGRAS.




DETALLE "D"




DETALLE "E"


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRAS

- TUBO DE P.V.C. SANITARIO AGUAS NEGRAS
- TUBO DE P.V.C. SANITARIO PARA VENTILA — S. V.
- SUBE VENTILA
- BAJANTE AGUAS NEGRAS — B.A.N.
- YEE DE PVC SANITARIO
- REDUCCION DE PVC SANITARIO
- CODO DE PVC SANITARIO 45°
- CODO DE PVC SANITARIO 90°
- TAPON REGISTRO — T. R.

NOTA:

VER PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS IDS-04

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE DRENAJE SANITARIO, PLANTA BAJA

ESCALA: 1:200


CLAVE: IDS-01


NOMBRE ARCHIVO: IDS-01-PLA.DWG


FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 6/15







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRAS

| | |
|---|---|
| TUBO DE P.V.C. SANITARIO AGUAS NEGRAS | |
| TUBO DE P.V.C. SANITARIO PARA VENTILA | |
| SUBE VENTILA | S. V. |
| BAJANTE AGUAS NEGRAS | B.AN. |
| YEE DE PVC SANITARIO | |
| REDUCCION DE PVC SANITARIO | |
| CODO DE PVC SANITARIO 45° | |
| CODO DE PVC SANITARIO 90° | |
| TAPON REGISTRO | T. R. |

NOTA:

VER PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS IDS-04

BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS DE CAPACIDAD 7,000 LTS. AUTOLIMPIABLE.

DIMENSION DE 2.40 X 2.40 MTS PARA SU BASE ALTURA DE 2.60 MTS.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO


FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE DRENAJE SANITARIO, PLANTA SOTANO | ESCALA: 1:200 |
| CLAVE: IDS-02 / NOMBRE ARCHIVO: IDS-02-SOT.DWG | FECHA: 28-OCTUBRE 2016 |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7) | NO. DE PLANO: 7/15 |


# ISOMETRICO, AGUAS NEGRAS.





| DATOS DE PROYECTO DRENAJE SANITARIO | EDIFICIOS GENERALES | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| POBLACION PROYECTO | 540.0 | HABITANTES |
| APORTACION | 240.0 | LTS/HAB/DIA |
| SISTEMA DE ELIMINACION | GRAVEDAD | |
| TIPO DE TUBERIA | PVC HERMETICOS SANITARIO SERIE 25 | |
| | | |
| COEFICIENTE DE PREVISION O SEGURIDAD | 1.500 | |
| COEFICIENTE DE HARMON | 3.957 | |
| COEFICIENTE DE RUGOSIDAD | 0.009 | |
| | | |
| VELOCIDADES | | |
| MINIMA | 0.500 | M / S |
| MAXIMA | 5.000 | M / S |
| | | |
| **GASTOS** | | |
| MEDIO | 1.500 | L.P.S. |
| MINIMO | 0.750 | L.P.S. |
| MAXIMO INSTANTANEO | 5.935 | L.P.S. |
| MAXIMO EXTRAORDINARIO | 8.903 | L.P.S. |

| CASA | UNIDAD MUEBLE | PZA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COLADERA | 3 | 5 | 15 |
| LAVABOS | 1 | 16 | 16 |
| REGADERAS | 3 | 0 | 0 |
| TAZAS | 6 | 17 | 102 |
| MINGITORIO | 3 | 6 | 18 |
| | TOTAL DE PROYECTO | | 151 |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL UNIDAD MUEBLE | | 151 |


| TAMAÑOS DE RAMALES Y BAJADAS EDIFICIOS DE 1 A 3 PLANTAS | | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Unidades de descarga | |
| | por ramal | por bajada |
| 32 | 1 | 2 |
| 38 | 3 | 4 |
| 51 | 6 | 10 |
| 76 | 32 | 48 |
| 76 (vertederos) | 20 | 30 |
| 102 | 160 | 240 |
| 152 | 640 | 960 |
| 204 | 1200 | 1620 |
| 254 | 1800 | 2820 |





B ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
LAVABO DE SOBREPONER MOD. VENUS-GLASGOW





E ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
COLADERA DE PISO DE BAÑO - MOD. 24-CH DE HELVEX




C ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
MINGITORIO MODELO MG-1 MARCA HELVEX




D ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
INODORO PARA FLUXÓMETRO 4.8L MOD. TZF-1 HELVEX





SECCION DE CONSTRUCCION CONDICION ZANJA

SIN ESCALA

## ANCHO DE ZANJA

| DIAMETRO NOMINAL | | ANCHO |
|---|---|---|
| CMS | PULG. | CMS. |
| 25 | 10 | 80 |
| 30 | 12 | 85 |
| 40 | 16 | 95 |
| 61 | 24 | 130 |




DETALLE DE VENTILACION


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES


NOTA:
VER PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS IDS-04

JALISCO INFEJAL GOBIERNO DEL ESTADO
PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE DRENAJE SANITARIO, ISOMETRICO | ESCALA: SIN |
| CLAVE: IDS-03 | NOMBRE ARCHIVO: IDS-03-ISO.DWG |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7) | FECHA: 28-OCTUBRE 2016 |
| | NO. DE PLANO: 8/15 |





B ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
LAVABO DE SOBREPONER MOD. VENUS-GLASGOW





C ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
MINGITORIO MODELO MG-1 MARCA HELVEX





E ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
COLADERA DE PISO DE BAÑO - MOD. 24-CH DE HELVEX




D ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN SANITARIA
INODORO PARA FLUXÓMETRO 4.8L MOD. TZF-1 HELVEX





F ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO
CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO




SECCION DE CONSTRUCCION
CONDICION ZANJA
SIN ESCALA

## ANCHO DE ZANJA

| DIAMETRO NOMINAL | | ANCHO |
|---|---|---|
| CMS | PULG. | CMS. |
| 25 | 10 | 80 |
| 30 | 12 | 85 |
| 40 | 16 | 95 |
| 61 | 24 | 130 |




DETALLE DE VENTILACION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE DRENAJE SANITARIO, DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESCALA: SIN


CLAVE: IDS-04

NOMBRE ARCHIVO: IDS-04-DET.DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRÁFICA: 1:100 (0 1 2 7)

NO. DE PLANO: 9/15





PLANTA BAJA




PLANTA.AZOTEA
ESC 1:200




DETALLE DE CISTERNA PLUVIAL




A ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL TIPO A, B Y C — PLANTA Y CORTE





B ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA SUBTERRÁNEA TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL – CORTE

REGISTROS
CADA CAJA DE AGUAS PLUVIALES DEL EDIFICIO DEBERÁ DESFOGAR EN UN REGISTRO CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN LAS SIGUIENTES:

- PARA PROFUNDIDADES HASTA DE UN METRO: 40 X 60 cm
- PARA PROFUNDIDADES DE 1.0 A 1.5 M: 50 X 70 cm
- PARA PROFUNDIDADES DE 1.5 A 1.8 M: 60 X 80 cm

EN TODOS LOS CASOS LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA TAPA SERÁN DE 40 X 60 cm.
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE REGISTROS:
LA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LOS REGISTROS SERÁ DE 1.80 METROS, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD DE 1.80 M Y TODAVÍA SE TENGAN REGISTROS POR CONECTAR, SE PROYECTARÁ UNA RED PARALELA Y SECUNDARIA PARA EVITAR REGISTROS CON MAYOR PROFUNDIDAD.
CAJA DE REGISTRO VISITABLE:
EN PROFUNDIDADES MAYORES DE 1.80 METROS, SE PROYECTARÁN POZOS DE VISITA CIRCULARES CON BROCAL DE 60 CM DE DIÁMETRO Y 1.20 m DE DIÁMETRO AL NIVEL DEL LOMO DEL TUBO DE MAYOR DIÁMETRO.

| DIÁMETRO DEL TUBO | SEPARACIÓN |
|---|---|
| C/D | |
| 15 | 10 |
| 20 | 20 |
| 25 | 30 |
| 30+ | 40 |




PLANTA SOTANO, DRENAJE AGUA PLUVIAL.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO — INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:





UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.


SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA RED AGUA PLUVIAL

| | |
|---|---|
| TUBO DE P.V.C. SANITARIO AGUA PLUVIAL | |
| BAJANTE AGUAS NEGRAS | B.A.P. |
| YEE DE PVC SANITARIO | |
| REDUCCION DE PVC SANITARIO | |
| CODO DE PVC SANITARIO 45° | |
| CODO DE PVC SANITARIO 90° | |
| COLADERA MARCA ROTOPLAS DE CUPULA | |





A ESCALA: S/E — DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE COLADERA DE CÚPULA EN AZOTEA
COLADERA MOD. 444 Y 446-X DE HELVEX




REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA | FIRMA: |
| DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL | FIRMA: |
| SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA | FIRMA: |
| PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. | FIRMA: |
| CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA DE AGUA PLUVIAL, PLANTAS | ESCALA: 1:200 |
| CLAVE: IPL-01 | NOMBRE ARCHIVO: IPL-01-PB.DWG |
| FECHA: 28-OCTUBRE 2016 | |
| ESCALA GRAFICA: 1:100 0 1 3 7 | NO. DE PLANO: 10/15 |




## MEMORIA DE CALCULO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR PERIMETRAL

Proyecto: AULAS TOMATLAN

Tiempo de retorno = 50 años

Tiempo de concentracion = 15 minutos

**Fórmula Racional**

**Qp= 0.278 C i A**

Qp= 30.85800 A

Qp es el gasto máximo en $m^3$/seg

| | |
|---|---|
| C es el coeficiente de escurrimiento(adimensional) | 0.60 |
| i es la intensidad pluvial en mm/hr para 20 años y 30 minutos **según el manual de isoyetas de la SCT** | 185.00 |
| A es el área en Km2. | |
| S es la pendiente gobernadora 1 | 0.60% |
| S es la pendiente gobernadora 2 | 0.60% |

| Tramo | Area $m^2$ | Area $Km^2$ | Area Acum. $Km^2$ | GASTO proyecto $m^3$/seg | lps | Gasto | TIRANTE cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS | | | | | | | |
| AREA 1 AZOTEA | 140.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 4.320 | 1 | |
| AREA 2 AZOTEA | 176.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0054 | 5.431 | 2 | |
| AREA 3 AZOTEA | 190.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0059 | 5.863 | 3 | |
| | | | | | | | |
| AREA5 AZOTEA | 115.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0035 | 3.549 | 4 | |
| AREA 6 AZOTEA | 134.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0041 | 4.135 | 5 | |
| CIRCULO CENTRAL | 75.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0023 | 2.314 | 6 | |
| CIRCULO CENTRAL | 75.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0023 | 2.314 | 7 | |
| AREA INCLINADA | 135.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0042 | 4.166 | 8 | |
| AREA INCLINADA | 95.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0029 | 2.932 | 9 | |
| AREA 7 AZOTEA | 128.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0039 | 3.950 | 10 | |
| AREA 8 AZOTEA | 158.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0049 | 4.876 | 11 | |
| AREA 9 AZOTEA | 166.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0051 | 5.122 | 12 | |
| AREA 10 AZOTEA | 135.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0042 | 4.166 | 13 | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUMA=** | **53.137** | **lps** | |


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 28 DE ABRIL 2016

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: **INGENIERÍAS PLUVIAL ISOMETRICO GENERAL**

ESCALA: 1:200

CLAVE: IPL-02

NOMBRE ARCHIVO: IPL-02-ISO.DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100

NO. DE PLANO:

EDIFICIO SECCIÓN 1

VESTÍBULO

EDIFICIO SECCIÓN 2

NPT+43.00

NPT+42.62

NPT+41.54

NPT+44.80

NPT+44.80

NPT+46.50

NPT+43.00

AULA 1 · AULA 2 · AULA 3 · AULA 4 · AULA 5 · AULA 6 · WC HOMBRES · WC MUJERES · VESTÍBULO · LABORATORIO DE CÓMPUTO · WC HOMBRES · WC MUJERES · MINI AUDITORIO MOVIL · AULA 6

PLANTA BAJA, SISTEMA CONTRA INCEDIO.

AULA 7 · AULA 8 · AULA 9 · AULA 10 · AULA 11 · AULA 12 · VESTÍBULO · AULA 12 · SITE · BODEGA · AULA 15 · AULA 16 · LABORATORIO DE PRACTICAS DEMOSTRATIVAS · BAÑO · GUARDADO DE BLANCOS · HABITACIÓN DOBLE · RECEPCIÓN

PLANTA ALTA
ESC 1:100

PLANTA ALTA, SISTEMA CONTRA INCEDIO.

PLANTA SOTANO, SISTEMA CONTRA INCEDIO.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

TOMA SIAMESA · NPT · PLANTILLA DE CONCRETO · FIRME

DETALLE DE TOMA SIAMESA
ESCALA S/N

VALVULA DE GLOBO ANGULAR · SOPORTE HORIZONTAL · CHAROLA DE HERRAJE · MAMPOSTERIA 30 cm · ELEVACIÓN · GABINETE METÁLICO COLOR ROJO PARA EMPOTRAR

GABINETE PROTECCIÓN VS INCENDIO DE EMPOTRAR DETALLE
ESCALA S/N

LOSA DE CONCRETO · NPT+0.00 · RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION · TUBERIA DE 4" HIERRO · CAMA DE ARENA

ZANJA PARA TUBERIA
ESCALA S/N

MANOMETRO CON CARATULA DE 3" CON CONEXION INFERIOR MACHO 1/4" · COPLE GALVANIZADO Ø1/4" · COLA DE COCHINO GALVANIZADA Ø3/4" CED. 40 EXTREMOS ROSCADOS MACHO · VALVULA DE BOLA Ø¼" · NIPLE GALVANIZADO DE Ø¼

DETALLE DE CONEXION MANOMETRO
ESCALA S/N

TUBERIA DE 4" HIERRO · ABRAZADERA U-10 4" HIERRO · ABRAZADERAS DE Ø9.52mm x 51mm · TUERCAS

TUBERÍA COLGADA POR LOSA SOPORTE HORIZONTAL INDIVIDUAL
ESCALA S/N

COPLE METÁLICO · TUBO RANURADO C-7 · TUBO PVC CEDULA 80 · COPLE FIERRO NEGRO ROSCADO

CAMBIO DE PVC CED-80 A FIERRO RANURADO C-7
ESCALA S/N

TUBERIA DE 4" HIERRO · ABRAZADERAS DE Ø9.52mm x 51mm DE LARGO MARCA RANGIT o SIMILAR · ABRAZADERA U-10 4" HIERRO · ORINCHAL U-10 CAL. 14

TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL
ESCALA S/N


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA | ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGIA

- TUBERIA FIERRO NEGRO C-10 M./TMARCADO
- TUBERIA PVC CEDULA 80
- COBERTURA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
- TEE
- REDUCCION
- CODO 90°
- CODO 45°
- TOMA SIAMESA
- INDICA DIAMETRO DE TUBERIA — 2"
- INDICA FLUJO

NOTAS:

* TODOS LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN PULGADAS.

EQUIPOS
SISTEMA CONTRA INCENDIO

| | |
|---|---|
| BOMBA ELECTRICA PARA CONTRA INCENDIO ALTA PRESION BARNES MOD. JK-11/2C-15-2 DE 15HP A 220-440 VOLTS 3F | A |
| BOMBA BARNES A DIESEL MOTOR YANMAR MOD. ED-04-1/2GH-4TNV88 (47HP) | B |
| BOMBA MULTIPASOS BARNES JOCKEY SERIE PB MOD. PB1074451 DE 1HP EN 110-220 VOLTS 1F | C |
| TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA MULTIPASOS DE 1 HP 220V 1Ø | D |
| TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA ELECTRICA DE 15HP 440V 3F | E |
| TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DIESEL DE 47 HP (CONTACTO DE PRECALENTAMIENTO) | F |
| INTERRUPTORES DE PRESION MCA. DANFOSS. | G |
| MANOMETRO MCA. ASCROFT | H |
| CABEZAL DE SUCCIÓN EN 4" ACERO AL CARBÓN | I |
| TANQUE DIESEL 100 LITROS. | J |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAP. 25 ,000 LITROS. (3.00m ALTURA, 3.00m DIAMETRO) | K |

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: PROYECTO INGENIERIA CONTRA INCENDIO, PLANTAS

ESCALA: 1:200


CLAVE: ICI-01

NOMBRE ARCHIVO: ICI-01-PLA DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0 1 3 7)

NO. DE PLANO: 12/15





PLANTA BAJA, SISTEMA CONTRA INCEDIO.


**TABLA DE CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE METODO HARDY-CROSS/MANNING**

PROYECTO: RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO TOMATLAN DE 2 NIVELES — PROYECTISTA: PYMETRICA S.A. DE C.V. — No. de tramos: 27 — No. de nodos: 28


| DESCRIPCION | TRAMO De | TRAMO a | LONGITUD (m) | DIAMETRO INTERIOR(mm) | DIAMETRO EFECTIVO(mm) | COEF. RUGOSIDAD | GASTO INICIAL(lps) | GASTO FINAL(lps) | VELOCIDAD (m/s) | PERDIDA DE CARGA(m) TUBERIA | PERDIDA DE CARGA(m) ADICIONAL | COTA DE T.N.(m) INICIAL | COTA DE T.N.(m) FINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA EQUIPOS | 1 | 2 | 13.511 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 65.000 | 65.000 | 8.017 | 14.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 2 | 3 | 22.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.580 | 28.580 | 3.525 | 4.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 2 | 19 | 4.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 36.365 | 36.365 | 4.485 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 3 | 4 | 4.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.490 | 28.490 | 3.514 | 0.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 4 | 16 | 3.085 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.059 | 4.059 | 1.282 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 4 | 5 | 30.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.402 | 20.402 | 2.517 | 3.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 4 | 15 | 3.086 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.013 | 4.013 | 1.267 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 5 | 6 | 3.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 16.267 | 16.267 | 2.006 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 5 | 14 | 3.086 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.013 | 4.013 | 1.267 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 6 | 7 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 6 | 9 | 2.525 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.010 | 4.010 | 1.266 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 6 | 10 | 33.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 8.198 | 8.198 | 1.011 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 7 | 8 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 10 | 11 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.051 | 4.051 | 1.279 | 0.473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 10 | 13 | 3.000 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.012 | 4.012 | 1.267 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 11 | 12 | 3.000 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.012 | 4.012 | 1.267 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 16 | 17 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 17 | 18 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 19 | 20 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 19 | 22 | 4.164 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.017 | 4.017 | 1.268 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 19 | 23 | 31.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.285 | 28.285 | 3.489 | 6.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 20 | 21 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 23 | 24 | 6.710 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.035 | 4.035 | 1.274 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 23 | 27 | 8.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.106 | 20.106 | 2.480 | 0.797 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 23 | 26 | 4.164 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.017 | 4.017 | 1.268 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 24 | 25 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOMA SIAMESA | 27 | 28 | 18.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.073 | 20.073 | 2.476 | 1.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |





DETALLE DE TOMA SIAMESA
ESCALA: S/N





GABINETE PROTECCIÓN VS INCENDIO DE EMPOTRAR DETALLE
ESCALA: S/N





ZANJA PARA TUBERIA.
ESCALA: S/N





DETALLE DE CONEXION MANOMETRO
ESCALA: S/N




TUBERÍA COLGADA POR LOSA SOPORTE HORIZONTAL INDIVIDUAL
ESCALA: S/N




CAMBIO DE PVC CED-80 A FIERRO RANURADO C-7
ESCALA: S/N




TUBERÍA ADOSADA AL MURO O COLUMNAS SOPORTE VERTICAL INDIVIDUAL
ESCALA: S/N


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA — ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO — INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO
FECHA: 23 DE ABRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: **INGENIERÍAS DE A.P. Y DE S.C.I. - ISOMETRICO GENERAL**

ESCALA: 1:200


CLAVE: ICI-02

NOMBRE ARCHIVO: ICI-02-ISO.DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1:100 (0, 1, 3, 7)

NO. DE PLANO: 13/15


TANQUE DE ALMACENAMIENTO
CAPACIDAD 25,000 LTS.
MEDIDAS 3.00diam X
3.90mts. ALTURA
4"
tuberia por piso 1"
tuberia por piso 4"
Bomba Sumergible
1 1/4"
1 1/4"
NPT±0.00
2"
1/2"
1/2"
2"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4




**TABLA DE CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE METODO HARDY-CROSS/MANNING**

PROYECTO: RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO TOMATLAN DE 2 NIVELES | PROYECTISTA: PYMETRICA S.A. DE C.V. | No. de tramos: 27 | No. de nodos: 28

| DESCRIPCION | TRAMO | | LONGITUD | DIAMETRO | DIAMETRO | COEF. | GASTO | GASTO | VELOCIDAD | PERDIDA DE CARGA(m) | | COTA DE T.N.(m) | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | De | a | (m) | INTERIOR(mm) | EFECTIVO(mm) | RUGOSIDAD | INICIAL(lps) | FINAL(lps) | (m/s) | TUBERIA | ADICIONAL | INICIAL | FINAL | |
| SALIDA EQUIPOS | 1 | 2 | 13.511 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 65.000 | 65.000 | 8.017 | 14.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 2 | 3 | 22.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.580 | 28.580 | 3.525 | 4.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 2 | 19 | 4.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 36.365 | 36.365 | 4.485 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 3 | 4 | 4.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.490 | 28.490 | 3.514 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 4 | 16 | 3.085 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.059 | 4.059 | 1.282 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 4 | 5 | 30.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.402 | 20.402 | 2.517 | 3.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 4 | 15 | 3.086 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.013 | 4.013 | 1.267 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 5 | 6 | 3.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 16.267 | 16.267 | 2.006 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 5 | 14 | 3.086 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.013 | 4.013 | 1.267 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 6 | 7 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 6 | 9 | 2.525 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.010 | 4.010 | 1.266 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 6 | 10 | 33.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 8.198 | 8.198 | 1.011 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 7 | 8 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 10 | 11 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.051 | 4.051 | 1.279 | 0.473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 10 | 13 | 3.000 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.012 | 4.012 | 1.267 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 11 | 12 | 3.000 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.012 | 4.012 | 1.267 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 16 | 17 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 17 | 18 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 19 | 20 | 9.530 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.047 | 4.047 | 1.278 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 19 | 22 | 4.164 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.017 | 4.017 | 1.268 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 19 | 23 | 31.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 28.285 | 28.285 | 3.489 | 6.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 20 | 21 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 23 | 24 | 6.710 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.035 | 4.035 | 1.274 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | 23 | 27 | 8.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.106 | 20.106 | 2.480 | 0.797 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 23 | 26 | 4.164 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.017 | 4.017 | 1.268 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| HIDRANTE | 24 | 25 | 1.909 | 63.5 | 63.5 | 0.01100 | 4.008 | 4.008 | 1.266 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOMA SIAMESA | 27 | 28 | 18.000 | 101.6 | 101.6 | 0.01100 | 20.073 | 20.073 | 2.476 | 1.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**


uniterra. INMOBILIARIA UNIVERSITARIA

ÁREA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

NOMBRE DE PROYECTO:

"PROYECTO EJECUTIVO DE LOS DOS PRIMEROS EDIFICIOS DE AULAS PARA EL CU COSTA SEDE TOMATLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

LOCALIZACIÓN:




UBICACIÓN:

CARRETERA A CUMBRE-TOMATLÁN KM 1, TOMATLÁN, JALISCO.

SIMBOLOGÍA O ESPECIFICACIONES

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO | INFEJAL

PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO

FECHA: 23 DE APRIL 2018

REVISIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA — FIRMA:

DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA UNIVERSITARIA UNITERRA: ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL — FIRMA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: ARQ. ENRIQUE JARAMILLO MAGAÑA — FIRMA:

PROYECTISTA: PHYMETRICA S.A. DE C.V. — FIRMA:

CONTENIDO: **INGENIERÍAS DE A.P. Y DE S.C.I. - DIAGRAMA DE CALCULO**

ESCALA: 1:200

CLAVE: ICI-04

NOMBRE ARCHIVO: ICI-04-ISO.DWG

FECHA: 28-OCTUBRE 2016

ESCALA GRAFICA: 1100

NO. DE PLANO: 15/15